



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО**  
**ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ**  
Управа за трезор  
Сектор за људске и материјалне ресурсе  
Број: 404-00-976-2/13-001-008  
24. јул 2013. године  
Поп Лукина 7-9  
Београд

**Одговори на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара: набавка опреме за видео надзор, за потребе Министарства финансија и привреде – Управа за трезор, ОП број 36/2013.**

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију

У конкурсној документацији - на страни 38 под тачком 15 тражи се температурни Опсег за камеру: -25 до +50°C.

Имајући у виду да се ради о ДОМЕ камерама за унутрашњу употребу (нигде није наведено да се монтирају вани нити степен заштите IP 67), као и чињеница да све камере имају стандардни температурни опсег -10 до +50°C, а да се тражени опсег постиже доградњом грејача, постављам следеће

#### **ПИТАЊЕ**

1. Да ли је потребно да ДОМЕ камера има температурни опсег -25°C до 50°C, или је довољно да КАМЕРА има радни-температурни опсег -10 до +50°C?

#### **Одговор 1.**

Наручилац је у конкурсној документацији захтевао температурни опсег у распону од -25 до +50. Део камера за видео надзор монтира се на начин да обезбеђује визуелни преглед трезора/каса у којима Управа за трезор смешта и чува новац. У великом броју објеката трезори/касе Управе налазе се у подрумским просторијама или у делу простора који Управа не греје (у питању су изузетно стари објекти, у којима је изолација од спољашње температуре на изузетно ниском нивоу). Поред наведеног, у конкурсној документацији је достављен списак унутрашњих јединица Управе за трезор у којима ће се вршити мотажа система за видео надзор, из кога се недвосмислено може закључити да постоје организационе јединице Управе за трезор (Сјеница, Тутин, Пријепоље, Нова Варош и сл.) у којима се у делу године температуре спуштају и испод дефинисаног опсега. Због свега наведеног наручилац је захтевао температурни опсег у конкурсној документацији на дефинисани начин, што значи да камера мора имати температурни опсег -25 до +50.

**Комисија за јавну набавку**