



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА**  
**Управа за трезор**  
Сектор за људске и материјалне ресурсе  
Број: 404-00-533-2/14-001-008  
17.04.2014. године  
Поп Лукина 7-9  
Београд

**Одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку - услуга одржавања стабилног система за гашење пожара и против пожарне опреме за потребе Министарства финансија - Управа за трезор, ОП број 18/2014**

Свим понуђачима који су  
преузели конкурсну документацију

Поштовани,

Молим вас да нам доставите информације везано за ЈН 18/2014 а у вези са:

**Питање:**

1. Довољан кадровски капацитет - Један запослени мора поседовати лиценцу Инжењерске коморе Србије број 450.

За коју врсту радова је неопходно да понуђач поседује лиценцу 450 с обзиром да Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације признаје стручне налазе о исправности громобранске инсталације фирми које поседују Решење за бављење послова заштите од пожара и стручне налазе потписане од стране електо инжењера лиценци 450, 451, 452 или 453. Да ли је довољно да се приложи копија једне од ових лиценци?

**Одговор:**

1. Неопходно је за радове наведене у техничкој спецификацији. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке. Наручилац захтева да понуђач поседује следеће лиценце 450, 453 и 430, није довољно да се достави копију једне од ових лиценци већ свих наведених лиценци 450, 453 и 430 како је захтевано у конкурсној документацији.

**Питање:**

2. На страни 6 од 60 на крају ставке 5 се каже: Контролни преглед громобранских инсталација и мерење громобранског уземљења (врши се у складу са законом прописаним роковима као и према позиву наручиоца) а најмање једанпут у три године). На страни 23 од 60 у ставци 10 прегледи обухватају: шестомесечну контролу громобранских инсталација по мерном месту а на страни 39 од 60 се опет каже да је испитивање

громобранске инсталације „трогодишња контрола“. Који је временски период између две провере исправности громобранске инсталације? Да ли се ради на 6 месеци или једном у три године?

**Одговор:**

Временски период између две редоване провере исправности громобранске инсталације је три године, а ванредна провера се обавља по потреби.

**Питање:**

3. У вези са ставком контроле исправности против паничне расвете на страни 40 од 60 молимо вас да нам појасните:

Да ли је тражена цена једнична цена за контролу паник расвете по објекту?

Ако је тражена цена јединична цена за контролу паник расвете по објекту, зашто се сабира са укупним ценама за остале радове за све објекте?

Ако тражена цена није јединична цена за контролу паник расвете по објекту, објасните нам на шта се односи та цена?

**Одговор:**

Да, тражена цена је једнична цена за контролу паник расвете по објекту.

Укупна цена свих услуга служи као критеријум за оцењивање понуда.

Цена се односи на јединичну цену.

**Комисија за јавну набавку**