



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-441-2/2016-001-008
23.06.2016. године
Поп Лукина 7-9
Београд

Одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку добара - опрема за противпожарну заштиту у сервер сали са пратећим радовима, ОП број 29/2016.

Свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију

Питање:

На страни 5-6/52 конкурсне документације у оквиру тачке 2. Техничке карактеристике – спецификација опреме, дат је опис опреме и инсталација које је потребно уградити у сервер сали.

С обзиром да је опрема за гашење сваког произвођача специфична и не постоји еквивалент у том сегменту, молимо Вас да нам одговорите на питање да ли ће Наручилац прихватити као одговарајућу понуду са опремом другог произвођача и карактеристика опреме (величина боца, притисак и сл), али са испоруком исте количине гаса и испуњавањем свих техничких захтева Наручиоца и у складу са техничким прописима и законима.

Одговор:

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације у погледу техничких карактеристика опреме. Понуђена опрема, без обзира ког је произвођача, мора испуњавати захтеве из техничке спецификације наручиоца, која је сачињена на основу Главног пројекта стабилног система за гашење пожара NOVEC 1230, на коју је Решењем Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације дата сагласност на инвестиционо техничку документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара за изградњу стабилног система за аутоматску дојаву и гашење пожара рачунског центра, у објекту у Београду, улица Поп Лукина 7-9.

Имајући у виду наведено, Наручилац не може прихватити понуду са карактеристикама опреме (величина боца, притисак и сл) које нису у сагласности са Главним пројектом стабилног система за гашење пожара NOVEC 1230.

Комисија за јавну набавку