



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА**  
Управа за трезор  
Сектор за људске и материјалне ресурсе  
Број: 404-00-522-2/2016-001-008  
21.07.2016. године  
Поп Лукина 7-9  
Београд

**Одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању – замена столарије, ОП број 37/2016.**

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију

Поштовани,

Молимо Вас да нам дате појашњење за техничку документацију у вези предметне јавне набавке:

**Питање 1:**

У делу „Спецификација предмета јавне набавке, графичка документација“ навели сте да је потребна уградна дубина профила од 78 до 80 мм? Да ли Наручилац уважава ПВЦ профил чија је уградна дубина 85 мм?

**Питање 2:**

Да ли ће Наручилац признати дебљину спољашњег зида профила од 2,8 мм, с обзиром да се по РАЛ А стандарду дебљина толерише на  $\pm 2$  мм?

**Питање 3:**

У опису техничких карактеристика за алуминијумску столарију навели сте карактеристике које треба да задовољи АЛ профил типа „Alumil“ серије М 11500 - потребно је  $U_f=1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Профили „Alumil“ М 11500 испитани на IFT Rosenheim имају коефицијент топлотне проводљивости  $U_f = 1,9 - 2,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Молим Вас да образложите по ком основу захтевате  $U_f=1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

У прилогу мејла достављамо Вам атест за испитан профил серије М 11500.

**Одговор 1:**

Наручилац неће прихватити ПВЦ профил чија је уградна дубина 85 мм, а све у складу са техничким решењем.

**Одговор 2:**

Наручилац је у Конкурсној документацији захтевао **дебљину спољних зидова профила, минимум 3mm**. Наручилац неће прихватити дебљину спољашњег зида профила од 2,8 мм, с обзиром да су конкурсном документацијом, прецизно дефинисани параметри у погледу димензија PVC профила, а посебно имајући у виду чињеницу да технички опис са наведеним параметрима представља саставни део предате документације за прибављање сагласности надлежних органа за извођење радова.

**Одговор 3:**

У питању је техничка грешка. Захтевани коефицијент се не односи на коефицијент топлотне проводљивости оквира (профила) прозора.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

**Комисија за јавну набавку**