



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-423-2/2017-001-008
28.04.2017. године
Поп Лукина 7-9
Београд

Одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку услуга одржавања, поправке стабилног система за гашење пожара, ОП број 13/2017.

Свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију

Питање:

У конкурсној документацији, у ставци 5) Опис предмета набавке, табела 5) ПП Апарати дате су количине пп апарата за сваку унутрашњу јединицу. Да ли ће се вршити испитивање свих апарата на НВП у току трајања уговора?

Уколико се не планира испитивање свих апарата на НВП, молим вас да у складу са чланом 70. ЗЈН, дефинишете тачан број пп апарата који ће се испитивати на НВП на одређеним локацијама у току трајања уговора.

Одговор:

Да, у току трајања уговора вршиће се испитивање свих апарата на НВП.

Комисија за јавну набавку