



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-743-2/2017-001-008
29.09.2017. године
Поп Лукина 7-9
Београд

Одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку добара - Опрема за стабилне инсталације за дојаву пожара са уградњом, ОП број 42/2017

Свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију

Предмет: ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА - Опрема за стабилне инсталације за дојаву пожара са уградњом, ЈН ОП број 42/2017

1.У техничкој спецификацији за све објекте КОД Противпожарне централе, пише:

Противпожарна адресибилна централа са напојном јединицом и 2 ACCU батерије 7Ah/12 VDC, за једну петљу детектора. Подржава повезивање Мини-репеатере (паралелног таблоа) преко RS422/485, оптике или ТСР/ІР интерфејса. 125 елемената по једној петљи, 32 индивидуално програмибилне адресе за ширење по једној петљи, 96 VULCAN 2 (АДРЕСАБИЛНЕ) сирене ултра мале потрошње или бљескалице по једној петљи. Подржава SAM (Само Адресабилни Модул) & MAM (Мануално Адресабилни Модул).

Опремљена је са:

- 2 релејна излаза за пожар (change-over) и 1 релејни излаз за грешку (Normally closed).
 - 2 конвенционална алармна излаза (индивидуално програмибилна) надзорне детекторске петље.
 - 384 потпуно програмибилне зоне -512 потпуно програмибилне групе сирена
 - 512 потпуно програмибилне групе улаза и излаза
 - Бафер догађаја (2000 догађаја)
 - Компатибилна са већином аналогно-адресибилних комуникационих протокола
 - Компатибилна са свим помоћним модулима
 - LCD дисплеј са позадинским осветљењем тастера са 4 реда по 40 карактера
 - Мogućност програмирања преко РС-а користећи Upload/ Download GFE Connector Software
- GlobalFire Model: JUNIOR 1LOOP или слична.

1.1. ПИТАЊЕ: Због чега су релевантни и важни Податци који су маркирани црвеном бојом, када у систему нема адресабилних сирена, нити могућност и потребу прављења толиког броја зона и улазно/излазних група. Молимо због омогућавања веће конкурентности да се овај део уклони из техн. спецификације.

1.2. Траже се 2 кау батерије капацитета 7 А Сати, што не обезбеђује потребну аутономију рада од 30 мин у аларму и 72 сата без напајања.

Увидом у каталог произвођача, потрошња 1 петље ове централе је 275 мА, што по прорачуну (који треба да је познат пројектанту-аутору) задовољава макс. 20-23 сати (без аларма 7 Асати / 0,3 А = 23 сата).

Молимо ПОЈАШЊЕЊЕ или да се провери прорачун и измени капацитет аку батерија (на потребних 18 или 26 А Сати) што би било у сагласности са законским актима који се односе на ову област РС.

2. Код свих детектора и паралелних индикатора тражи се :

Потребно је да поседује потврду о усаглашености од стране акредитоване лабораторије.

ПИТАЊЕ: На шта се односи потврда о усаглашености и на основу ког законског прописа се захтева .

Одговори:

1. Наручилац је техничку спецификацију за предметну јавну набавку описао на објективан начин и који одговара стварним потребама наручиоца, чиме није ограничио конкуренцију, нити онемогућио било којег понуђача да учествује у поступку предметне јавне набавке, те остаје при захтеву из техничког дела конкурсне документације.
- 1.2. Одговорни пројектант је на захтев наручиоца извршио накнадну проверу прорачуна АКУ батерија за опрему која је предмет набавке и утврдио да 2 ACCU батерије 7Ah задовољавају тражене капацитете по локацијама, те наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.
2. Потврда о усаглашености односи се на централу, детекторе, ручне јављаче и сирене, а захтева се у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС“ број 36/09).

Комисија за јавну набавку