



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-745-2/2017-001-008
02.10.2017. године
Поп Лукина 7-9
Београд

**Одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку добара
- Опрема за стабилне инсталације за дојаву пожара са уградњом, ОП број 42/2017**

Свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију

Поштована господо,

Молим Вас да нам у складу са Законом о јавним набавкама одговорите на следећа питања везана за ЈН ОП број 42/2017 :

1. У спецификацији опреме и радова (стана 5. – 141) се у свакој ставци са јављачима пожара и осталом опремом тражи услов:

“Потребно је да поседује потврду о усаглашености од стране акредитоване лабораторије.”

С обзиром да јављачи пожара не подлежу атестирању по “Правилнику о електромагнетној компатибилности (Сл. гласник РС 13/10) члан 3, тачка 4, став 1, а по Закону о јавним набавкама признају се страни атести за случај да не постоје домаћи (што се односи на ЕН-54 стандард за опрему за аутоматску дојаву пожара) молим Вас да ми одговорите на следеће питање:

Питање 1. За који стандард се тражи потврда о усаглашености од стране акредитоване лабораторије?

2. У опису сваке централе стоји да се тражи акумулаторска батерија капацитета 7 Ah. С обзиром на опис у техничким материјалима пројектоване опреме прорачун батерија према важећим прописима не задовољава минимално потребну аутономију у трајању од 72 сата у мирном стању и 0,5 сати у аларму.

Питање 2. Може ли се добити на увид прорачун батерија за сваку локацију?

Питање 3. Ко сноси одговорност на техничком пријему уколико се испоруче батерије према тендеру?

3. У техничкој спецификацији су наведени параметри пројектоване централе који су потпуно небитни за објекте и количине јављача који се инсталирају у објектима:

-384 потпуно програмибилне зоне

-512 потпуно програмибилне групе сирена

С обзиром на чињеницу да ови захтеви нису по СРПС ЕН-54 стандарду, него представљају додатне функције по идеји произвођача молим Вас да ми одговорите на следеће питање:

Питање 4. Да ли прихватате понуду са опремом других произвођача која у потпуности задовољава СРПС ЕН-54 стандард а не испуњава ова два захтева?

Уколико не прихватате другу опрему молим Вас да ми одговорите на следеће питање:

Питање 5. На основу чега се дискриминише опрема других произвођача произведене по ЕН-54 стандарду када су тражене особине небитне за функционисање система?

Одговор 1:

Сва опрема система за аутоматску детекцију и дојаву пожара мора бити усаглашена са Српским стандардима групе СРПС ЕН 54 или да поседује сертификат о усаглашености са ЕН 54 издат од стране сертификационе куће.

Одговор 2:

Прорачун је дат у табели која се налази у прилогу.

Одговор 3:

У зависности од опреме коју произвођач нуди (у даљем тексту: опрема понуђача), неопходно је да Опредм понуђача прате одговарајуће батерије које ће имати функцију у складу са важећим прописима. Потребно је да испоручене батерије задовољавају минималну потребну аутономију у трајању од 72 сата у мирном стању и 30 минута у стању аларма.

Одговор 4:

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације, прихватиће опрему чије техничке карактеристике су једнаке или више од описаних карактеристика у техничком делу конкурсне документације.

Одговор 5:

Наручилац је техничку спецификацију за предметну јавну набавку описао на објективан начин и који одговара стварним потребама наручиоца, чиме није ограничио конкуренцију, нити онемогућио било којег понуђача да учествује у поступку предметне јавне набавке, те остаје при захтеву из техничког дела конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку