



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-748-2/2017-001-008
02.10.2017. године
Поп Лукина 7-9
Београд

**Одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку добара
- Опрема за стабилне инсталације за дојаву пожара са уградњом, ОП број 42/2017**

Свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију

Поштована господо,

Молим Вас да нам у складу са Законом о јавним набавкама одговорите на следећа питања везана за ЈН ОП број 42/2017 :

1. У спецификацији опреме и радова (стана 5. – 141) за сваки објекат тражи испорука и полагање кабла за петљу типа ЈУ (St)Y 2x2x0.8. и набавка и испорука канала без назнаке да ли су безхалогене или не.

С обзиром на карактер објеката (јавни пословни објекти) и број људи у њима сматрамо да би и каблови и каналице морали бити безхалогени (у складу са важећим правилницима и стандардима). Молим Вас да ми одговорите на следеће питање:

Питање 1. Да ли је извршена категоризација сваког појединачног објекта и да ли су каблови и каналице пројектовани у складу са категоризацијом?

Одговор:

На основу Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС 111/09 и 25/15) и Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара, није извршена категоризација објеката. Сходно Уредби, претпоставка је да ће сваки појединачни објекат бити сврстан у III категорију угрожености од пожара (јавни и пословни објекти у којима се окупља до 200 лица). Каблови су пројектовани у складу са овом категоризацијом.

Каблови и каналице су пројектовани у складу са важећим прописима који уређују предметну област.

Комисија за јавну набавку