



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-749-2/2017-001-008
02.10.2017. године
Поп Лукина 7-9
Београд

**Одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку добара
- Опрема за стабилне инсталације за дојаву пожара са уградњом, ОП број 42/2017**

Свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију

Поштована господо,

Молим Вас да нам у складу са Законом о јавним набавкама одговорите на следећа питања везана за ЈН ОП број 42/2017 :

1. У спецификацији опреме и радова (стана 5. – 141) за сваки објекат тражи следеће **Набавка и испорука материјала и извођење електричне инсталације, стабилне инсталације за дојаву пожара инсталационим каблом са статичким ширмом типа ЈУ(St)У 2х2х0.8. Цена позиције подразумева да се радови изводе на висини до 4.0 m. Саобразно према DIN VDE 0815.**

С обзиром на нејасну дефиницију и повезаност са стандардом молим Вас да ми одговорите на следеће питања:

Питање 1. Да ли се горе наведени стандард односи на производњу кабла или на начин полагања?

Питање 2. Зашто се тражи саобразност са немачким стандардом када постоје важећи СРПС и ИЕЦ стандарди који се званично примењују у Србији?

Одговор 1

DIN VDE 0815 се односи на начин производње каблова, односно на начин обележавања жила, електричне параметре и сл.

Одговор 2

Одговорни пројектант се позвао на стандард сагласно Закону о стандардизацији (Сл. гласнику РС", бр. 36/2009 и 46/2015) и познавању актуелног тржишта а у вези са предметом јавне набавке.

Комисија за јавну набавку