



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-754-2/2017-001-008
06.10.2017. године
Поп Лукина 7-9
Београд

**Одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку добара
- Опрема за стабилне инсталације за дојаву пожара са уградњом, ОП број 42/2017**

Свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију

Поштована господо,

Молим Вас да нам у складу са Законом о јавним набавкама одговорите на следећа питања везана за ЈН ОП број 42/2017:

1. У прорачуну батерија је направљена грешка – потрошња централе није 80 mA у мирном стању и 105 mA у аларму, јер по подацима произвођача само модул петље троши 275 mA. При таквом оптерећењу долази се до потребног капацитета батерија од најмање 20 Ah.

Молим Вас да ми одговорите на следеће питање:

Питање 1. Да ли ће бити разматране понуде са погрешно прорачунатим капацитетом батерија који је изнет у тендерској документацији?

2. У одговору на питање о стандардима за каблове сте навели да се пројектант позвао на немачки стандард у смислу обележавања каблова итд.

Молим Вас да ми одговорите на следеће питање:

Питање 2 Да ли ће бити прихваћене понуде са кабловима домаће производње који су рађени по домаћим стандардима?

3. У одговору на питање о опреми осталих произвођача које је гласило:

Питање 5. На основу чега се дискриминише опрема других произвођача произведене по ЕН-54 стандарду када су тражене особине небитне за функционисање система?

одговорили сте са:

Одговор 5:

Наручилац је техничку спецификацију за предметну јавну набавку описао на објективан начин и који одговара стварним потребама наручиоца, чиме није ограничио конкуренцију, нити онемогућио било којег понуђача да учествује у поступку

предметне јавне набавке, те остаје при захтеву из техничког дела конкурсне документације.

С обзиром да наручилац није описао опрему него преписао карактеристике из каталога произвођача без обзира да ли су битне или небитне за системе ове величине (централа са једном петљом, десетак јављача, пар ручних јављача и једна сирена) молим Вас да ми одговорите на следеће питање:

Питање 3. На основу чега се дискриминише опрема других произвођача произведене по ЕН-54 стандарду када су тражене особине небитне за функционисање система и нису по ЕН-54 стандарду који је важећи у Србији за опрему ове намене?

Одговор 1

Провера је извршена. Прорачун је коректан. Неопходно је да понуда понуђача укључи батерије чији капацитет обезбеђује рад система који понуди понуђач у складу са важећим прописима.

Одговор 2

Наручилац неће одбити понуду са кабловима домаће производње који су рађени по домаћим стандардима, уколико понуђач понуди одговарајући доказ да добра (каблови) које нуди на суштински једнак начин испуњавају услове из спецификације и траженог стандарда.

Одговор 3

Наручилац је описао жељене техничке карактеристике поштујући начело ефикасности и економичности у предметном поступку јавне набавке, сврху, намену и вредност јавне набавке.

Захтеви техничке спецификације дати су у складу са објективним потребама наручиоца и планираним проширењем појединачних система у наредном периоду, чиме наручилац није ограничио конкуренцију, нити онемогућио било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке.

По сазнању наручиоца постоји на тржишту већи број произвођача опреме који захтеване техничке карактеристике могу да испуне, те наручиоцу није јасна тврдња да „дискриминише опрему других произвођача“.

Комисија за јавну набавку