



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа за трезор

Сектор за људске и материјалне ресурсе

Број: 404-00-774-2/2017-001-008

404-00-775-2/2017-001-008

18.10.2017. године

Поп Лукина 7-9

Београд

**Одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку добара
- Опрема за стабилне инсталације за дојаву пожара са уградњом, ОП број 42/2017**

Свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију

Поштовани,

I питања

1. У спецификацији опреме у опису за паралелни индикатор пише следеће:

"Потребно је да поседује потврду о усаглашености од стране акредитоване лабораторије."

Обзиром да на великом броју тендера за противпожарну опрему на којима смо учествовали није тражена потврда о усаглашености за паралелни индикатор, то Вас молим да нам одговорите на питање да ли је наведена потврда за паралелни индикатор заиста потребна?

2. У спецификацији опреме наведен је "Адресибилни улазни модул са 4 безнапонска контакта." Обзиром да у спецификацији опреме као следећа ставка фигурише поново улазно-излазни модул са 3 улаза и 3 релејна излаза, питање је да ли је заиста потребан толики број улаза за сваки противпожарни систем или је довољно оставити у спецификацији само адресибилни улазни модул са 3 улаза и 3 излаза ?

3. Везано за начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета и обавезе наручиоца наводи се да након уградње опреме и извођења радова, за сваки објект посебно да је потребно извршити прво контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, у складу са чл. 27 Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник" РС, број 52/2015). Питање је следеће:

„Ко ће ангажовати правно лице које има одговарајућу дозволу за вршење првог испитивања, да ли Извођач радова или Наручилац посла и ко ће надокнадити трошкове тог првог испитивања том правном лицу, да ли Извођач радова или Наручилац посла?"

Поставили би још 2 питања:

II питања

1. У предмеру ни за један објект није тражен осигурач који би се поставио у разводни орман на који би била повезана само централа за дојаву пожара.

Да ли тај осигурач треба да испоручи Извођач радова или Инвеститор?

2. У предмеру ни за један објекат нису тражене металне негориве обујмице на који би се поставио кабал ватроотпорни за сирене (у складу са законом да се ватроотпорни кабал мора постављати на металне обујмице.)

Да ли је потребно урачунати у цени инсталације (кроз ситан инсталациони материјал) те обујмице у зависности колико има метара кабла за сирене по објекту ?

ОДГОВОРИ

Одговор 1

Наведена потврда за паралелни индикатор није потребна. Наручилац ће у погледу наведеног извршити измену конкурсне документације.

Одговор 2

У додатним појашњењима број: 404-00-754-2/2017-001-008 од 06.10.2017. године, Наручилац је, између осталог, навео да су захтеви техничке спецификације дати у складу са објективним потребама наручиоца и планираним проширењем појединачних система у наредном периоду, те остаје при захтеву из конкурсне документације.

Одговор 3

Наручилац ће ангажовати правно лице које има одговарајућу дозволу за вршење првог испитивања.

II

Одговор 1

На свим локацијама постоји довољан број осигурача.

Одговор 2

Конкурсном документацијом предвиђена је набавка и испорука 4 паковања негоривих обујмица (100 комада) у оквиру спецификације потрошног материјала за објекат Александравац. Обујмице је потребно распоредити по објектима, на лицу места, у зависности од количине специфицираног кабла за сирене, по објекту.

Комисија за јавну набавку