



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-736-23/17-001-008
10.11.2017. године
Поп Лукина 7-9
Београд

На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 140. ст. 1. и 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), Извештаја о стручној оцени понуда број: 404-00-736-21/17-001-008, од 10.11.2017. године и Решења о преносу овлашћења број: 112-00-1-2297/2017-001-008 од 05. септембра 2017. године, д о н о с и м

О Д Л У К У **О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР у отвореном поступку за јавну набавку добара – Опрема за стабилне инсталације за дојаву пожара, са уградњом, ОП број 42/2017, групи понуђача коју чине: NEOLINK d.o.o, Veternik, Арона Загорице бр. 51, Нови Сад, Ветерник, матични број: 20571705, ПИБ: 106290410 и DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU INTEC NOVI SAD, Ђорђа Магарашевића бр. 8, Нови Сад, матични број: 08220468, ПИБ: 101630963, коју по Уговору о формирању групе понуђача (споразум) од 20.10.2017. године пред наручиоцем заступа NEOLINK d.o.o, Veternik. Укупна понуђена цена износи 10.644.852,05 динара, без ПДВ-а односно 12.773.822,46 динара, са ПДВ-ом.

Образложење

Наручилац је дана 21.09.2017. године, донео Одлуку број: 404-00-736-5/17-001-008 о покретању отвореног поступка за јавну набавку добара – Опрема за стабилне инсталације за дојаву пожара, са уградњом, ОП број 42/2017. Назив и ознака из општег речника набавке: Алармни системи за дојаву пожара - 31625200; Радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту - 45343000.

Предметна набавка је планирана у Плану јавних набавки на економској класификацији 5128. Редни број набавке у Плану јавних набавки: 1.1.15.

Процењена вредност јавне набавке износи 11.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 26.09.2017. године објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.trezor.gov.rs, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

До истека рока за подношење понуда, односно до дана 27.10.2017. године до 12:00 часова, на адресу наручиоца пристигло је 5 (пет) понуда које су заведене следећим редоследом:

Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Датум пријема	Сат пријема
1	2	3	4
404-00-177/17-001-008	Група понуђача: TVI d.o.o, Beograd (Чукарица), Стојана Митића бр. 44/2 и ORTEL d.o.o, ул. 603 бр. 14, Чачак	27.10.2017. године	09:03
404-00-178/17-001-008	Група понуђача: TEHNO VINČA d.o.o, Beograd, Трговачка бр. 81/8, Београд и DVD VRAČAR Beograd, Метохиска бр 42, лок. 2, Београд	27.10.2017. године	09:43
404-00-179/17-001-008	Група понуђача: NEOLINK d.o.o, Veternik Arona Zagorice br. 51, Novi Sad, Veternik и DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU INTEC NOVI SAD, Ђорђа Магарашевића бр. 8, Нови Сад	27.10.2017. године	11:34
404-00-180/17-001-008	ALMAKS SECURITY SYSTEMS d.o.o, Господара Вучића бр. 129 Београд	27.10.2017. године	11:43
404-00-181/17-001-008	Група понуђача: FRENKI-ALARM d.o.o, Насеље Ослободиоци Ваљева 73/6 Ваљево, С.С.Т.В Centar MASTER d.o.o, ул. Милоша Бандића бр. 16, Земун, Београд и Secam CCTV Corporation d.o.o, Војводе Богдана бр. 34, Београд	27.10.2017. године	11:44

Неблаговремених понуда није било.

Поступак отварања понуда за предметну јавну набавку је спроведен у Министарству финансија - Управа за трезор, Централа Београд, Поп Лукина 7-9, дана 27.10.2017. године, са почетком у 12:15 часова, о чему је сачињен Записник о отварању понуда број. 404-00-736-14/17-001-008. Записник о отварању понуда послат је понуђачима који нису присуствовали поступку јавног отварања понуда у законском року.

У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као неприхватљиве следеће понуде:

- Заједничку понуду број: 404-00-177/17-001-008 од 27.10.2017. године, групе понуђача коју чине: TVI d.o.o, Beograd (Ћукарица), Стојана Митића бр. 44/2, матични број: 20663987, ПИБ: 106707005 и ORTEL d.o.o, Ћаџак, ул. 603 бр. 14, Чачак, матични број: 21144452, ПИБ: 109220197, коју према Споразуму групе понуђача од 20.10.2017. године, пред наручиоцем заступа TVI d.o.o, Beograd (Ћукарица). Понуда је одбијена као неприхватљива из разлога што укупна понуђена цена у износу од 11.244.595,84 динара прелази износ процењене вредности јавне набавке од 11.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Подаци о понуди: Укупна понуђена цена износи 11.244.595,84 динара, без ПДВ-а односно 13.493.515,01 динара, са ПДВ-ом. Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда. Рок плаћања износи 45 дана од дана пријема рачуна. Рок за извршење радова износи 40 календарских дана од дана увођења у посао. Гарантни рок за опрему износи 24 месеца од дана примопредаје. Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца од дана примопредаје.

- Заједничку понуду број: 404-00-178/17-001-008 од 27.10.2017. године, групе понуђача коју чине: TEHNO VINČA d.o.o, Beograd, Трговачка бр. 81/8, Београд, матични број: 17542702, ПИБ: 103316426 и DVD VRAČAR Beograd, Метохијска бр 42, лок. 2, Београд, матични број: 07065825, ПИБ: 100302082, коју по Споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке од 16.10.2017. године, пред наручиоцем заступа TEHNO VINČA d.o.o, Beograd. Понуда је одбијена као

неприхватљива због битних недостатака у смислу одредбе члана 106. Закона, јер понуђач није доставио захтевану документацију којом се доказује испуњеност захтева из техничке спецификације, због чега није могуће утврдити садржину понуде у погледу наведеног.

Приликом стручне оцене понуда утврђено је:

1. да понуђач није доставио Потврде о усаглашености од стране акредитоване лабораторије за: противпожарну адресабилну централу, адресабилни улазни модул, адресабилни излазно улазни модул, адресабилни оптички детектор, адресабилни термички детектор, адресабилни ручни јављач пожара са изолатором петље и конвенционалну алармну сирену, за које је наручилац у конкурсној документацији у делу који се односи на техничку спецификацију, захтевао да поседују Потврду о усаглашености од стране акредитоване лабораторије.

2. да понуђач није доставио техничку документацију за телефонски дојавни апарат, захтеване каблове, као ни за каналице.

Наручилац је у техничкој спецификацији, између осталог, захтевао и:

- Р-Vox или одговарајуће телефонски дојавни аутомат, 2 говорне поруке, дојава на 12 телефонских бројева, 2 улазне зоне,

- набавку и испоруку материјала и извођење електричне инсталације, стабилне инсталације за дојаву пожара инсталационим каблом са статичким ширмом типа JY(St)Y 2x2x0,8, саобразно према DIN VDE 0815,

- набавку и испоруку материјала и извођење електричне инсталације, стабилне инсталације за дојаву пожара инсталационим каблом са статичким ширмом за инсталације извршних функција типа J-H(St)H 2x2x0,8 mm Fe180/E30-E90, саобразно према DIN VDE 0815,

- набавку и испоруку материјала и извођење електричне инсталације за повезивање централе и ормана са напојним орманом инсталационим каблом PP 3x1,5 mm,

- набавку и испоруку материјала и извођење електричне инсталације за уземљење PPC инсталационим каблом PP 1x16 mm, саобразно према SRPS HD 604 S1:2009+A1:2009+A2:2009+A3:2009,

- каналице, захтеване димензије 30x40mm и 20x20mm.

Конкурсном документацијом предвиђено је да је понуђач у обавези да у понуди достави Техничке карактеристике понуђене опреме за дојаву пожара (каталоге или произвођачку документацију са јасно означеном понуђеном опремом за дојаву пожара).

Наручилац је и у додатним информацијама и појашњењима на захтев заинтересованих понуђача објавио одговоре на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници да је потребно доставити каталожку или произвођачку документацију за сву понуђену опрему, осим за ситан и непредвиђени материјал.

На основу наведеног утврђено је да понуда не садржи све доказе захтеване у конкурсној документацији, због чега је одбијена као неприхватљива.

Подаци о понуди: Укупна понуђена цена износи 10.969.210,00 динара, без ПДВ-а односно 13.163.052,00 динара, са ПДВ-ом. Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда. Рок плаћања износи 15 дана од дана пријема рачуна. Рок за извршење радова износи 40 календарских дана од дана увођења у посао. Гарантни рок за опрему износи 24 месеца од дана примопредаје. Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца од дана примопредаје.

- понуду број: 404-00-180/17-001-008 од 27.10.2017. године, понуђача: ALMAKS SECURITY SYSTEMS d.o.o, Господара Вучића бр. 129 Београд, матични број: 06698182, ПИБ: 100571552.

Приликом стручне оцене понуде, Комисија за јавну набавку је утврдила да је неопходно прибавити додатна објашњења понуде од понуђача, те је на основу члана 93. став 1. Закона дана 03.11.2017. године, упутила понуђачу ALMAKS SECURITY SYSTEMS d.o.o, захтев за додатним појашњењима понуде број: 404-00-736-17/17-001-008. Рок за достављање додатних објашњења првобитно је одређен до 07.11.2017. године до 12:00 часова, а дана

06.11.2017. године продужен до 09.11.2017. године до 12:00 часова, о чему су обавештени сви понуђачи од којих је су захтевана додатна објашњења.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку прописано је да је понуђач у обавези да достави Техничке карактеристике понуђене опреме за дојаву пожара (каталог или произвођачка документација са јасно означеном понуђеном опремом за дојаву пожара). Како се из произвођачке документације која је достављена у понуди не може утврдити да понуђена опрема у потпуности испуњава све карактеристике захтеване техничком спецификацијом, захтевана су додатна појашњења у погледу следећег:

- Достављена документација за Противпожарну адресабилну централу, односи се на два модела CAD-150-1 и CAD-150-2 при чему није назначено који се тачно модел нуди, па је неопходно доставити изјашњење у погледу наведеног;

- У техничком опису за Противпожарну адресабилну централу захтевано је да понуђена централа поседује 96 VULCAN 2 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ (АДРЕСАБИЛНЕ) сирене ултра мале потрошње или блескалице по једној петљи, да поседује 384 потпуно програмибилне зоне; 512 потпуно програмибилне групе сирена и 512 потпуно програмибилне групе улаза и излаза, док је у достављеној документацији наведено да централе подседају до 50 сирена по једној петљи, и до 250 зона по софтверу, па је неопходно доставити појашњења на који начин понуђени модел испуњава карактеристике захтеване техничком спецификацијом;

- У техничком опису за Противпожарну адресабилну централу захтевано је да понуђена централа поседује 32 индивидуално програмибилне адресе за ширење по једној петљи, о чему нема података у достављеној документацији па је неопходно доставити детаљну произвођачку документацију, упутство и сл. на српском језику (не мора бити оверени превод од стране судског тумача);

- У техничком опису за Противпожарну адресабилну централу захтевано је да понуђена централа поседује 2 релејна излаза за пожар и 1 релејни излаз за грешку, као и 2 конвенционална алармна излаза надзирне детекторске петље, о чему нема података у достављеној документацији па је неопходно доставити детаљну произвођачку документацију, упутство и сл. на српском језику (не мора бити оверени превод од стране судског тумача);

- У техничком опису за Противпожарну адресабилну централу захтевано је: LCD дисплеј са позадинским осветљењем тастера са 4 реда по 40 карактера, док у достављеној документацији нема података о карактеристикама LCD дисплеја па је неопходно доставити детаљну произвођачку документацију, упутство и сл. на српском језику (не мора бити оверени превод од стране судског тумача);

- Достављена документација за Адресибилни улазни модул са 4 безнапонска контакта, односи се на два модела MAD 401 и MAD 402 при чему није назначено који се тачно модел нуди, па је неопходно доставити изјашњење у погледу наведеног за понуђени модел доставити детаљну произвођачку документацију, упутство и сл. на српском језику (не мора бити оверени превод од стране судског тумача) којом се доказује колико контакта има понуђени модел;

- Достављена документација за Адресибилни излазно улазни модул, односи се на два модела MAD 421 и MAD 422 при чему није назначено који се тачно модел нуди, па је неопходно доставити изјашњење у погледу наведеног. У техничком опису за Адресибилни излазно улазни модул захтевано је да исти поседује 3 релеја, сваки са по 3 контакта (com,no,nc), док је у достављеној документацији назначено да модули поседују 1 технички улаз и 1 слободни релејни излаз, односно 2 техничка улаза и 2 слободна релејна излаза, па је неопходно доставити појашњења на који начин понуђени модел испуњава карактеристике захтеване техничком спецификацијом (колико релеја и колико конаката по релеју?);

- У техничком опису за Адресабилни излазно-улазни модул захтевано је да исти поседује 3 релеја, сваки са по 3 контакта (com,no,nc), док је у достављеној документацији назначено да понуђени модел BX-REL4 relay module поседује 4 релејна излаза, па је

неопходно доставити појашњења на који начин понуђени модел испуњава карактеристике захтеване техничком спецификацијом (колико конаката по релеју?);

-У техничком опису за Адресабилни оптички и термички детектор наведено је да исти поседују степен заштите IP 20, док је конкурсном документацијом захтеван степен IP 42, па је неопходно доставити појашњења на који начин понуђени модел испуњава карактеристике захтеване техничком спецификацијом;

-У достављеној документацији није означен модел Паралелног индикатора, па је неопходно доставити изјашњење који се модел нуди;

-У достављеној документацији за Адресабилни ручни јављач нема података да ли исти поседује изолатор петље, па је неопходно доставити детаљну произвођачку документацију, упутство и сл. на српском језику (не мора бити оверени превод од стране судског тумача) којом се доказује испуњеност наведеног захтева из техничке спецификације;

- Достављена потврда о усаглашености односи се на моделе конвенционалних алармних сирена: MAD 461, MAD 463, SCD 200, SCD 210, SCD 230, док је у произвођачкој документацији назначено да је понуђени модел SFD 230, па је неопходно изјашњење у погледу понуђеног модела алармне сирене. Такође, у техничком опису за сирену захтеван је степен заштите IP 65. У достављеној документацији за сирену назначено је да је доступна и са степеном заштите од IP 21 до IP 65, при чему није изричито наведено да се нуди модел са степеном IP 65 па је неопходно доставити изјашњење у погледу наведеног;

- У техничком опису за телефонски дојавни аутомат захтевано је да поседује 2 говорне поруке, дојаву на 12 телефонских бројева, 2 улазне зоне, док је у достављеној документацији назначено да телефонски аутомат поседује дојаву на 6 телефонских бројева, па је неопходно доставити појашњења на који начин понуђени модел испуњава карактеристике захтеване техничком спецификацијом;

- У достављеној документацији за понуђени кабл JE-H(St)H 2x2x0,8 mm Fe180/E30-E90 нема података да је саобразан стандарду DIN VDE 0815, па је неопходно доставити појашњење на који начин понуђени модел испуњава карактеристике захтеване техничком спецификацијом;

- У достављеној документацији за понуђене каблове PP 3x1.5 mm и PP 1x16 mm. нема података да су саобразни стандарду SRPS HD 604 S1:2009+A1:2009+A2:2009+A3:2009, па је неопходно доставити појашњење на који начин понуђени каблови испуњавају карактеристике захтеване техничком спецификацијом.

Поступајући по захтеву Комисије за јавну набавку, понуђач је у предвиђеном року, дана 09.11.2017. године, доставио допис заведен код наручиоца под бројем: 404-00-736-20/17-001-008.

У достављеном допису понуђача се наводи да:

- Документација у прилогу се односи на централу са једном петљом са ознаком CAD-150-1.

- Централа CAD-150-1 коју смо пондили може да по петљи прими 250 детектора и има 250 логичких зона јер технички није потребно више и нема смисла да има више зона него детектора и нема смисла да један детектор буде у неколико зона јер по Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 87/93) у члановима 24-28 који обрађују дојавне зоне стоји да јављач мора бити јасно обележен којој зони припада што подразумева да не може бити у више зона. У техничкој документацији тендера стоји да предвиђена централа има максимално 125 детектора тако да је бесмислено да централа подржава 384 зоне, такође централа из тендерске документације подржава максимално 32 адресабилне сирене, тако да је бесмислено да централа има 512 сиренске групе.

Такође у тендерској документацији пише да централа која је описивана подржава а не поседује 96 VULCAN 2 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ (АДРЕСАБИЛНЕ) сирене ултра мале потрошње или блескалице по једној петљи. Приликом увида у пројекат утврђено је да

предвиђене кабловске инсталације за извођење петљи у нису изведене ватроотпорним кабловима тако да по прописима сирене не могу бити постављене на петљу већ би морао да се измени пројекат или да се накнадно изведу прописне инсталације. Прегледом докуменације такође је утврђено да максимално по објекту буде 40 адреса (зона) и да нема адресабилних сирена тако да је захтев да централа има 384 зоне и 512 сиренске групе предимензионисан, преписан из техничке документације и није у складу са реалним потребама.

- У техничком опису у тендерској документацији за противпожарну централу би требало да пише да централа описана подржава 32 адресабилне сирене по једној петљи а не 32 индивидуално програмабилне адресе како стоји у тендерској документацији док у техничкој документацији за CAD -150 пише да подржава 50 адресабилних сирена тиме је овај технички услов испуњен.

- На самој штампаној плочи централе има 1 релејни излаз за пожар, 1 за грешку и 2 надзирана излаза за сирене. У делу понуде који се односи на адресабилни улазно излазни релејни модул предвиђена су 2 улазно излазна модула MAD-422 од којих сваки има 2 надзирана релеа (укупно 4). Пошто се у тендерској документацији тражи адресабилни улазно излазни модул са 3 релеа, један потпуно програмабилни надзирани релеј остаје слободан и служи да попуни потребу за додатним релеом за пожар. Тиме је технички захтев испуњен.

- У техничком опису за CAD-150-1 на првој страни пише да централа CAD-150-1 поседује дисплеј са 40x4 карактерима који приказује све потребне информације кроз меније и подменије. Документација и превод су у прилогу.

- Детнов-ови системи за дојаву пожара поседују модуле који су изведени са по једним или два контакта тако да се комбиновањем и додавањем ових модула добија било која замишљена ситуација на петљи. У овом конкретном случају тражен је улазни модул са 4 улаза, на основу тога ми смо предвидели 2 модула MAD 402 који поседује два улазна безнапонска контакта и тиме добили пројектовану ситуацију.

- Детнов-ови системи за дојаву пожара поседују модуле који су изведени са по једним или два контакта тако да се комбиновањем и додавањем ових модула добија било која замишљена ситуација на петљи. У овом конкретном случају тражен је адресабилни излазно-улазни модул који поседује 3 релеја, сваки са по 3 контакта на релеју, на основу тога ми смо предвидели 2 модула MAD-422 који поседује два улаза и два релејна излаза (укупно 4 релејна излаза од којих се један користи као релеј за пожар и 4 улаза) од којих сваки има контакте (com,nc,no). Документација у прилогу и превод.

- Овде нам се чини да је грешком тражено објашњење у овом ставу јер се односи на опрему произвођача schrack коју је понудио други понуђач, а да се питање смисаоно поклапа са претходним на које смо већ дали одговор.

- У прилогу је потврда произвођача који потврђује-појашњава да детектори серије 200 а самим тим и DOD-220A у комбинацији са базом Z-200 имају индекс заштите IP 42.

- У прилогу је техничка карактеристика са назначеним паралалним индикатором PAD-10.

- У прилогу је нова техничка документација (и превод) на којој је јасно назначен предвиђени адресабилни ручни јављач са изолатором MAD-450-I.

- У прилогу је допунска документација у којој произвођач изјављује да је конвенционална сирена Detnov SFD 230 ребрендирани модел сирене VTB-32E-DB-RB/RL произвођача Cranford. Такође је достављена потврда о усаглашености за исту Cranford сирену.

- Да би се задовољила спецификација предвиђена су два уређаја у паралелном режиму рада.

- У прилогу је документација добијена од произвођача која наводи да је стандард за распоред боја за негориве каблове DIN VDE 0815 и да се сви каблови производе по овом стандарду.

-У документацији добијеној од произвођача каблова стоји да се PP 3x1.5 и PP 1X16 каблови који су тражени у техничкој документацији производе у стандарду SRPS N.C.220/1993 који одговара стандарду EN 60332-1, а по Правилнику о електричној опреми намењеној за употребу у одређеним границама напона („Службени гласник РС“, број 13/10). Стандард SRPS HD 604 S1:2009 + A1:2009 + A2:2009 + A3:2009 се односи на каблове са посебним карактеристикама које се односе на пожар међутим ознаке тих каблова нису PP већ N2HX а такви нису у захтеву. За N2HX каблове такође прилажемо атест произвођача уколико се захтев за проводницима мења.

На основу поднете понуде и достављеног додатног објашњења понуде, утврђено је да је понуда неодговарајућа, а самим тим и неприхватљива, јер у потпуности не испуњава све техничке спецификације које је наручилац захтевао конкурсном документацијом.

1. У Техничкој спецификацији наручилац је захтевао Противпожарну адресибилну централу са напојном јединицом и 2 ACCU батерије 7Ah/12 VDC, за једну петљу детектора. Подржава повезивање Мини-репеатере (паралелног таблоа) преко RS422/485, оптике или TCP/IP интерфејса. 125 елемената по једној петљи, 32 индивидуално програмибилне адресе за ширење по једној петљи, 96 VULCAN 2 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ (АДРЕСАБИЛНЕ) сирене ултра мале потрошње или блескалице по једној петљи. Подржава SAM (Само Адресабилни Модул) & MAM (Мануално Адресабилни Модул). Опремљена је са:

- 2 релејна излаза за пожар (change-over) и 1 релејни излаз за грешку (Normally closed).
 - 2 конвенционална алармна излаза (индивидуално програмибилна) надзирне детекторске петље.
 - 384 потпуно програмибилне зоне
 - 512 потпуно програмибилне групе сирена
 - 512 потпуно програмибилне групе улаза и излаза
 - Бафер догађаја (2000 догађаја)
 - Компатибилна са већином аналогно-адресибилних комуникационих протокола
 - Компатибилна са свим помоћним модулима
 - LCD дисплеј са позадинским осветљењем тастера са 4 реда по 40 карактера
 - Мogućност програмирања преко PC-а користећи Upload/ Download GFE Connector Software или одговарајуће GlobalFire Model: JUNIOR 1LOOP или одговарајуће.
- Потребно је да поседује потврду о усаглашености од стране акредитоване лабораторије.

На основу достављене понуде и додатних објашњења за Противпожарну адресибилну централу, утврђено је да понуда није у складу са траженом техничком спецификацијом коју је наручилац захтевао конкурсном документацијом. Такође, понуђач је доставио Потврду о усаглашености од стране акредитоване лабораторије за противпожарну адресабилну централу Detnov CAD-150-2, а у додатним објашњењима се изјаснио и доставио документацију која се односи на централу са једном петљом, са ознаком CAD-150-1.

2. У Техничкој спецификацији наручилац је захтевао Адресибилни улазни модул са 4 безнапонска контакта. Адресирање улазног модула се врши преко DIP свича. Омогућује повезивање опреме других произвођача на PP централу. Коришћењем NO контакта интерфејс се користи за надзирање контакта екстерних система који морају бити повезани на PP централу нпр. индикатор прораде sprinkler система или система за гашење. Напаја се са петље детектора. Испоручује се заједно са пластичним кућиштем за надзидну монтажу. Модел одговарајуће типу GLOBAL FAJER INPUT4. На основу достављене понуде и додатних објашњења за Адресибилни улазни модул са 4 безнапонска контакта, утврђено је да понуда није у складу са траженом техничком спецификацијом. Наручилац је захтевао улазни модул са 4 улаза, а понуђач је како би испунио захтев из техничке спецификације, у додатним појашњењима навео да је предвидео 2 модула MAD 402, што није у складу са техничком спецификацијом захтеваном конкурсном документацијом.

3. У Техничкој спецификацији наручилац је захтевао Адресабилни излазно-улазни модул који поседује 3 релеја, сваки са по 3 контакта (com,no,nc). Адресирање улазног модула врши се преко DIP свича. Интерфејс се користи за надзирање контакта екстерних система

који морају бити повезани на пр централу нпр. Индикатор прораде sprinkler система или система за гашење. Напаја се са петље детектора. Испоручује се заједно са пластичним кућиштем за надзидну монтажу. Модел одговарајуће типу GLOBAL FAJER 3 I/O PLUS-3 канала са изолатором петље OUTPUTREALLY CONTACT RATING-2A 30V DC/ 0,5 A 125 V AC. На основу достављене понуде и додатних објашњења за Адресабилни излазно-улазни модул који поседује 3 релеја, сваки са по 3 контакта (com,no,nc), утврђено је да понуда није у складу са траженом техничком спецификацијом. Наручилац је захтевао Адресабилни излазно-улазни модул са 3 релеја сваки са по 3 контакта (com,no,nc), а понуђач је како би испунио захтев из техничке спецификације, у додатним појашњењима навео да је предвидео 2 модула MAD 422, што није у складу са техничком спецификацијом захтеваном конкурсном документацијом.

4. У Техничкој спецификацији наручилац је захтевао GlobalFire GFE-MCPE-AI или одговарајуће адресабилни ручни јављач пожара са изолатором петље, GFE protocol или одговарајуће, двобојна LED, пластични поклопац, црвени, пластични, са подножјем. Са својим напредним системом за комуникацију смањено је време одзива на време до једне секунде зависно од броја уређаја на петљи. На основу достављене понуде и додатних објашњења за адресабилни ручни јављач пожара, утврђено је да је понуђач доставио измењену техничку документацију (и превод), на којој је назначио нови модел MAD-450-I којим доказује испуњеност наведеног захтева из техничке спецификације, што је промена којом би се неодговарајућа или неприхватљива понуда учинила одговарајућом, односно прихватљивом, имајући у виду чињеницу да је понуђач у понуди доставио тип MAD-450.

5. У Техничкој спецификацији наручилац је захтевао P-Vox или одговарајуће телефонски дојавни аутомат, 2 говорне поруке, дојава на 12 телефонских бројева, 2 улазне зоне. На основу достављене понуде и додатних објашњења за телефонски дојавни аутомат утврђено је да понуђач нуди два уређаја у паралелном режиму рада, што није у складу са захтеваном наручиоца из техничке спецификације.

6. У Техничкој спецификацији наручилац је захтевао набавку и испоруку материјала и извођење електричне инсталације, стабилне инсталације за дојаву пожара инсталационим каблом са статичким ширмом за инсталације извршних функција типа J-H(St)H 2x2x0,8 mm Fe180/E30-E90. Цена позиције подразумева да се радови изводе на висини до 4.0 m. Саобразно према DIN VDE 0815. Понуђач је у понуди доставио документацију за понуђени кабл JE-H(St)H 2x2x0,8 mm Fe180/E30-E90, произвођача ELEKTROMETAL PLUS DOO, Vršac, а у додатним објашњењима као доказ да је понуђени кабл саобразан стандарду DIN VDE 0815, достављен је сертификат о усаглашености са захтеваним стандардом, произвођача Erse Kablo San. ve Tic. A.S, Istanbul, те није могуће утврдити на који начин понуђени кабл испуњава техничке спецификације које је наручилац захтевао конкурсном документацијом.

На основу свега наведеног Комисија за јавну набавку је оценила да је понуда неодговарајућа, а самим тим и неприхватљива, јер понуђена опрема у потпуности не испуњава све техничке спецификације које је наручилац захтевао конкурсном документацијом.

Подаци о понуди: Укупна понуђена цена износи 10.875.499,36 динара, без ПДВ-а односно 13.050.599,23 динара, са ПДВ-ом. Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда. Рок плаћања износи 25 дана од дана пријема рачуна. Рок за извршење радова износи 40 календарских дана од дана увођења у посао. Гарантни рок за опрему износи 24 месеца од дана примопредаје. Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца од дана примопредаје.

- заједничку понуду број: 404-00-181/17-001-008 од 27.10.2017. године, групе понуђача коју чине: FRENKI-ALARM d.o.o., Valjevo. Насеље Ослободиоци Ваљева 73/6, матични број: 07626304, ПИБ: 100070559; С.С.Т.В Centar MASTER d.o.o, ул. Милоша Бандића бр. 16, Земун, Београд матични број: 17245350, ПИБ: 100135165 и Secam CCTV Corporation d.o.o, Војводе Богдана бр. 34, Београд, матични број: 20859407, ПИБ: 107723434 коју по Споразуму

о заједничком наступу групе понуђача од 13.10.2017. године пред наручиоцем заступа FRENKI-ALARM d.o.o, Valjevo.

Приликом стручне оцене понуде, Комисија за јавну набавку је утврдила да је неопходно прибавити додатна објашњења понуде од понуђача, те је на основу члана 93. став 1. Закона дана 03.11.2017. године упутила захтев за додатним појашњењима понуде број: 404-00-736-16/17-001-008, овлашћеном члану групе понуђача FRENKI-ALARM d.o.o, Valjevo. Рок за достављање додатних објашњења првобитно је одређен до 07.11.2017. године до 12:00 часова, а дана 06.11.2017. године продужен до 09.11.2017. године до 12:00 часова, о чему су обавештени сви понуђачи од којих је су захтевана додатна објашњења.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку прописано је да је понуђач у обавези да достави Техничке карактеристике понуђене опреме за дојаву пожара (каталог или произвођачка документација са јасно означеном понуђеном опремом за дојаву пожара). Како се из произвођачке документације која је достављена у понуди не може утврдити да понуђена опрема у потпуности испуњава све карактеристике захтеване техничком спецификацијом, захтевана су додатна појашњења у погледу следећег:

- Достављена документација за адресабилни оптички и термички детектор односи се на све моделе из серије NB358, при чему није тачно наведено који се тачно модел нуди, па је неопходно доставити изјашњење у погледу наведеног (и достављена потврда о усаглашености односи се на више модела ове серије);

- У техничком опису за телефонски дојавни аутомат захтевано је да поседује 2 говорне поруке, дојава на 12 телефонских бројева, 2 улазне зоне, о чему нема података у достављеној документацији, па је неопходно доставити детаљну произвођачку документацију, упутство и сл. на српском језику (не мора бити оверени превод од стране судског тумача);

- Достављена документација за сирену односи се на моделе Valkyre CS IP65 и Valkyre CSB IP65, при чему није тачно наведено који се тачно модел нуди, па је неопходно доставити изјашњење у погледу наведеног (и достављена потврда о усаглашености односи се на више модела ове серије);

- У достављеној документацији за понуђени кабл JE-H(St)H Fe180/E30-E90 и понуђени кабл JY(St)Y нема података да су саобразани стандарду DIN VDE 0815, па је неопходно доставити појашњење на који начин понуђени модел испуњава карактеристике захтеване техничком спецификацијом у погледу захтеваног стандарда. Такође, из достављене документације се не види које су понуђене димензије каблова, па је неопходно доставити детаљну произвођачку документацију са означеним моделом;

- У понуди је достављена потврда о усаглашености за кабл типа модела J-H(St)H....Lg при чему је техничком спецификацијом захтеван кабл JY(St)Y 2x2x0.8, па је неопходно да се изјасните на који начин понуђени каблови испуњавају карактеристике захтеване техничком спецификацијом. Такође, за понуђени кабл нема података да је саобразан стандарду DIN VDE 0815, па је неопходно доставити појашњење на који начин понуђени модел испуњава карактеристике захтеване техничком спецификацијом у погледу захтеваног стандарда, као и произвођачку документацију са јасно означеним моделом;

- У достављеној потврди о усаглашености за понуђене каблове PP нема података да су саобразни стандарду SRPS HD 604 S1:2009+A1:2009+A2:2009+A3:2009, већ да су саобразни стандарду SRPS N.C3.220:1993, па је неопходно доставити појашњење на који начин понуђени каблови испуњавају карактеристике захтеване техничком спецификацијом у погледу захтеваног стандарда. Такође, из достављене документације се не види које су понуђене димензије каблова, па је неопходно доставити детаљну произвођачку документацију са означеним моделом;

- У техничком опису за каналице захтеване су димензије 20x20 и 30x40. У достављеној документацији за каналице – декларацији о усаглашености нису назначене димензије канала које се нуде, па је неопходно доставити изјашњење о наведеном.

Поступајући по захтеву Комисије за јавну набавку, понуђач је у предвиђеном року, дана 09.11.2017. године, доставио допис заведен код наручиоца под бројем: 404-00-736-21/17-001-008. У достављеном допису понуђача се наводи:

- Наша понуда односи се на адресибилни оптички детектор wizmart NB358-S-L са подножјем, и адресибилни термички детектор NB358-H-L са подножјем, како је наведено у опису ставки које су тражене. У прилогу дописа налази се и каталог наведених детектора, који у потпуности одговара опису у тендерској документацији. Каталог који смо раније предали са документацијом односи се на целу серију NB358 детектора која обухвата и стару серију детектора без изолатора петље (које смо ми навели у нашој понуди) и нову серију детектора која има интегрисан изолатор петље а тиме и већу потрошњу.

У потврди о усаглашености модели без изолатора петље имају ознаке NB358D-SL (адресибилни оптички детектор) и NB358D-HL (адресибилни термички детектор), где ознака L додатно означава модел детектора који има излаз за повезивање паралелног индикатора. У истој потврди можете наћи и ознаке детектора са интегрисаним изолатором петље NB358A-SL (оптички) и NB358A-HL (термички) - ови детектори нису предмет наше понуде.

- У прилогу достављамо детаљну произвођачку документацију и упутство на Српском језику.

- Понуђени модел сирене је VALKYRIE CSB IP65 која је и тражена конкурсном документацијом, достављамо и произвођачку документацију понуђеног модела сирене.

- Достављамо додатну документацију која показује да понуђени модел испуњава карактеристике захтеване техничком спецификацијом у погледу захтеваног стандарда.

- Достављамо додатну документацију која показује да понуђени модел испуњава карактеристике захтеване техничком спецификацијом у погледу захтеваног стандарда.

- Достављамо додатну документацију која доказује које каблове смо понудили. Понуђени каблови су PP/Y 3x1,5mm и PP 00 1x16 како је и тражено конкурсном документацијом, и који су саобразни стандарду SRPS N.C3.220:1993. Каблови који су тражени конкурсном документацијом нису саобразни стандарду SRPS HD 604 јер се тај стандард односи на енергетске каблове 0,6/1 кВ и 1,9/3,3 кВ са посебним карактеристикама (негориви) које се односе на пожар, за употребу у енергетским постројењима. То нису PP каблови које сте тражили у конкурсној документацији него N2XH каблови. Тај податак можете видети и на интернет страници ИСС-а http://www.iss.rs/standard/?nadstandard_document_id=22039

- Декларација о усаглашености се односи на све моделе канала, а понуђене су канале које су и тражене конкурсном документацијом, димензије 20x2030x40.

1. У Техничкој спецификацији наручилац је захтевао набавку и испоруку материјала и извођење електричне инсталације, стабилне инсталације за дојаву пожара инсталационим каблом са статичким ширмом типа JY(St)Y 2x2x0.8. Цена позиције подразумева да се радови изводе на висини до 4.0 m. Саобразно према DIN VDE 0815, као и набавку и испоруку материјала и извођење електричне инсталације, стабилне инсталације за дојаву пожара инсталационим каблом са статичким ширмом за инсталације извршних функција типа J-H(St)H 2x2x0,8 mm Fe180/E30-E90. Цена позиције подразумева да се радови изводе на висини до 4.0 m. Саобразно према DIN VDE 0815.

Понуђач је у понуди доставио Потврду о усаглашености за безхалогени инсталациони телекомуникациони кабл са повећаном отпорношћу на горење произвођача TELE-FONIKA KABLE S.A. Пољска, при чему је подносилац захтева за издавање потврде TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR, DOO., као и Потврду о усаглашености за управљачки телекомуникациони кабл J-H(St)H Fe180/E30/E90 робне марке FACAB (Klaus Faber), произвођача PRAKAB PRAŽSKA KABELOVNA s.r.o. Чешка Република, при чему је подносилац захтева ELEKTROMETAL PLUS d.o.o., Вршац. Понуђач је у додатним појашњењима доставио потврде о усаглашености за телекомуникациони кабл JE-H(St)H...Bd FE-180 E30/E90 произвођача KLAS KABLO Turka., при чему је подносилац захтева за издавање потврде BEOBARS DOO, Београд, као и потврду о усаглашености за

телекомуникациони кабл J-H(St)H...Bd, произвођача KLAS KABLO Turska, при чему је подносилац захтева BEOBARS DOO, Београд.

На основу достављене понуде и достављених додатних објашњења није могуће утврдити који је кабл понуђен и на који начин понуђени кабл испуњава карактеристике захтеване техничком спецификацијом. Такође, понуђач се није изјаснио које су понуђене димензије каблова.

На основу свега наведеног Комисија за јавну набавку је оценила да је понуда неприхватљива, због битних недостатака у смислу одредбе члана 106. Закона, јер се не може утврдити стварна садржина понуде (није могуће утврдити који је кабл понуђен), нити је могуће понуду упоредити са другим понудама у наведеном делу спецификације.

Подаци о понуди: Укупна понуђена цена износи 10.790.000,00 динара, без ПДВ-а односно 12.948.000,00 динара динара, са ПДВ-ом. Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда. Рок плаћања износи 30 дана од дана пријема рачуна. Рок за извршење радова износи 40 календарских дана од дана увођења у посао. Гарантни рок за опрему износи 24 месеца од дана примопредаје. Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца од дана примопредаје.

У фази стручне оцене понуде Комисија за јавну набавку је оценила као прихватљиве следеће понуде:

- Заједничку понуду број: 404-00-179/17-001-008 од 27.10.2017. године, групе понуђача коју чине: NEOLINK d.o.o, Veternik, Арона Загорице бр. 51, Нови Сад, Ветерник, матични број: 20571705, ПИБ: 106290410 и DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU INTEC NOVI SAD, Ђорђа Магарашевића бр. 8, Нови Сад, матични број: 08220468, ПИБ: 101630963, коју по Уговору о формирању групе понуђача (споразум) од 20.10.2017. године пред наручиоцем заступа NEOLINK d.o.o, Veternik.

Приликом стручне оцене понуде, Комисија за јавну набавку је утврдила да је неопходно прибавити додатна објашњења понуде од понуђача, те је на основу члана 93. став 1. Закона дана 03.11.2017. године, упутила захтев за додатним појашњењима понуде број: 404-00-736-15/17-001-008, овлашћеном члану групе понуђача NEOLINK d.o.o, Veternik. Рок за достављање додатних објашњења првобитно је одређен до 07.11.2017. године, до 12:00 часова, а дана 06.11.2017. године, продужен до 09.11.2017. године до 12:00 часова, о чему су обавештени сви понуђачи од којих је су захтевана додатна објашњења.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку прописано је да је понуђач у обавези да достави Техничке карактеристике понуђене опреме за дојаву пожара (каталог или произвођачка документација са јасно означеном понуђеном опремом за дојаву пожара). Како се из произвођачке документације која је достављена у понуди не може утврдити да понуђена опрема у потпуности испуњава све карактеристике захтеване техничком спецификацијом, захтевана су додатна појашњења у погледу следећег:

- У техничком опису за Противпожарну адресабилну централу захтевано је да понуђена централа поседује 32 индивидуално програмибилне адресе за ширење по једној петљи, као и 96 VULCAN 2 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ (АДРЕСАБИЛНЕ) сирене ултра мале потрошње или блескалице по једној петљи, о чему нема података у достављеној документацији, па је неопходно доставити детаљну произвођачку документацију, упутство и сл. на српском језику (не мора бити оверени превод од стране судског тумача);

- У техничком опису за Противпожарну адресабилну централу захтевано је да понуђена централа поседује 384 потпуно програмибилне зоне; 512 потпуно програмибилне групе сирена и 512 потпуно програмибилне групе улаза и излаза, као и да је опремљена са 2 релејна излаза за пожар и 1 релејни излаз за грешку, о чему нема података у достављеној документацији па је неопходно доставити детаљну произвођачку документацију, упутство и сл. на српском језику (не мора бити оверени превод од стране судског тумача);

- У техничком опису за Противпожарну адресабилну централу захтевано је: LCD дисплеј са позадинским осветљењем тастера са 4 реда по 40 карактера, док у достављеној документацији нема података о карактеристикама ЛЦД дисплеја па је неопходно доставити

детаљну произвођачку документацију, упутство и сл. на српском језику (не мора бити оверени превод од стране судског тумача;

- У техничком опису за Адресабилни излазно-улазни модул захтевано је да исти поседује 3 релеја, сваки са по 3 контакта (com,no,nc), док је у достављеној документацији назначено да понуђени модел BX-REL4 relay module поседује 4 релејна излаза, па је неопходно доставити појашњења на који начин понуђени модел испуњава карактеристике захтеване техничком спецификацијом (колико конаката по релеју?);

- Достављена документација за адресабилни ручни јављач са изолатором петље односи се на три модела MCP 545 X-1, MCP 545 X-2 MCP 545 X-3, при чему није назначено који се тачно модел нуди, па је неопходно доставити изјашњење у погледу наведеног;

- У техничком опису за сирену захтеван је степен заштите IP 65. У достављеној документацији за сирену назначено је да је доступна и са степеном заштите IP 21 и са степеном заштите IP 65, при чему није изричито наведено да се нуди модел са степеном IP 65 па је неопходно доставити изјашњење у погледу наведеног,

- У техничком опису за каналице захтеване су димензије 20x20 и 30x40. У достављеној документацији за каналице обележене су каналице 20x20 и 30x60, при чему је достављен каталог и за каналице 30x40 па је неопходно доставити изјашњење који се модел нуди.

Поступајући по захтеву Комисије за јавну набавку, понуђач је у предвиђеном року, дана 07.11.2017. године, доставио допис заведен код наручиоца под бројем: 404-00-736-19/17-001-008, као и Потврду произвођача опреме Scharck Seconnect AG Security and Communication Systems и превод потврде на српски језик. У достављеном допису понуђача се наводи да понуђена адресабилна централа типа IP-BXF произвођача Scharck Seconnect:

- поседује капацитет од 250 адресабилних елемената, односно далеко више од онога што се тражило конкурсном документацијом (125 елемената по једној петљи + 32 индивидуално програмабилне адресе за ширење по једној петљи = 157 адресабилних елемената у једној петљи укупно са проширењем),

- подржава повезивање 115 адресабилних сирена у једној петљи (знатно више од конкурсном документацијом тражених 96 комада адресабилних сирена),

- подржава 384 потпуно програмабилне зоне,

- подржава 512 потпуно програмабилних група за сирене,

- подржава 512 потпуно програмабилних група улаза-излаза,

- садржи модул са 4 потпуно програмабилна релејна излаза (nc-no-com) који се независно један од другог могу програмирати тако да мењају своје стање у случају било ког догађаја у систему, па и у случају детекције пожара или грешке, а што задовољава захтев да централа поседује 2 релејна излаза за пожар и 1 релејни излаз за грешку (укупно 3) и

- поседује ЛЦД дисплеј са позадинским осветљењем тастера са 6 редова по 40 карактера,

Поред тога у истом документу наводи се и да понуђени адресабилни модул BX-REL4 поседује 4 релејна излаза са по три контакта (nc-no-com).

Такође, у допису понуђача наведено је да:

- понуђени ручни јављач је типа: MCP 545 X-1 у комплекту са поклопцем ознаке: FG030921,

- понуђени модел сирене поседује заштиту IP 65,

- понуђене каналице су у складу са захтевима из конкурсне документације, димензија 30x40мм и 20x20мм.

У достављеној потрди произвођача Scharck Seconnect AG Security and Communication Systems, издатој на име понуђача и за потребе учешћа на тендеру ОП 42/2017, наведено је да једна петља централне јединице тип: IP-BXF

- може да садржи максимално 250 адресабилних елемената,

- може да садржи 115 адресабилних сирена.

У потврди је такође наведено да се у оквиру противпожарних алармних система са централом IP-BXF може испрограмирати више од:

- 384 зоне,
- 512 група сирена,
- 512 група улаза и излаза.

У потврди је даље наведено:

- да се релејни модул са четири потпуно програмабилна релеја може поставити у централну јединицу IP-BXF (сваки од четири релеја се може независно програмирати да промене своје стање у случају аларма-пожара или грешке),

- да централна јединица IP-BXF садржи LCD дисплеј са 6 линија и 40 карактера по линији,

- модул тип: BX-REL4 садржи 4 релеја, сваки са три контакта (com, nc, no).

На основу поднете понуде и достављеног додатног објашњења понуде, утврђено је да је понуда прихватљива, с обзиром да не садржи битне недостатке, да је одговарајућа, не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Подаци о понуди: Укупна понуђена цена износи 10.644.852,05 динара, без ПДВ-а односно 12.773.822,46 динара, са ПДВ-ом. Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда. Рок плаћања износи 15 дана од дана пријема рачуна. Рок за извршење радова износи 40 календарских дана од дана увођења у посао. Гарантни рок за опрему износи 24 месеца од дана примопредаје. Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца од дана примопредаје.

Начин примене методологије за доделу пондера: У предметном поступку јавне набавке критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. С обзиром да је поднета једна одговарајућа и прихватљива понуда, није било услова за сачињавање ранг листе применом утврђеног критеријума.

Чланом 3. став 1. тачка 32) Закона је прописано да је „одговарајућа понуда она понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације“.

Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона је прописано да је „прихватљива понуда она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке“.

Чланом 106. Закона је прописано: „Наручилац ће одбити понуду ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.“

Чланом 107. став 1. Закона је прописано да је „наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде“.

Чланом 107. став 3. Закона је прописано да „Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Из наведених законских одредби произилази да је понуда групе понуђача коју чине: NEOLINK d.o.o, Veternik Arona Zagorice br. 51, Novi Sad, Veternik и DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU INTEC NOVI SAD, Ђорђа Маргаршевића бр. 8, Нови Сад, прихватљива, а да су понуде групе понуђача коју чине: TVI d.o.o, Београд (Чукарица), Стојана Митића бр. 44/2 и ORTEL d.o.o, ул. 603 бр. 14, Чачак; групе понуђача коју чине: TEHNO VINČA d.o.o, Београд, Трговачка бр. 81/8, Београд и DVD VRAČAR Београд, Метохиска бр 42, лок. 2, Београд; понуђача ALMAKS SECURITY SYSTEMS d.o.o, Господара Вучића бр. 129 Београд и групе понуђача коју чине: FRENKI-ALARM d.o.o, Насеље Ослободиоци Ваљева 73/6 Ваљево,

C.C.T.V Centar MASTER d.o.o, ул. Милоша Бандића бр. 16, Земун, Београд и Secam CCTV Corporation d.o.o, Војводе Богдана бр. 34, Београд, неприхватљиве, те да је наручилац дужан да такве понуде одбије.

На основу свега изнетог, Комисија за јавну набавку, након стручне оцене понуда, је у Извештају број: 404-00-736-22/17-001-008 од 10.11.2017. године, изнела препоруку овлашћеном лицу наручиоца да у отвореном поступку за јавну набавку добара - Опрема за стабилне инсталације за дојаву пожара, са уградњом, ОП број 42/2017, уговор додели групи понуђача коју чине: NEOLINK d.o.o, Veternik, Арона Загорице бр. 51, Нови Сад, Ветерник, матични број: 20571705, ПИБ: 106290410 и DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU INTEC NOVI SAD, Ђорђа Магарашевића бр. 8, Нови Сад, матични број: 08220468, ПИБ: 101630963, коју по Уговору о формирању групе понуђача (споразум) од 20.10.2017. године, пред наручиоцем заступа NEOLINK d.o.o, Veternik.

Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења из члана 108. Закона донета одлука као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.trezor.gov.rs, у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Поука о правном средству: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.



ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Саша Ћелић