



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-133-2/2018-001-008
08.03.2018. године
Поп Лукина 7-9
Београд

**Одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку јавну добара –
Паник лампе, ЈНМВ број 8/2018**

Свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију

Поштовани,

Молимо ваше појашњење – одговор на питање у вези јавне набавке мале вредности добара – паник лампе, ЈНМВ број 8/2018, како следи:

У поглављу III Техничке карактеристике (спецификације) добара стоји да је понуђач у обавези да уз понуду достави копију важећег сертификата којим се доказује усаглашеност са стандардом **SRPS EN 1838:2014**, који је идентичан са стандардом **EN 1838:2013**.

Наш партнер – добављач добара поседује важећи сертификат о усаглашености производа светилки за нужно осветљење (паник лампе) по стандарду **SRPS EN 55015:2009**, издат од стране акредитоване институције за испитивање квалитета у Републици Србији.

Молимо ваш одговор и стручно мишљење, да ли овај стандард задовољава ваше захтеве из конкурсне документације или инсистирате на сертификату којим се задовољава испуњеност захтеваних техничких карактеристика?

Одговор:

Стандард **SRPS EN 55015:2009** се односи на границе и методе мерења карактеристика радио-сметњи код електричних светилки и сличних уређаја. Наведеним стандардом се утврђују поступци мерења радио сметњи које у свом раду емитују уређаји за осветљење. Обухваћени су уређаји који садрже сијалице са усијаним влакном, сијалице пуњене гасом, неонске сијалице, регулатори осветљења и сл.

Имајући у виду наведено овај стандард не задовољава захтеве наручиоца из конкурсне документације наведене у поглављу III -Техничке карактеристике (спецификације) добара.

Комисија за јавну набавку