



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-208-2/2018-001-008
23.04.2018. године
Поп Лукина 7-9
Београд

**Одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку набавку добара -
Клима уређаји - ОП број 22/2018**

Свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију

Питање:

Молимо за информацију да ли је за климе капацитета 18 КВТУ прихватљив ниво буке унутрашње јединице 42dB(A) при највећој брзини вентилатора? Ниво буке при мањим брзинама се смањује на 37dB(A), односно 33 dB(A).

Одговор:

Није прихватљив ниво буке унутрашње јединице 42dB(A) при највећој брзини вентилатора. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку