



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-295-2/2018-001-008
18.06.2018. године
Поп Лукина 7-9
Београд

Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку добара - Клима уређаји за Дата центар ОП број 24/2018

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију

- 1. Питање:** Која се температура и релативна влажност ваздуха захтева у data центру?
Одговор: Систем климатизације обезбеђује хлађење дата центра према параметрима :

Температура ваздуха: $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (на фронту рекова)

Релативна влажност ваздуха: $50\% \pm 10\%$ (на фронту рекова)

- 2. Питање:** За коју температуру и релативну влажност ваздуха и за које температуре мешавине воде и етилен гликола је дефинисан „max расхладни капацитет“ од 58,3 kW?

Одговор: Мах расхладни капацитет од 58,3 kW дефинисан је за температуру ваздуха 24°C , релативну влажност ваздуха 50%, температуру мешавине воде и етилен гликола 7/12.

- 3. Питање:** Који је тражени капацитет клима уређаја при захтеваној температури и релативној влажности ваздуха у data центру?

Одговор: Расхладни капацитет клима уређаја при захтеваној температури и релативној влажности ваздуха је 27 kW.

- 4. Питање:** Да ли се прихвата Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на објектима високоградње са лиценцом ИКС 411?

Обим радова за који одговара Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова са лиценцом 410 и 411 на објектима високоградње је исти, при чему обим грађевинско занатских радова на уградњи клима уређаја за data центар, по опису лиценци, може покрити инжењер са лиценцом 411.

Одговор: Прихвата се лиценца 411.

Комисија за јавну набавку