



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-314-2/2018-001-008
21.06.2018. године
Поп Лукина 7-9
Београд

Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку добара - Клима уређаји за Дата центар ОП број 24/2018

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију

У оквиру конкурсне документације захтевано је да се у склопу уградње нових клима уређаја изврши: „Пажљива демонтажа спољашње јединице InRow-а са рекуперацијом фреона и монтажа са додавањем цевне инсталације, вакумирањем и пуњењем инсталације фреоном R410A“, (тендерска документација стр. 5).

Приликом обиласка локације, утврђено је да се ради о спољашњој јединици уређаја InRow: APC Schneider Electric тип ACRD 101 и да је неопходна демонтажа, поновна монтажа, инсталирање и сертификовано стартовање овог уређаја.

Питање: Да се у кадровском капацитету тражи сертификат за овај InRow уређај?

Одговор: Тражени сертификат се односи на APC Schneider Electric InRow уређај.

Комисија за јавну набавку