



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа за трезор

Сектор за људске и материјалне ресурсе

Број: 404-00-185-8/19-001-008

08.04.2019. године

Поп Лукина 7-9

Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара,
дојаву пожара и остале противпожарне опреме,
у отвореном поступку,
ОП број 16/2019, по партијама

Београд, април 2019. године

На основу чл. 32, 61. и чл. 68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-00-185-5/19-001-008 од 15.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 404-00-185-6/19-001-008 од 15.03.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара,
дојаву пожара и остале противпожарне опреме,
у отвореном поступку,
ОП број 16/2019, по партијама

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3 од 97
II	Подаци о предмету јавне набавке	4 од 97
III	Врста услуга, техничка спецификација предмета набавке, место и рок извршења услуге, гарантни рок, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета	4 од 97
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	17 од 97
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	26 од 97
VI	Образац понуде – партија 1	37 од 97
VI-1	Образац понуде – партија 2	50 од 97
VII	Модел уговора – партија 1	56 од 97
VII-1	Модел уговора – партија 2	71 од 97
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни – партија 1	82 од 97
VIII - 1	Образац структуре цене са упутством како да се попуни – партија 2	83 од 97
IX и IX -1	Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења и Менично овлашћење - писмо	86 и 87 од 97
X	Образац трошкова припреме понуде	88 од 97
XI	Образац изјаве о независној понуди	89 од 97
XII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	90 од 97
XIII	Подаци о лицима која ће бити одговорна за реализацију уговора и квалитет извршених услуга	91 од 97
XIV	Списак и ценовник резервних делова и потрошног материјала – Партија 1	92 од 97
XV	Списак и ценовник резервних делова и потрошног материјала – Партија 2	97 од 97

Конкурсна документација садржи 97 страна.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Министарство финансија - Управа за трезор

Адреса: ул. Поп Лукина бр. 7-9, 11000 Београд

ПИБ: 103964453,

Матични број: 17862146,

ЈБКЈС: 10523 и

Интернет страница наручиоца: www.trezor.gov.rs

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су услуге одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019 и обухвата услуге: контролни прегледи, испитивање и поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара, и то:

- стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара, (члан 44. Закона о заштити од пожара, „Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони);
- инсталација и уређаја стабилног система за гашење пожара, („Сл. лист СФРЈ“ бр. 44/83 и 31/89 и члан 44. Закона о заштити од пожара, „Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони);
- мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме, (члан 40. Закона о заштити од пожара, „Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и члан 32. Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, („Сл. Гласник РС " бр. 3/2018);
- контролно испитивање непропусности ватрогасних-хидрантских црева на притисак воде од 7 бара, члан 43. Закона о заштити од пожара, („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и члан 40. Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, („Сл. Гласник РС " бр. 3/2018);
- мобилне опреме за гашење почетних пожара-пп апарата, (члан 43. Закона о заштити од пожара, („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони);
- контролно испитивање ПП апарата на хладни водени притисак (НВП), Правилник о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримиране, течне и под притиском растворене гасове, („Сл. Лист СФРЈ“ број 25/80, 9/86 и „Сл. Лист СРЈ“ број 21/94, 56/95, 1/2003 и „Сл. Гласник РС“ бр. 21/2010) и Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони);
- контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија, (члан 40. Закона о заштити од пожара „Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони и члан 120. Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, („Сл. лист СФРЈ“ бр. 53 и 54/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 28/95);
- поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара;

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници наручиоца www.trezor.gov.rs.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

Служба за контакт: javnenabavke@trezor.gov.rs

8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 20 (двадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке ОП број 16/2019, по партијама, су услуге одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме.

Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге одржавања и поправки – 5000000.

Спецификација и количина предмета јавне набавке дефинисане су у поглављу III конкурсне документације – Техничке спецификације.

2. Партије

Предметна јавна набавка је обликована у 2 (две) партије, и то:

Партија број 1 – одржавање и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме.

Партија број 2 – одржавање и поправке опреме и инсталација за дојаву пожара типа Schrack Seconet.

Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге одржавања и поправки – 5000000;

Партија 1: - Услуге одржавања и поправки – 5000000

Партија 2: - Услуге одржавања и поправки – 5000000

Понуђач може поднети понуду за једну или за обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да на обрасцима који су саставни део конкурсне документације наведе на коју се партију односе. Уколико понуђач доставља понуду за више партија, дужан је да обрасце из понуде копира и достави за сваку партију за коју доставља понуду.

Понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

III ВРСТА УСЛУГА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ГАРАНТНИ РОК, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

1. Врста услуга

Услуге - контролни прегледи, испитивање и поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара.

Контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара, дојаву пожара и остале протипожарне опреме, мора се обављати у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова

контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Службени гласник РС", бр. 52/15, 59/16).

Периодично контролисање уграђених инсталација у објектима врши се у складу са техничким прописима и стандардима на које се ти прописи позивају.

Уређаји за откривање и јављање пожара и уређаји за гашење пожара морају се одржавати у складу са техничким прописима и упутствима произвођача, тако да се обезбеди њихово стално и несметано функционисање.

2. Техничка спецификација предмета набавке

2.1. Партија 1 - одржавање и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, обухвата:

Р.бр.	Предмет набавке
	<p>Контролни прегледи, испитивање и поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара и то:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара, (члан 44. Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони); 2. инсталација и уређаја стабилног система за гашење пожара, („Сл. лист СФРЈ“ бр. 44/83 и 31/89 и члан 44. Закона о заштити од пожара, „Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони); 3. мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме (члан 40. Закона о заштити од пожара, („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и члан 32. Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, („Сл. Гласник РС " бр. 3/2018); 4. контролно испитивање непропусности ватрогасних-хидрантских црева на притисак воде од 7 бара, члан 43. Закона о заштити од пожара, („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и члан 40. Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, („Сл. лист СФРЈ“ бр. 30/91); 5. мобилне опреме за гашење почетних пожара-пп апарата, (члан 43. Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони); 6. контролно испитивање ПП апарата на хладни водени притисак (НVP), Правилник о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримиране, течне и под притиском растворене гасове, („Сл. Лист СФРЈ“ број 25/80, 9/86 и „Сл. Лист СРЈ“ број 21/94, 56/95, 1/2003 и „Сл. Гласник РС“ бр. 21/2010) и Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони); 7. Пуњење гасом боца у саставу стабилног система за гашење пожара Novac 1230 и FM200; 8. контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија, (члан 40. Закона о заштити од пожара „Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони и члан 120. Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, („Сл. лист СФРЈ“ бр. 53 и 54/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 28/95); 9. Поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара. <p>Контролни прегледи и испитивање инсталација и опреме за заштиту од пожара, могу се вршити и мимо редовних и периодичних контролних прегледа на захтев наручиоца, (због кварова опреме и инсталација, по налогу МУП-а, и сл).</p>
1.	<p>Контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара подразумева:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Редовни шестомесечни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара Приликом редовне контроле обавезно се испитују: 1) најмање један јављач по примарном воду; 2) сви елементи за узбуњивање; 3) сви предајници и пријемници сигнализације; 4) сви уређаји за аутоматско гашење; 5) склопни уређаји за искључивање вентилације; 6) уређаји за напајање енергије, (визуелни преглед прикључака и електролита). <p>Редовни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву врши се на сваких 6 (шест) месеци; Мере редовног одржавања морају се унети у контролну књигу.</p>

	<p>2. Редовни годишњи-периодични преглед инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара</p> <p>Приликом годишњег периодичног прегледа стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се функционална контрола и детаљан преглед свих саставних делова, која обавезно обухвата:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проверу контролне књиге о извршеном претходном прегледу и попис радова који су изведени на инсталацији; 2) преглед и испитивање спојница на акумулатору, нивоа и густоће електролита у свакој ћелији и мерење капацитета акумулатора; 3) провера рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи као и сва искључења и управљања технолошком опремом; 4) испитивање рада елемената за узбуђивање, предајника и пријемника даљинске сигнализације о пожару и о неисправности; 5) испитивање индикатора сметњи – симулирајући кварове на примарним водовима и уређајима за напајање енергијом; 6) провера рада сваког појединачног јављача према упутству произвођача; 7) преглед каблова, водова, разводних ормара, стезалки и разводних кутија, (да су неоштећени и адекватно заштићени и означени). <p>Периодични преглед стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се једанпут годишње. Формирање контролне књиге о редовном одржавању система за рано откривање и дојаву пожара и израда плана алармирања, (уколико исти не постоје), је обавеза понуђача уз први контролни преглед-контролу по потписивању уговора и не фактурише се посебно.</p>
2.	<p>Контролни прегледи и испитивање инсталација и уређаја стабилног система за гашење пожара</p> <p>Приликом прегледа стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се функционална контрола и детаљан преглед свих саставних делова, у складу са техничким прописима и упутством произвођача опреме и обухвата:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) детаљну контролу цевне мреже како би се установило њено стање (у случају било којих знакова корозије или механичких оштећења, неопходно је репарирати или заменити новим); 2) детаљну контролу свих боца (да нема било којих знакова корозије или механичких оштећења); 3) проверу свих отвора за вентилацију (да су проходни); 4) функционалну пробу рада уређаја без истицања гаса. <p>Контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се једанпут у шест месеци.</p>
3.	<p>Контролни преглед и испитивање хидрантске инсталације</p> <p>Контролни прегледи и испитивање хидрантске инсталације обухвата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контролно мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме; - контролно испитивање непропусности ватрогасних - хидрантских црева на притисак воде од 7 бара; - контролно испитивање опреме за одржавање притиска у хидрантској мрежи објекта у Поп Лукиној 7-9, Београд, (контрола електро ормана, пумпи и експанзионе посуде уређаја и симулација рада уређаја са контролом аутоматике); - давање стручног налаза. <p>Контролно мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме врши се једанпут у 6 (шест) месеци, а контролно испитивање непропусности ватрогасних - хидрантских црева на притисак воде од 7 бара врши се једанпут годишње.</p>
4.	<p>Контролни преглед мобилне опреме за гашење почетних пожара</p> <p>Контролни преглед мобилне опреме за гашење почетних пожара обухвата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверу исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара, (све врсте ручних и покретних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара типа „S“, „CO₂“, „HL“ и „FOXER“). <p>Контролни лист и ПВЦ кесица улазе у цену контролног прегледа апарата за гашење пожара.</p> <p>Редовни контролни преглед мобилне опреме за гашење почетних пожара врши се једанпут</p>

	у шест месеци.
5.	Контролно испитивање III апарата на хладни водени притисак (HVP): Контролно испитивање мобилне опреме за гашење пожара на хладни водени притисак (HVP) врши се у складу са законом прописаним роковима, препорукама произвођача апарата и опреме.
6.	Контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија - једном у шест месеци.
7.	Пуњење гасом боца у саставу стабилног система за гашење пожара Novex 1230 и FM200: Обавеза је понуђача да, за време трајања уговора, изврши пуњење гасом боца уколико се приликом било које контроле утврди потреба за истим. Понуђач посебно исказује цену гаса.
8.	Поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара: Поправка инсталација и уређаја за заштиту од пожара мора се обавити ако се приликом било које контроле утврде одступања у раду или неисправности. Поправке опреме за заштиту од пожара подразумевају замену и уградњу резервних делова потрошног материјала и довођење противпожарних инсталација и опреме у исправно стање, монтажа и демонтажа боца у саставу стабилног система за гашење пожара и довођење система у радно стање. Понуђач посебно исказује цену демонтаже и монтаже боца кроз цену радног сата. Поправке се врше приликом обављања редовних и периодичних контролних испитивања опреме и инсталација, након утврђивања квара на инсталацијама или опреми, а по потреби и ван претходно назначених периодичних прегледа. Обавеза је понуђача да после извршене поправке изврши контролно испитивање опреме или инсталација и сачини извештај о истом. Контролно испитивање опреме или инсталација после извршене поправке се не фактурише посебно.

Све врсте поправки се врше по цени радног сата који понуђачи уписују у образац понуде. У цену радног сата урачунати су следећи трошкови: долазак на објекат наручиоца, констатација врсте квара и поправка, уградња резервног дела/потрошног материјала, демонтажа и монтажа боца, путни трошкови понуђача и сви други зависни трошкови.

У цену радног сата није урачуната цена резервних делова и потрошног материјала за поправку, чију вредност понуђач посебно исказује у рачуну, по цени која је наведена у ценовнику резервних делова и потрошног материјала.

Обавеза је понуђача да уз понуду достави образац XIV (партија 1) - Ценовник резервних делова и потрошног материјала, у конкурсној документацији, који ће бити саставни део уговора. Уколико понуђач води списак резервних делова на рачунару, исти може приложити уместо датог обрасца, са напоменом да се односи на образац XIV (партија 1) - Ценовник резервних делова и потрошног материјала, из конкурсне документације.

Понуђач је дужан да обезбеди и уграђује оригиналне резервне делове сагласно опреми за коју се пружа услуге поправке, према ценовнику из обрасца XIV, (партија 1) - Ценовник резервних делова и потрошног материјала, из конкурсне документације. Уколико је током реализације уговора неопходно извршити набавку и уградњу резервног дела и потрошног материјала, који евентуално није неведен у ценовнику, понуђач је дужан да обавести о томе наручиоца, достави му важећи ценовник за наведени део и прибави писану сагласност наручиоца за набавку и уградњу резервног дела и потрошног материјала. Уколико је евидентно да цена за поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара са уградњом резервних делова и потрошног материјала, прелази износ од 10.000,00 динара, без ПДВ-а, понуђач је у обавези да наручиоцу, пре поправке, достави понуду са подацима о врсти квара, потребним интервенцијама на отклањању квара, назив и цену резервних делова и потрошног материјала које треба уградити и укупну цену. Овлашћено лице наручиоца, руководиоца Сектора за људске и материјалне ресурсе у Централни Београд, за поправке, чији укупан износ са уградњом резервних делова и потрошног материјала прелази 10.000,00 динара, без ПДВ-а, ће пре започињања поправке,

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

потврдити да је сагласан са утврђеним кваром, предлогом за отклањање утврђеног квара и заменом резервних делова.

2.2. Партија 2 – одржавање и поправке опреме и инсталација за дојаву пожара типа Schrack Seconet, (у складу са чланом 44. Закона о заштити од пожара, „Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) подразумева:

1. Редовни шестомесечни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара

Приликом редовне контроле обавезно се испитују:

- 1) најмање један јављач по примарном воду;
- 2) сви елементи за узбуњивање;
- 3) сви предајници и пријемници сигнализације;
- 4) сви уређаји за аутоматско гашење;
- 5) склопни уређаји за искључивање вентилације;
- 6) уређаји за напајање енергије, (визуелни преглед прикључака и електролита).

Редовни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву врши се на сваких 6 (шест) месеци.

Мере редовног одржавања морају се унети у контролну књигу.

2. Редовни годишњи-периодични преглед инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара

Приликом годишњег периодичног прегледа стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се функционална контрола и детаљан преглед свих саставних делова, која обавезно обухвата:

- 1) проверу контролне књиге о извршеном претходном прегледу и попис радова који су изведени на инсталацији;
- 2) преглед и испитивање спојница на акумулатору, нивоа и густоће електролита у свакој ћелији и мерење капацитета акумулатора;
- 3) провера рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи као и сва искључења и управљања технолошком опремом;
- 4) испитивање рада елемената за узбуњивање, предајника и пријемника даљинске сигнализације о пожару и о неисправности;
- 5) испитивање индикатора сметњи – симулирајући кварове на примарним водовима и уређајима за напајање енергијом;
- 6) провера рада сваког појединачног јављача према упутству произвођача;
- 7) преглед каблова, водова, разводних ормара, стезалки и разводних кутија, (да су неоштећени и адекватно заштићени и означени).

Периодични преглед стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се једанпут годишње.

Формирање контролне књиге о редовном одржавању система за рано откривање и дојаву пожара и израда плана алармирања, (уколико исти не постоје), је обавеза понуђача уз први контролни преглед-контролу по потписивању уговора и не фактурише се посебно.

Све врсте поправки се врше по цени радног сата који понуђачи уписују у образац понуде. У цену радног сата урачунати су следећи трошкови: долазак на објекат наручиоца, констатација врсте квара и поправка, уградња резервног дела/потрошног материјала, путни трошкови понуђача и сви други зависни трошкови.

У цену радног сата није урачуната цена резервних делова и потрошног материјала за поправку, чију вредност понуђач посебно исказује у рачуну, по цени која је наведена у ценовнику резервних делова и потрошног материјала.

Обавеза је понуђача да уз понуду достави образац XV (партија 2) - Ценовник резервних делова и потрошног материјала, Уређаји за рано откривање и дојаву пожара – пп централе, Табела 2, у конкурсној документацији, који ће бити саставни део уговора. Уколико понуђач води списак резервних делова на рачунару, исти може приложити

уместо датог обрасца, са напоменом да се односи на образац XV (партија 2) - Уређаји за рано откривање и дојаву пожара - пп централе, Табела 2, из конкурсне документације.

Понуђач је дужан да обезбеди и уграђује оригиналне резервне делове сагласно опреми за коју се пружа услуга поправке, према ценовнику из обрасца XV (партија 2) - Уређаји за рано откривање и дојаву пожара – пп централе, Табела 2. Уколико је током реализације уговора неопходно извршити набавку и уградњу резервног дела и потрошног материјала, који евентуално није неведен у ценовнику, понуђач је дужан да обавести о томе наручиоца, достави му важећи ценовник за наведени део и прибави писану сагласности наручиоца за набавку и уградњу резервног дела и потрошног материјала. Уколико је евидентно да цена за поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара са уградњом резервних делова и потрошног материјала прелази износ од 10.000,00 динара, без ПДВ-а, понуђач је у обавези да наручиоцу пре поправке достави понуду са подацима о врсти квара, потребним интервенцијама на отклањању квара, назив и цену резервних делова и потрошног материјала које треба уградити и укупну цену. Овлашћено лице наручиоца, руководилац Сектора за људске и материјалне ресурсе у Централни Београд, за поправке чији укупан износ са уградњом резервних делова и потрошног материјала прелази 10.000,00 динара, без ПДВ-а, ће пре започињања поправке, потврдити да је сагласан са утврђеним кваром, предлогом за отклањање утврђеног квара и заменом резервних делова.

3. Место извршења услуга и врста опреме

Партија 1 – Одржавање и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме

I УРЕЂАЈИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА - ПП ЦЕНТРАЛЕ	
Унутрашња јединица	Тип опреме
Филијала Стари град, Обилићев венац бр. 9-11	CZ10-03 Cerberus

II СТАБИЛНИ СИСТЕМИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	
Унутрашња јединица	Карактеристике
Централа, Поп Лукина бр. 7-9, Београд	Noves 1230 - Две (2) боце по 160,5 кг гаса - Једна боца са 51 кг гаса
Филијала Нови Сад, Модене бр.7	FM200 (1 боца) 149 кг по боци

III ХИДРАНТИ И ХИДРАНТСКА ЦРЕВА			
Ред. бр.	Унутрашња јединица	Хидранти	Хидрантска црева
1.	Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9, Београд	19	19
		Уређај за издизање притиска воде из хидр. инсталације	
		2	
2.	Филијала Стари град, Обилићев венац бр. 9-11, Београд	12	12
3.	Гроцка, Сутјеска бр. 4	2	2
4.	Барајево, Светосавска бр. 2а	1	1
5.	Лазаревац, Карађорђева бр. 39	2	2
6.	Обреновац, М. Обреновића бр. 124	1	1
7.	Сопот, Кнеза Милоша бр. 52 Е	1	1
8.	Мионица, Војводе Мишића бр. 52	1	1

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

9.	Уб, 3. Октобра бр. 2	1	1
10.	Бујановац, Косметска бр. 2	1	1
11.	Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4	3	3
12.	Сокобања, Алексе Маркишића бр. 11	1	1
13.	Мајданпек, Шашка бр. 5	1	1
14.	Деспотовац, Краља Милана бр. 12	1	1
15.	Свилајнац, Устаничка бр. 4	1	1
16.	Ћуприја, Иве Лоле Рибара бр. 1	3	3
17.	Аранђеловац, Кнеза Милоша Обреновића бр. 192	1	1
18.	Топола, Булевар краља Александра бр. 37	2	2
19.	Власотинце, Трг ослобођења бр. 27	1	1
20.	Медвеђа, Солунских ратника бр. 8а	1	1
21.	Мали Зворник, Краља Петра I 26	1	1
22.	Алексинач, Момчила Поповића бр. 45	1	1
23.	Ражањ, Партизанска бр. 34	1	1
24.	Рашка, Немањина бр. 10	1	1
25.	Сјеница, Светозара Марковића бр. 15	1	1
26.	Бабушница, Саше Ивковића бр. 3	1	1
27.	Петровац на Млави, Српских владара бр. 240	1	1
28.	Лучани, ЈНА Центар, ламела бр. 2	1	1
29.	Богатић, Мике Митровића бр. 2	2	2
30.	Владимирици, Светог Саве бр. 2ц	1	1
31.	Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4	1	1
32.	Сечањ, Војда Карађорђа бб	1	1
33.	Апатин, Српских владара бр. 1	3	3
34.	Шид, Светог Саве бр. 8	2	2

IV ПП АПАРАТИ			
Ред. бр.	Унутрашње јединице	ПП апарати	Количина
1.	Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9, Београд	S-1	39
		S-2	4
		S-6	13
		S-9	29
		CO ₂ -5	31
		HL-3	1
		HL-25	2
2.	Филијала Стари град, Обилићев венац бр. 9-11, Београд	S-6	14
		S-9	16
		S-50	1
		CO ₂ -5	7
		HL-6	2
3.	Гроцка, Сутјеска бр. 4	S-6	2
		S-9	2
		CO ₂ -5	1
		HL-6	1
4.	Барајево, Светосавска бр. 2а	S-6	4
		CO ₂ -5	1
5.	Лазаревац, Карађорђева бр. 39	S-6	1
		S-9	3
		CO ₂ -5	2

6.	Обреновац , М. Обреновића бр. 124	S-9	6
		S-6	1
		CO ₂ -5	2
7.	Сопот , Кнеза Милоша бр. 52e	S-2	1
		S-6	2
		S-9	4
		HL-6	1
8.	Лајковац , Владике Николаја бр. 6	S-6	1
		S-9	2
		S-12	1
9.	Љиг , Војводе Мишића бр. 12	S-9	3
10.	Мионица , Војводе Мишића бр. 52	S-9	3
11.	Осечина , Карађорђева бр. 112	S-9	1
		S-6	2
12.	Уб , 3. Октобра бр. 2	S-6	2
		S-9	2
13.	Босилеград , Георги Димитрова 75б	S-9	5
14.	Бујановац , Косметска бр. 2	S-9	3
		CO ₂ -5	1
15.	Владичин Хан , Ратка Павловића бр. 1	S-6	1
		S-9	3
		CO ₂ -5	1
16.	Прешево , Маршала Тита бр. 44	S-9	3
17.	Сурдулица , Томе Ивановића бр. 4	S-6	1
		S-9	4
		CO ₂ -5	1
18.	Трговиште , Краља Петра I Карађорђевића бр. 4	S-9	3
19.	Мајданпек , Шашка бр. 5	S-9	6
20.	Сокобања , Алексе Маркишића бр. 11	S-6	2
		S-9	4
		CO ₂ -5	1
21.	Доњи Милановац , Краља Петра I бр. 73	S-9	2
22.	Деспотовац , Краља Милана бр. 12	S-6	2
		S-9	2
23.	Рековац , Краља Петра I бр. 38	S-6	2
		S-9	2
24.	Свилајнац , Устаничка бр. 4	S-6	3
		S-9	3
25.	Ћуприја , Иве Лоле Рибара бр. 1	S-6	3
		S-9	2
		CO ₂ -5	1
26.	Аранђеловац , Кнеза Милоша Обреновића бр. 192	S-9	3
		CO ₂ -5	1
27.	Баточина , Краља Петра I бр. 64	S-6	2
		S-9	1

28.	Кнић , Главни пут бб	S-6	2
		S-9	1
29.	Рача , Карађорђева бр. 37	S-6	2
		S-9	2
30.	Топола , Булевар краља Александра бр. 37	S-6	4
		S-9	1
		HL-6	1
31.	Врњачка Бања , Крушевачка бр. 17	S-9	2
		HL-6	1
32.	Александровац , Трг ослобођења бб	S-6	1
		S-9	3
33.	Брус , Краља Петра бр. 70	S-6	2
		S-9	3
34.	Варварин , Марина Мариновића бр. 87	S-6	1
		S-9	4
35.	Бојник , Трг слободе бр. 3	S-9	3
36.	Власотинце , Трг ослобођења бр. 27	S-6	4
		S-9	1
37.	Лебане , Косте Стаменковића бр. 1	S-6	3
		S-9	2
38.	Медвеђа , Солунских ратника 8а	S-6	2
		S-9	1
39.	Крупањ , Маршала Тита бр. 9	S-9	4
40.	Љубовија Војводе Мишића бр. 55	S-9	3
		CO ₂ -5	1
41.	Мали Зворник , Краља Петра I бр. 26	S-9	3
		CO ₂ -5	1
42.	Алексинач , Момчила Поповића бр. 45	S-6	9
		S-9	1
		CO ₂ -5	1
43.	Ражањ , Партизанска бр. 34	S-6	2
		S-9	2
44.	Сврљиг , Хаџићева бр. 21	S-6	1
		S-9	3
45.	Рашка , Немањина бр. 10	S-9	4
		CO ₂ -5	1
46.	Сјеница , Светозара Марковића бр. 5	S-9	5
		CO ₂ -5	1
47.	Тутин , Омладинска бр. 4	S-6	1
		S-9	3
48.	Бабушница , Саше Ивковића бр. 3	S-6	3
		S-9	1
		CO ₂ -5	1
49.	Димитровград , Балканска бр. 51	S-6	2
		S-9	2
		CO ₂ -5	1
50.	Бела Паланка , Српских владара бб	S-6	2

		S-9	1
		S-50	1
		CO ₂ -5	1
51.	Велико Градиште , Житни трг бр. 2	S - 9	4
52.	Голубац , Цара Лазара бр. 15	S - 9	3
53.	Жабари , Кнеза Милоша бр. 74	S - 9	3
54.	Жагубица , Краља Милана бр. 16	S - 6	1
		S - 9	3
55.	Кучево , Светог Саве бр. 97	S - 9	4
56.	Петровац на Млави , Српских владара бр. 240	S - 6	2
		S-9	2
57.	Филијала Пријепоље , Санџачких бригада бр. 47	S-1	2
		S-6	7
		S-9	3
		CO ₂ -5	3
58.	Блаце , Краља Петра I Карађорђевића бр. 24	S-9	5
		CO ₂ -5	1
59.	Куршумлија , Палих бораца бр. 25	S-6	1
		S-9	3
60.	Велика Плана , Милоша Великог бр. 42	S-6	3
		S-9	2
		S-50	1
		CO ₂ -2	1
		CO ₂ -3	2
		CO ₂ -5	2
61.	Ариље , Светог Ахилија бр. 20	S-6	2
		S-9	1
		CO ₂ -5	2
62.	Бајина Башта , Кнеза Милоша Обреновића бр. 24	S-6	2
		S-9	1
		CO ₂ -5	1
63.	Ивањица , Мајора Илића бр. 1	S-6	3
		S-9	2
64.	Косјерић , Олге Грбић бр. 9	S-6	1
		S-9	1
		CO ₂ -5	1
65.	Чајетина , Златиборска бр. 13	S-6	2
		S-9	1
		CO ₂ -5	1
66.	Гуча , Трг Републике бб	S-6	1
		S-9	2
		CO ₂ -5	1
67.	Лучани , ЈНА, Центар, ламела бр. 2	S-9	5
		CO ₂ -5	1
68.	Богатић , Мике Митровића бр. 2	S-6	1
		S-9	3
69.	Владимирци , Светог Саве бр. 2ц	S-6	1

		S-9	3
70.	Коцељева, Душанова бр. 35	S-6	1
		S-9	2
		CO ₂ -5	1
		FOXER - 2kg	2
71.	Филијала Нови Сад, Модене бр.7		
72.	Бач, Маршала Тита бр. 2	S-6	1
		S-9	2
		CO ₂ -5	1
73.	Бачки Петровац, Коларова бр. 6	S-6	1
		S-9	1
		CO ₂ -5	1
74.	Темерин, Кошут Лајоша бр. 31/1	S-6	2
		S-9	1
75.	Тител, Главна бр. 1	S-9	2
76.	Житиште, Цара Душана бр. 15	S-9	3
77.	Нова Црња, Кошут Лајоша бб	S-9	3
78.	Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4	S-6	2
		S-9	2
		CO ₂ -5	1
79.	Сечањ, Вожда Карађорђа бб	S-9	3
80.	Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр. 6	S-9	4
		CO ₂ -5	1
81.	Алибунар, Жарка Зрењанина бр. 3	S-9	2
		CO ₂ -5	1
82.	Ковин, ЈНА бр. 5	S-9	3
83.	Апатин, Српских владара бр. 1	S-9	9
		CO ₂ -5	2
84.	Шид, Светог Саве бр. 8	S-6	3
		S-9	3
		CO ₂ -5	1
85.	Кањижа, Главни трг бр. 4	S-6	4
86.	Лепосавић, 24. новембра бб	S-9	9
		S-6	1

V VRSTA KONTROLE

Контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија

Контролно испитивање ПП апарата на хладни водени притисак (HVP)

VI ПУЊЕЊЕ БОЦА ГАСОМ

Пуњење гасом боца у саставу стабилног система за гашење пожара Novex 1230 и FM200

VII ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА

Поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара

VIII РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
Р.бр	
1.	Контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара ПП централе (шестомесечни и годишњи преглед)
2.	Контролни преглед и испитивање инсталација и уређаја стабилног система за гашење

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

	пожара (шестомесечни)
3.	Контрола хидрантске инсталације - мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме - шестомесечна контрола
4.	Контрола хидрантских црева - контролно испитивање непропусности ватрогасних-хидрантских црева на притисак воде од 7 бара- годишња контрола
5.	Противпожарни апарати - мобилна опрема за гашење почетних пожара - пп апарата - шестомесечни преглед и контролно испитивање на хладни водени притисак (HVP)
6.	Контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија
7.	Пуњење гасом боца у саставу стабилног система за гашење пожара
8.	Поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара - радни сат

3.1. Партија 2 – Одржавање и поправке опреме и инсталација за дојаву пожара типа Schrack Seconet, обавља се у пословном простору унутрашњих јединица наручиоца, и то:

РЕДОВНИ КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ - ПП ЦЕНТРАЛЕ – Табела 1		
Р.бр.	Унутрашња јединица	Тип опреме
1.	Централа, Поп Лукина бр. 7-9, Београд	Schrack Seconet AG IP MXE
2.	Експозитура Гроцка, Сутјеска бр. 4	Schrack Seconet AG IP BX
3.	Експозитура Барајево, Светосавска бр. 2а	Schrack Seconet AG IP BX
4.	Експозитура Сопот, Кнеза Милоша 52 Е	Schrack Seconet AG IP BX
5.	Прешево, Маршала Тита бр. 44	Schrack Seconet AG IP BX
6.	Експозитура Мајданпек, Шашка бр. 5	Schrack Seconet AG IP BX
7.	Експозитура Ћуприја, Иве Лоле Рибара бр. 1	Schrack Seconet AG IP BX
8.	Врњачка Бања, Крушевачка бр. 17.	Schrack Seconet AG IP BX
9.	Власотинце, Трг ослобођења бр. 27	Schrack Seconet AG IP BX
10.	Алексинац, Момчила Поповића бр. 45	Schrack Seconet AG IP BX
11.	Ражањ, Партизанска бр. 34	Schrack Seconet AG IP BX
12.	Сврљиг, Хаџићева бр. 21	Schrack Seconet AG IP BX
13.	Бела Паланка, Српских владара бб	Schrack Seconet AG IP BX
14.	Бајина Башта, Кнеза Милоша Обреновића бр. 24	Schrack Seconet AG IP BX
15.	Бач, Маршала Тита бр. 2	Schrack Seconet AG IP BX
16.	Сечањ, Вожа Карађорђа бб	Schrack Seconet AG IP BX
17.	Апатин, Српских владара бр. 1	Schrack Seconet AG IP BX
18.	Кањижа, Главни трг бр. 4	Schrack Seconet AG IP BX

РЕДОВНИ КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ И ПОПРАВКЕ- ПП ЦЕНТРАЛЕ – Табела 2		
Р.бр.	Унутрашња јединица	Тип опреме
1.	Лазаревац, Карађорђева бр. 39	Schrack Seconet AG IP BX
2.	Обреновац, М. Обреновића бр. 124	Schrack Seconet AG IP BX
3.	Лајковац, Владике Николаја бр. 6	Schrack Seconet AG IP BX
4.	Љиг, Војводе Мишића бр. 12	Schrack Seconet AG IP BX
5.	Мионица, Војводе Мишића бр. 52	Schrack Seconet AG IP BX
6.	Осечина, Карађорђева бр. 112	Schrack Seconet AG IP BX
7.	Уб, 3. октобра бр. 2	Schrack Seconet AG IP BX
8.	Босилеград, Георги Димитрова 75б	Schrack Seconet AG IP BX
9.	Бујановац, Косметска бр. 2	Schrack Seconet AG IP BX
10.	Владичин Хан, Ратка Павловића 1	Schrack Seconet AG IP BX
11.	Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4	Schrack Seconet AG IP BX
12.	Сокобања, Алексе Маркишића бр. 11	Schrack Seconet AG IP BX

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

13.	Деспотовац, Краља Милана бр. 12	Schrack Seconet AG IP BX
14.	Рековац, Краља Петра I бр. 38	Schrack Seconet AG IP BX
15.	Свилајнац, Устаничка бр. 4	Schrack Seconet AG IP BX
16.	Аранђеловац, Кнеза Милоша бр. 192	Schrack Seconet AG IP BX
17.	Баточина, Краља Петра I бр. 64	Schrack Seconet AG IP BX
18.	Кнић, Главни пут бб	Schrack Seconet AG IP BX
19.	Рача, Карађорђева бр. 37	Schrack Seconet AG IP BX
20.	Топола, Булевар краља Александра бр. 37	Schrack Seconet AG IP BX
21.	Александровац, Трг ослобођења бб	Schrack Seconet AG IP BX
22.	Брус, Краља Петра I бр. 70	Schrack Seconet AG IP BX
23.	Варварин, Марина Мариновића бр. 87	Schrack Seconet AG IP BX
24.	Бојник, Трг слободе бр. 3	Schrack Seconet AG IP BX
25.	Лебане, Косте Стаменковића бр. 1	Schrack Seconet AG IP BX
26.	Крупань, Маршала Тита бр. 9	Schrack Seconet AG IP BX
27.	Љубовија, Војводе Мишића бр. 55	Schrack Seconet AG IP BX
28.	Мали Зворник, Краља Петра I 26	Schrack Seconet AG IP BX
29.	Рашка, Немањина бр. 10	Schrack Seconet AG IP BX
30.	Сјеница, Светозара Марковића бр. 15	Schrack Seconet AG IP BX
31.	Тутин, Омладинска бр. 4	Schrack Seconet AG IP BX
32.	Бабушница, Саше Ивковића бр. 3	Schrack Seconet AG IP BX
33.	Димитровград, Балканска бр. 51	Schrack Seconet AG IP BX
34.	Велико Градиште, Житни трг бр. 42	Schrack Seconet AG IP BX
35.	Кучево, Светог Саве бр. 97	Schrack Seconet AG IP BX
36.	Петровац на Млави, Српских владара бр. 240	Schrack Seconet AG IP BX
37.	Пријеполје, Санџачких бригада бр. 47	Schrack Seconet AG IP BX
38.	Блаце, Краља Петра I Карађорђевића бр. 24	Schrack Seconet AG IP BX
39.	Куршумлија, Палих бораца бр. 25	Schrack Seconet AG IP BX
40.	Велика Плана, Милоша Великог бр. 42	Schrack Seconet AG IP BX
41.	Ариље, Светог Ахилија бр. 20	Schrack Seconet AG IP BX
42.	Ивањица, Мајора Илића бр. 1	Schrack Seconet AG IP BX
43.	Косјерић, Олге Грбић бр. 9	Schrack Seconet AG IP BX
44.	Чајетина, Златиборска бр. 13	Schrack Seconet AG IP BX
45.	Гуча, Трг републике бб	Schrack Seconet AG IP BX
46.	Лучани, ЈНА, Центар, ламела бр. 2	Schrack Seconet AG IP BX
47.	Богатић, М. Митровића бр. 2	Schrack Seconet AG IP BX
48.	Владимирци, Светог Саве бр. 2ц	Schrack Seconet AG IP BX
49.	Коцељева, Душанова бр. 35	Schrack Seconet AG IP BX
50.	Темерин, Кошут Лајоша бр. 31/1	Schrack Seconet AG IP BX
51.	Нова Црња, Кошут Лајоша бб	Schrack Seconet AG IP BX
52.	Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4	Schrack Seconet AG IP BX
53.	Шид, Светог Саве бр. 8	Schrack Seconet AG IP BX

- **Напомена:** У унутрашњим јединицама наведеним у Табели 2, понуђач је у обавези да изврши редован контролни преглед (шестомесечни и годишњи/периодични) а након истека гарантног рока од 29. децембра 2019. године, има обавезу да врши и поправке по потреби, што подразумева пружање услуга на довођењу система у функционално стање услед насталих кварова и сметњи у раду, током важења уговора.

Време одзива за поправку опреме и инсталација – (партија 1 и партија 2)

Понуђач је дужан да се одазове на усмени или писани позив наручиоца (тел/електронска пошта) у року од 6 часова за стабилне системе за гашење пожара (објекти у Београду, Поп Лукина 7-9 и Новом Саду, Модене број 7) и у року од 24 часа за остале врсте опреме, од када је упућен позив наручиоца. Понуђач је дужан да на радном налогу упише време када се одазвао на позив овлашћеног лица наручиоца, односно упише време доласка на објекат, што поврђује представник наручиоца.

4. Рок извршења услуга (за обе партије)

Описан у поглављу III конкурсне документације – Техничка спецификација.

5. Гарантни рок (за обе партије)

Понуђени гарантни рок за извршене услуге не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци.

Понуђени гарантни рок за резервне делове не може бити краћи од гарантног рока произвођача резервног дела.

У унутрашњим јединицама наведеним у Табели 1, понуђач је у обавези да изврши редован контролни преглед (шестомесечни и годишњи/периодични) у гарантном року.

У унутрашњим јединицама наведеним у Табели 2, понуђач је у обавези да изврши редован контролни преглед (шестомесечни и годишњи/периодични) а након истека гарантног рока од 29. децембра 2019. године, има обавезу да врши и поправке по потреби, што подразумева пружање услуга на довођењу система у функционално стање услед насталих кварова и сметњи у раду, током важења уговора.

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: Контрола извршења услуга се врши од стране стручне службе наручиоца.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

IV-1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. Закона, и то:

1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (**чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона**);

2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (**чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона**);

3) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (**чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона**).

4) Услов: Да понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, (**чл. 75. став 1. тач. 5) Закона**).

5) Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (**чл. 75. ст. 2. Закона**).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, **правно лице** као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ**: **1.** Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; **2.** Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; **3.** Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ**: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – **Доказ**:

- Важеће решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, да понуђач испуњава услове за обављање послова из области заштите од пожара, сходно члану 44. Закона о заштити од пожара, („Службени гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018 и 87/2018 - др. закони);

- Сертификат о акредитацији који издаје Акредитационо тело Србије (АТС), да је понуђач акредитован за пружање услуга које су предмет јавне набавке, сходно члану 15. Закона о акредитацији („Службени гласник РС“, број 73/2010) и сходно одредбама Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Службени гласник РС", бр. 52/15, 59/16) **или потврду** издату од стране Акредитационог тела Србије (АТС), којом се потврђује да је понуђач у поступку прибављања сертификата о акредитацији за вршење послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара; за вршење послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара; за вршење послова контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара; за вршење послова контролисања мобилних уређаја за гашење пожара.

- Понуђач ће за Партију 2, доставити - Важеће решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, да понуђач испуњава услове за обављање послова из области заштите од пожара, сходно члану 44. Закона о заштити од пожара, („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закон);

- Сертификат о акредитацији који издаје Акредитационо тело Србије (АТС), да је понуђач акредитован за пружање услуга које су предмет јавне набавке, сходно члану 15. Закона о акредитацији („Службени гласник РС“, број 73/2010) и сходно одредбама Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Службени гласник РС", бр. 52/15, 59/16) **или потврду** издату од стране Акредитационог тела Србије (АТС), којом се потврђује да је понуђач у поступку прибављања сертификата о акредитацији за вршење послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, као доказе за услов из члана 75. тачка 5. Закона.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, **предузетник** као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег регистра;

2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – **Доказ:**

- Важеће решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, да понуђач испуњава услове за обављање послова из области заштите од пожара, сходно члану 44. став 6. Закона о заштити од пожара, („Службени гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони);

- Сертификат о акредитацији који издаје Акредитационо тело Србије (АТЦ), да је понуђач акредитован за пружање услуга које су предмет јавне набавке, сходно члану 15. Закона о акредитацији („Службени гласник РС“, број 73/2010) и сходно одредбама Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Службени гласник РС", бр. 52/15, 59/16) **или потврду** издату од стране Акредитационог тела Србије (АТЦ), којом се потврђује да је понуђач у поступку прибављања сертификата о акредитацији за вршење послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара; за вршење послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара; за вршење послова контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара; за вршење послова контролисања мобилних уређаја за гашење пожара.

- Понуђач ће за Партију 2, доставити - Важеће решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, да понуђач испуњава услове за обављање послова из области заштите од пожара, сходно члану 44. Закона о заштити од пожара, („Службени гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015);

- Сертификат о акредитацији који издаје Акредитационо тело Србије (АТЦ), да је понуђач акредитован за пружање услуга које су предмет јавне набавке, сходно члану 15. Закона о акредитацији („Службени гласник РС“, број 73/2010) и сходно одредбама Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Службени гласник РС", бр. 52/15, 59/16) или потврду издату од стране Акредитационог тела Србије (АТЦ), којом се потврђује да је понуђач у поступку прибављања сертификата о акредитацији за вршење послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, као доказе за услов из члана 75. тачка 5. Закона.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, **физичко лице** као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – **Доказ:**

- Важеће решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, да понуђач испуњава услове за обављање послова из области заштите од пожара, сходно члану 44. Закона о заштити од пожара, („Службени гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони);

- Сертификат о акредитацији који издаје Акредитационо тело Србије (АТС), да је понуђач акредитован за пружање услуга које су предмет јавне набавке, сходно члану 15. Закона о акредитацији („Службени гласник РС“, број 73/2010) и сходно одредбама Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Службени гласник РС", бр. 52/15, 59/16) **или потврду** издату од стране Акредитационог тела Србије (АТС), којом се потврђује да је понуђач у поступку прибављања сертификата о акредитацији за вршење послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара; за вршење послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара; за вршење послова контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара; за вршење послова контролисања мобилних уређаја за гашење пожара.

- Понуђач ће за Партију 2, доставити - Важеће решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, да понуђач испуњава услове за обављање послова из области заштите од пожара, сходно члану 44. Закона о заштити од пожара, („Службени гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015);

- Сертификат о акредитацији који издаје Акредитационо тело Србије (АТС), да је понуђач акредитован за пружање услуга које су предмет јавне набавке, сходно члану 15. Закона о акредитацији („Службени гласник РС“, број 73/2010) и сходно одредбама Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Службени гласник РС", бр. 52/15, 59/16) **или потврду** издату од стране Акредитационог тела Србије (АТС), којом се потврђује да је понуђач у поступку прибављања сертификата о акредитацији за вршење послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, као доказе за услов из члана 75. тачка 5. Закона.

Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) је дужан да наведе у понуди да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (образац XII у конкурсној документацији – Изјава којом правна лица, предузетници и физичка лица доказују испуњеност услова које прописује члан 75. став 2. Закона).

IV-2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

За кадровски капацитет (Партија 1):

Услов: Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који има минимум 3 запослених или радно ангажованих лица (радни однос на одређено време или на неодређено време и/или ангажовање радника на основу уговора о обављању привремених и повремених послова) техничке струке, који ће бити ангажовани на пружању услуга у предметној јавној набавци, од којих најмање 1 (један) мора имати високу стручну спрему електро смера и 1 (један) високу стручну спрему машинског смера, као и лиценцу број 453 - Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система и 430 - Одговорни извођач радова термотехнике,

термоенергетике, процесне и гасне технике, (захтеване лиценце може да поседује једно или два лица).

Докази: - фотокопије уговора о раду, или уговора о допунском раду, или уговора о обављању привремених и повремених послова, из којих се недвосмислено може утврдити да су лица запослена или радно ангажована по другом основу код понуђача и

- фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање (пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање) - одговарајући М обрасци, оверени у надлежном фонду ПИО. Понуђачи који су извршили пријаву запослених електронским путем, доставиће Потврду о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, која представља доказ да је пријава предата и примљена у јединствену базу Централног регистра.

- фотокопија тражених лиценци број: 453, (Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система) и 430, (Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике) и копија потврде Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, да су лиценце важеће и да именованим лицима одлуком суда части лиценце нису одузете, односно да против наведених лица није покренут поступак пред судом части, (не старија од годину дана од дана јавног отварања понуда).

За кадровски капацитет (Партија 2):

Услов: Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који има минимум 4 запослених или радно ангажованих лица (радни однос на одређено време или на неодређено време и/или ангажовање радника на основу уговора о обављању привремених и повремених послова) техничке струке, који ће бити ангажовани на пружању услуга у предметној јавној набавци, од којих најмање 1 (један) мора имати високу стручну спрему електро смера и 1 (један) високу стручну спрему машинског смера, као и лиценцу број 453 - Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система и 430 - Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, (захтеване лиценце може да поседује једно или два лица); као и најмање 1 (један) запослени који је обучен за одржавање опреме типа Schreck Seconet.

Докази: - фотокопије уговора о раду, или уговора о допунском раду, или уговора о обављању привремених и повремених послова, из којих се недвосмислено може утврдити да су лица запослена или радно ангажована по другом основу код понуђача и

- фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање (пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање) - одговарајући М обрасци, оверени у надлежном фонду ПИО. Понуђачи који су извршили пријаву запослених електронским путем, доставиће Потврду о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, која представља доказ да је пријава предата и примљена у јединствену базу Централног регистра.

- фотокопија тражених лиценци број: 453, (Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система) и 430, (Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике) и копија потврде Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, да су лиценце важеће и да именованим лицима одлуком суда части лиценце нису одузете, односно да против наведених лица није покренут поступак пред судом части, (не старија од годину дана од дана јавног отварања понуда);

- сертификат издат од овлашћеног произвођача опреме типа Schreck Seconet.

За технички капацитет (Партија 1):

Услов: Понуђач мора да поседује следеће важеће сертификате:

- сертификат SRPS A.L2.002:2015 за област заштите од пожара;
- сертификат SRPS ISO/IEC 17025:2006 за акредитовану лабораторију за испитивање из области заштите од пожара.

Докази: фотокопије важећих сертификата SRPS A.L2.002 : 2015 и SRPS ISO/IEC 17025 : 2006.

Услов: Понуђач мора да располаже пословним простором и да буде технички опремљен за пружање услуга које су предмет јавне набавке, да поседује сав неопходан алат и материјал као и једно службено возило за превоз радника, алата и сервисирање.

Доказ: уговор о закупу или документ о власништву пословног простора, изјава понуђача о техничкој опремљености за пружање услуга које су предмет јавне набавке, (изјаву доставити у слободној форми, потписану, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу), као и копију важеће саобраћајне дозволе на име понуђача, а уколико дозвола није издата на име понуђача, доставити основ располагања, (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу).

Услов: Понуђач мора да поседује важећу лиценцу за обављање радијационе делатности са изворима јонизујућих зрачења; (Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, („Сл. Гласник бр. 36/2009 и 93/2012“).

Доказ: фотокопија важеће лиценце, издата од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

За технички капацитет (Партија 2):

Услов: Понуђач мора да поседује следеће важеће сертификате:

- сертификат SRPS A.L2.002:2015 за област заштите од пожара;
- сертификат ISO 9001 и
- сертификат OHSAS 18001

- Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који је ауторизован од стране произвођача опреме типа Schreck Seconet.

Докази: фотокопије важећих сертификата SRPS A.L2.002 : 2015, ISO 9001 и OHSAS 18001 и овлашћење (ауторизацију) за учешће у предметној јавној набавци, издато од стране произвођача.

Услов: Понуђач мора да располаже пословним простором и да буде технички опремљен за пружање услуга које су предмет јавне набавке, да поседује сав неопходан алат и материјал као и једно службено возило за превоз радника, алата и сервисирање.

Доказ: уговор о закупу или документ о власништву пословног простора, изјава понуђача о техничкој опремљености за пружање услуга које су предмет јавне набавке, (изјаву доставити у слободној форми, потписану, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу), као и копију важеће саобраћајне дозволе на име понуђача, а уколико дозвола није издата на име понуђача, доставити основ располагања, (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу).

Услов: Понуђач мора бити овлашћен од стране произвођача опреме типа Schrack Seconet.

Доказ: доставити важећи сертификат, потврде/изјаве.

Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) је дужан да наведе у понуди да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да немае забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (образац XII у конкурсној документацији – Изјава којом правна лица, предузетници и физичка лица доказују испуњеност услова које прописује члан 75. став 2. Закона).

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да приликом достављања понуде, доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да дају изјаву о јавној доступности доказа у којој треба да наведу интернет страницу надлежног органа, односно да јасно наведу да се налазе у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

IV-3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави доказе о испуњености услова из чл. 75 ст. 1 тач. 1, 2 и 4.

Услов из члана 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, (дозвола надлежног органа), дужан је да испуни подизвођач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

IV-4. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени у чл. 75 ст. 1. Тач. 1, 2 и 4, док остале услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, (дозвола надлежног органа), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

IV-5 Критеријум за доделу уговора

У складу са чланом 85. Закона, критеријум за оцењивање понуда је „**економски најповољнија понуда**“ са следећим елементима критеријума и методологијом доделе пондера:

Партија 1

1. Укупна понуђена цена контролних прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара III централе (шестомесечни и годишњи преглед) - 10 пондера

Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом услуга добија 10 пондера, док се број пондера осталих понуда по овом елементу критеријума израчунава према формули:

Најнижа укупна понуђена цена услуга x максималан број пондера (10)

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

Укупна понуђена цена услуга из понуде која се оцењује

2. Укупна понуђена цена контролног прегледа и испитивање инсталација и уређаја стабилног система за гашење пожара (шестомесечни) – 10 пондера

Понуда са најнижом понуђеном ценом услуга добија 10 пондера, док се број пондера осталих понуда по овом елементу критеријума израчунава према формули:

Најнижа понуђена цена услуга x максималан број пондера (10)

Укупна понуђена цена услуга из понуде која се оцењује

3. Укупна понуђена цена контроле хидрантске инсталације – мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме – (шестомесечна) – 10 пондера

Понуда са најнижом понуђеном ценом услуга добија 10 пондера, док се број пондера осталих понуда по овом елементу критеријума израчунава према формули:

Најнижа понуђена цена услуга x максималан број пондера (10)

Укупна понуђена цена услуга из понуде која се оцењује

4. Укупна понуђена цена контроле хидрантских црева – контролно испитивање непропусности ватрогасних-хидрантских црева на притисак воде од 7 бара (годишња) – 10 пондера

Понуда са најнижом понуђеном ценом услуга добија 10 пондера, док се број пондера осталих понуда по овом елементу критеријума израчунава према формули:

5. Укупна понуђена цена контроле противпожарних апарата – мобилне опреме за гашење почетних пожара (шестомесечна) и контролног испитивања на хладни водени притисак (HVP) — 10 пондера

Понуда са најнижом понуђеном ценом услуга добија 10 пондера, док се број пондера осталих понуда по овом елементу критеријума израчунава према формули:

Најнижа понуђена цена услуга x максималан број пондера (10)

Укупна понуђена цена услуга из понуде која се оцењује

6. Укупна понуђена цена контролног испитивања и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија - 5 пондера

Понуда са најнижом понуђеном ценом услуга добија 5 пондера, док се број пондера осталих понуда по овом елементу критеријума израчунава према формули:

Најнижа понуђена цена услуга x максималан број пондера (5)

Укупна понуђена цена услуга из понуде која се оцењује

7. Укупна понуђена цена гаса за пуњење боца у саставу стабилног система за гашење пожара Noves 1230 и FM200 - 40 пондера

Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом добија 40 пондера, док се број пондера осталих понуда по овом елементу критеријума израчунава према формули:

Најнижа укупна понуђена цена x максималан број пондера (40)

Укупна понуђена цена из понуде која се оцењује

8. Укупна понуђена цена радног сата - 5 пондера

Понуда са најнижом понуђеном ценом радног сата добија 5 пондера, док се број пондера осталих понуда по овом елементу критеријума израчунава према формули:

Најнижа понуђена цена радног сата x максималан број пондера (5)

Укупна понуђена цена радног сата из понуде која се оцењује

Партија 2

У предметном поступку јавне набавке услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, за партију 2 - Одржавање и поправке опреме и инсталација за дојаву пожара типа Schrack Seconet, избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**економски најповољнија**”

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

понуда“ са следећим елементима критеријума и методологијом доделе пондера:

1. Укупна понуђена цена контролних прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара (шестомесечни преглед) - 40 пондера

Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом услуга добија 40 пондера, док се број пондера осталих понуда по овом елементу критеријума израчунава према формули:

$$\frac{\text{Најнижа укупна понуђена цена услуга} \times \text{максималан број пондера (40)}}{\text{Укупна понуђена цена услуга из понуде која се оцењује}}$$

2. Укупна понуђена цена контролних прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара (годишњи-периодични преглед) - 40 пондера

Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом услуга добија 40 пондера, док се број пондера осталих понуда по овом елементу критеријума израчунава према формули:

$$\frac{\text{Најнижа укупна понуђена цена услуга} \times \text{максималан број пондера (40)}}{\text{Укупна понуђена цена услуга из понуде која се оцењује}}$$

3. Укупна понуђена цена радног сата - 20 пондера

Понуда са најнижом понуђеном ценом радног сата добија 20 пондера, док се број пондера осталих понуда по овом елементу критеријума израчунава према формули:

$$\frac{\text{Најнижа понуђена цена радног сата} \times \text{максималан број пондера (20)}}{\text{Укупна понуђена цена радног сата из понуде која се оцењује}}$$

IV-6. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Партија 1

Уколико две или више понуда имају укупан исти број пондера, као најповољнија понуда биће одабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу укупну цену гаса за пуњење боца у саставу стабилног система за гашење пожара Novex 1230 и FM200.

Уколико на овај начин не буде могућа додела уговора, као најповољнија понуда биће одабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу укупну цену контроле противпожарних апарата – мобилне опреме за гашење почетних пожара и контролног испитивања на хладни водени притисак (HVP).

Уколико ни на претходни начин не буде могућа додела уговора, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио нижу цену радног сата.

Партија 2

Уколико две или више понуда имају укупан исти број пондера, као најповољнија понуда биће одабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу укупну цену услуге контролних прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара (шестомесечни преглед).

Уколико на овај начин не буде могућа додела уговора, као најповољнија понуда биће одабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу укупну цену услуге контролних прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара (годишњи –периодични преглед).

Уколико ни на претходни начин не буде могућа додела уговора, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио нижу цену радног сата.

IV-7. Обрасци који чине саставни део понуде (за обе партије)

- Образац понуде, попуњен и потписан, (обрасци VI и VI - 1, у конкурсној документацији);
- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова, (поглавље IV у конкурсној документацији);
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;
- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попуњити у складу са понудом и потписати, чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора, (обрасци VII и VII -1, у конкурсној документацији);
- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен и потписан, (обрасци VIII и VIII – 1, у конкурсној документацији);
- Образац изјаве о финансијском средству обезбеђења уговора, (образац IX у конкурсној документацији);
- Образац трошкова припреме понуде, потписан, (образац X у конкурсној документацији);
- Образац изјаве о независној понуди, потписан, дат под материјалном и кривичном одговорношћу, (образац XI у конкурсној документацији);
- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, потписан, дат под материјалном и кривичном одговорношћу, (образац XII у конкурсној документацији);
- Подаци о лицима која ће бити одговорна за реализацију уговора и за квалитет извршених услуга, (образац XIII у конкурсној документацији);
- Изјава понуђача о техничкој опремљености за пружање услуга које су предмет јавне набавке, **(Понуђач ће изјаву доставити у слободној форми, потписану, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу);**
- Списак и ценовник резервних делова и потрошног материјала, (за партију 1).
- Списак и ценовник резервних делова и потрошног материјала, (за партију 2).

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати и потписивати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, (образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XII у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, (образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XII у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама и Изјава понуђача о техничкој опремљености за пружање услуга које су предмет јавне набавке - у слободној форми), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији, (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда треба да буде састављена на српском језику.

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.

Уколико приликом прегледа и оцене понуда, наручилац утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде.

У случају спора, релевантна је верзија понуде на српском језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство финансија – Управа за трезор, Београд Поп Лукина 7-9, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама, за партију _____ - НЕ ОТВАРАТИ**”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **09.05.2019. године, до 12,00 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Јавно отварање понуда одржаће се 09.05.2019. године у 12,15 часова, у радним просторијама Министарства финансија - Управа за трезор, Централа Београд, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, VI спрат, сала бр. 603.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

3. Партије

Предметна набавка је обликована по партијама и то:

Партија број 1: Одржавање и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме.

Партија број 2: Одржавање и поправке опреме и инсталација за дојаву пожара типа Schrack Seconet.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, са назнаком:

„**Измена** понуде за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама, за партију _____, - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„**Допуна** понуде за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама, за партију _____, - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„**Опозив** понуде за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама, за партију _____, - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„**Измена и допуна** понуде за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама, за партију _____, - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, (поглавље VI и VI-1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:

- у обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1, 2 и 4 Закона, на начин предвиђен у делу под IV конкурсне документације, а за тачку 5, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном, наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. Заједничка понуда

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде (образац број VI и VI-1), навести опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.

За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ст. 1. тач. 1, 2 и 4 Закона, док остале услове испуњавају заједно на начин предвиђен у делу под IV конкурсне документације, а за тачку 5, за понуђача из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују на начин предвиђен конкурсном документацијом, поглавље V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања, као нпр. назив понуђача који ће у име групе понуђача доставити средство обезбеђења, понуђача који ће издати рачун и рачун на који ће бити извршено плаћање.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места вршења услуга као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде (за обе партије)

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправног рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/17).

Обавеза је понуђача да рачун, са пратећом документацијом и копијом Исправе о извршеној услузи, достави у Централну наручиоца, Поп Лукина 7-9, Београд, уз обавезно навођење у рачуну броја Уговора под којим је заведен код наручиоца.

Обавеза је понуђача да фактуру/рачун региструје у Централном регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/17) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019).

Понуђач се обавезује да фактуру/рачун у року од 3 (три) радна дана од дана регистравања фактуре/рачуна у Централном регистру фактура, достави на плаћање у Централну наручиоца, Београд, Поп Лукина 7-9.

Понуђач се обавезује да, уколико наручилац изјави приговор на фактуру/рачун, у року од 2 (два) радна дана, од дана подношења приговора, предметну фактуру/рачун откаже из Централног регистра фактура на период док се не реше евентуална спорна питања.

Уз рачун за плаћање, након извршене поправке инсталација и опреме, понуђач је у обавези да достави радни налог, потписан од стране представника унутрашње јединице наручиоца и сервисера понуђача. Радни налог треба да садржи: уписане податке о врсти поправке, место и датум извршења услуга, време када се понуђач одазвао на позив наручиоца за поправку, замењене резервне делове и број утрошених радних сати.

Све врсте поправки се врше по цени радног сата који понуђачи уписују у образац понуде. У цену радног сата урачунати су следећи трошкови: долазак на објекат наручиоца, констатација врсте квара и поправка, уградња резервног дела и потрошног материјала, демонтажа и монтажа боца, путни трошкови понуђача и сви други зависни трошкови - **(партија 1)**.

Све врсте поправки се врше по цени радног сата који понуђачи уписују у образац понуде. У цену радног сата урачунати су следећи трошкови: долазак на објекат наручиоца, констатација врсте квара и поправка, уградња резервног дела и потрошног материјала, путни трошкови понуђача и сви други зависни трошкови - **(партија 2, Унутрашње јединице – Табела 2)**.

Радни налог треба да садржи: уписане податке о врсти поправке, место и датум извршења услуга, време када се понуђач одазвао на позив наручиоца за поправку, замењене резервне делове и број утрошених радних сати – **(партија 1 и партија 2, Унутрашње јединице – Табела 2)**.

Уз рачун за плаћање, понуђач доставља и копију Исправе о извршеној услузи контролног прегледа (редован шестомесечни и годишњи), док оригиналан и потписан доказ о извршеној услузи се доставља на локацију где је извршена услуга - **(партија 1 и партија 2, Унутрашње јединице – Табела 2)**.

Понуђач у рачуну посебно исказује вредност извршених услуга, а посебно вредност резервних делова и потрошног материјала за поправку. Уколико резервни део који је потребно уградити није наведен у Ценовнику резервних делова и потрошног материјала, понуђач је дужан да обавести о томе наручиоца, достави му важећи ценовник за наведени део и прибави писану сагласност наручиоца за набавку и уградњу резервног дела и потрошног материјала, а уз рачун ће доставити фотокопију рачуна добављача резервних делова и потрошног материјала, или извод из ценовника (може са интернета) којим се оправдава износ цене, за наведени део - **(партија 1 и партија 2, Унутрашње јединице – Табела 2)**.

Понуђене услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама из конкурсне документације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање није дозвољено.

9.2. Захтеви у погледу места вршења услуга

Предметна услуга вршиће се на локацијама датим у поглављу III конкурсне документације, Техничке спецификације - тачка 3. (за партију 1) и тачка 3.1. (за партију 2).

9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге и гарантног рока (за обе партије)

Рокови за извршење услуга описани су у поглављу III конкурсне документације, тачка 2. Техничке спецификације.

Гарантни рок за извршене услуге одржавања стабилног система за гашење пожара и противпожарне опреме, мора бити минимум 12 месеци.

Гарантни рок за уграђене резервне делове опреме, мора бити за период назначен од стране произвођача резервног дела/потрошног материјала.

Резервни делови морају бити оригинални и испоручивани у оригиналним фабричким паковањима са приложеном декларацијом и гарантним листом уз свако паковање.

У унутрашњим јединицама наведеним у Табели 1, понуђач је у обавези да изврши редован контролни преглед (шестомесечни и годишњи/периодични) у гарантном року (**партија 2**).

У унутрашњим јединицама наведеним у Табели 2, понуђач је у обавези да изврши редован контролни преглед (шестомесечни и годишњи/периодични) а након истека гарантног рока од 29. децембра 2019. године, има обавезу да врши и поправке по потреби, што подразумева пружање услуга на довођењу система у функционално стање услед насталих кварова и сметњи у раду, током важења уговора, (**партија 2**).

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде (за обе партије)

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Уколико понуђачи понуде краћи рок важења понуде од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Остали захтеви (за обе партије)

Обавеза је понуђача да контролне прегледе врши у складу са техничким прописима и стандардима на које се ти прописи позивају, да уређаје за откривање и јављање пожара и уређаје за гашење пожара мора одржавати у складу са техничким прописима и упутствима произвођача, тако да се обезбеди њихово стално и несметано функционисање, (описано у поглављу III конкурсне документације, тачка 2. Техничке спецификације).

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена услуге одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, по партијама, обухвата:

Партија 1:

- годишњи контролни преглед и шестомесечни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара – пп централе;
- шестомесечни контролни преглед стабилног система за гашење пожара;
- шестомесечну контролу хидрантске инсталације;
- годишњу контролу хидрантских црева;
- шестомесечну контролу противпожарних апарата;
- контролно испитивање ПП апарата на хладни водени притисак (HVP), (цена по комаду);
- шестомесечно контролно испитивање и проверу исправности противпаничне расвете и АКУ батерија (цена по објекту);
- цену радног сата за утврђивање врсте квара и поправку опреме и инсталације (за све врсте поправки – инсталација и опреме за заштиту од пожара, демонтажа и монтажа боца у саставу стабилног система за гашење пожара);
- све зависне трошкове (излазак на терен – путни трошкови, транспорт алата и људи, опреме за заштиту на раду, извештаје, ПВЦ кесице, гарантне листове, контролне листове, пломбирање, пломбе, жице за пломбирање, као и све елементе из описа услуга).

У понуђену цену услуга није урачуната цена резервних делова и потрошног материјала за поправке, чију вредност понуђач посебно исказује у рачуну.

Партија 2:

- годишњи контролни преглед и шестомесечни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара – пп централе;
- све зависне трошкове (излазак на терен – путни трошкови, транспорт алата и људи, опреме за заштиту на раду, извештаје, гарантне листове, контролне листове, као и све елементе из описа услуга).

- цену радног сата за утврђивање врсте квара и поправку опреме и инсталације (за све врсте поправки – инсталација и опреме за заштиту од пожара), **Унутрашње јединице – Табела 2;**

У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису исказани у укупној цени, неће се узимати у обзир.

Образац структуре цене, (образац VIII и VIII-1 у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

Наручилац задржава право да уговор закључи на укупан износ процењене вредности јавне набавке, из разлога што у моменту израде конкурсне документације није у могућности да сагледа у целости обим услуга одржавања и поправки опреме и инсталација.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Цена коју понуђач исказе у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке - (за обе партије)

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да, на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави приликом потписивања уговора - **регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попу, у висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, које треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока важења уговора.

Меница и менично овлашћење морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон, 31/2011 и 139/2014 – др. Закон).

Наручилац ће наплатити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе, без посебног обавештења понуђача.

12. Начин означавања поверљивих података

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – ОП број 16/2019, по партијама**“, за партију _____, на неки од следећи начина:

- путем поште на адресу наручиоца: Министарство финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, Одсек за јавне набавке:

- факсом на број 011/32-02-228;

- електронским путем на адресу javnenabavke@trezor.gov.rs

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. Измене и допуне конкурсне документације

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да, без одлагања, измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Обавештење о продужењу рока биће објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац ће, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, које се односе на поступак који је спровео, или уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. Рок за закључење уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан, достави наручиоцу у року не дужем од 3 (три) дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави уговор, потписан у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

18. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неодговарајућа и неприхватљива, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

19. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, предајом у писарници наручиоца, (радно време писарнице наручиоца је од 7,30 до 15,30 часова), електронском поштом на е-mail: javnenabavke@trezor.gov.rs, факсом на број 011/3202-228 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Министарство финансија - Управа за трезор, Централа Београд, Београд, Поп Лукина 7-9.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

(6) позив на број: **ОП 16 2019 за партију _____**;

(7) сврха: ЗЗП; Министарство финансија - Управа за трезор; **ОП 16 2019, за партију _____**;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

20. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За партију 1

Понуда за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 08.04.2019. године, као и на интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса седишта:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Понуђач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање Уговора:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Подизвођач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Подизвођач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Учесник у заједничкој понуди (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Учесник у заједничкој понуди (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуге одржавања, поправке стабилног система за гашење пожара и противпожарне опреме, и то:

I УРЕЂАЈИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА - ПП ЦЕНТРАЛЕ					
Ред. бр.	Унутрашња јединица	Тип опреме	Шестомесечни контролни преглед (цена без ПДВ-а)	Годишњи контролни преглед (цена без ПДВ-а)	Укупно (цена без ПДВ-а)
1	2	3	4	5	6
1.	Филијала Стари град, Обилићев венац бр. 9-11	CZ10-03 Cerberus			
Укупно:					

II СТАБИЛНИ СИСТЕМИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
Ред. Бр.	Унутрашња јединица	Карактеристике	Шестомесечни контролни преглед (цена без ПДВ-а)
1.	Централа, Поп Лукина бр. 7-9, Београд	Noves 1230 - Две (2) боце по 160,5 кг гаса - Једна боца са 51 кг гаса	
2.	Филијала Нови Сад, Модене бр. 7	FM200 (1 боца) 149 кг по боци	
Укупно:			

III ХИДРАНТИ				Мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме - шестомесечна контрола	
Ред. Бр.	Унутрашње јединице	Опрема	Кол.	Цена по комаду без ПДВ-а	Укупна цена, без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1.	Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9, Београд	ХИДРАНТИ	19		
		Уређај за издизање притиска воде из хидр.инсталације	2		
2.	Филијала Стари град, Обилићев венац бр. 9-11, Београд	ХИДРАНТ	12		
3.	Гроцка, Сутјеска бр. 4	ХИДРАНТ	2		
4.	Барајево, Светосавска бр. 2а	ХИДРАНТ	1		
5.	Лазаревац, Карађорђева бр. 39	ХИДРАНТ	2		
6.	Обреновац, М. Обреновића бр. 124	ХИДРАНТ	1		
7.	Сопот, Кнеза Милоша бр. 52Е	ХИДРАНТ	1		
8.	Мионица, Војводе Мишића бр. 52	ХИДРАНТ	1		
9.	Уб, 3. Октобра бр. 2	ХИДРАНТ	1		
10.	Бујановац, Косметска бр. 2	ХИДРАНТ	1		
11.	Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4	ХИДРАНТ	3		
12.	Сокобања, Алексе Маркишића бр. 11	ХИДРАНТ	1		
13.	Мајданпек, Шашка бр. 5	ХИДРАНТ	1		
14.	Деспотовац, Краља Милана бр. 12	ХИДРАНТ	1		
15.	Свилајнац, Устаничка бр. 4	ХИДРАНТ	1		

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

16.	Ћуприја, Иве Лоле Рибара бр. 1	ХИДРАНТ	3		
17.	Аранђеловац, Кнеза Милоша Обреновића бр. 192	ХИДРАНТ	1		
18.	Топола, Булевар краља Александра бр. 37	ХИДРАНТ	2		
19.	Власотинце, Трг ослобођења бр. 27	ХИДРАНТ	1		
20.	Медвеђа, Солунских ратника бр. 8а	ХИДРАНТ	1		
21.	Мали Зворник, Краља Петра I бр. 26	ХИДРАНТ	1		
22.	Алексинач, Момчила Поповића бр. 45	ХИДРАНТ	1		
23.	Ражањ, Партизанска бр. 34	ХИДРАНТ	1		
24.	Рашка, Немањина бр. 10	ХИДРАНТ	1		
25.	Сјеница, Светозара Марковића бр. 15	ХИДРАНТ	1		
26.	Бабушница, Саше Ивковића бр. 3	ХИДРАНТ	1		
27.	Петровац на Млави, Српских владара бр. 240	ХИДРАНТ	1		
28.	Лучани, ЈНА, Центар, ламела бр. 2	ХИДРАНТ	1		
29.	Богатић, Мике Митровића бр. 2	ХИДРАНТ	2		
30.	Владимирци, Светог Саве бр. 2ц	ХИДРАНТ	1		
31.	Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4	ХИДРАНТ	1		
32.	Сечањ, Војда Карађођа бб	ХИДРАНТ	1		
33.	Апатин, Српских Владара бр. 1	ХИДРАНТ	3		
34.	Шид, Светог Саве бр. 8	ХИДРАНТ	2		
				Укупно:	

IV КОНТРОЛА ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА		Хидрантска црева	Контрола хидрантских црева (на притисак воде од 7 бара) - годишња контрола	
Ред. Бр.	Унутрашње јединице	Количина	Цена по комаду без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5 (3x4)
1.	Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9, Београд	19		
2.	Филијала Стари град, Обилићев венац бр. 9-11, Београд	12		
3.	Гроцка, Сутјеска бр. 4	2		
4.	Барајево, Светосавска бр. 2а	1		
5.	Лазаревац, Карађорђева бр. 39	2		
6.	Обреновац, М. Обреновића бр. 124	1		
7.	Сопот, Кнеза Милоша бр. 52Е	1		
8.	Мионица, Војводе Мишића бр. 52	1		
9.	Уб, 3. Октобра бр. 2	1		
10.	Бујановац, Косметска бр. 2	1		
11.	Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4	3		
12.	Сокобања, Алексе Маркишића бр. 11	1		
13.	Мајданпек, Шашка бр. 5	1		
14.	Деспотовац, Краља Милана бр. 12	1		
15.	Свилајнац, Устаничка бр. 4	1		
16.	Ћуприја, Иве Лоле Рибара бр. 1	3		
17.	Аранђеловац, Кнеза Милоша Обреновића бр. 192	1		
18.	Топола, Булевар краља Александра бр. 7	2		
19.	Власотинце, Трг Ослобођења бр. 27	1		
20.	Медвеђа, Солунских ратника Центар бр. 1	1		
21.	Мали Зворник, Краља Петра I бр. 26	1		
22.	Алексинач, Момчила Поповића бр. 45	1		
23.	Ражањ, Партизанска бр. 34	1		
24.	Рашка, Немањина бр. 10	1		

25.	Сјеница , Светозара Марковића бр. 15	1		
26.	Бабушница , Саше Ивковића бр. 3	1		
27.	Петровац на Млави , Српских владара бр. 240	1		
28.	Лучани , ЈНА, Центар, ламела бр. 2	1		
29.	Богатић , Мике Митровића бр. 2	2		
30.	Владимирци , Светог Саве бр. 2ц	1		
31.	Нови Бечеј , Жарка Зрењанина бр. 4	1		
32.	Сечањ , Вожда Карађођа бб	1		
33.	Апатин , Српских Владара бр. 1	3		
34.	Шид , Светог Саве бр. 8	2		
Укупно:				

V ПП АПАРАТИ И КОНТРОЛНО ИСПИТИВАЊЕ НА НВП

Ред. бр.	Унутрашње јединице	ПП апарати	Кол.	Цена шестомес. прегледа по комаду, без ПДВ-а	Укупна цена шестомес. прегледа, без ПДВ-а	Цена испитивања на НВП по комаду, без ПДВ-а	Укупна цена испитивања на НВП, без ПДВ-а	Укупна цена, без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6(4x5)	7	8(4x7)	9(6+8)
1.	Централа Београд , Поп Лукина бр. 7-9, Београд	S-1	39					
		S-2	4					
		S-6	13					
		S-9	29					
		CO ₂ -5	31					
		HL-3	1					
		HL-25	2					
2.	Филијала Стари град , Обилићев венац бр. 9-11, Београд	S-6	14					
		S-9	16					
		S-50	1					
		CO ₂ -5	7					
		HL-6	2					
3.	Гроцка , Сутјеска бр. 4	S-6	2					
		S-9	2					
		CO ₂ -5	1					
		HL-6	1					
4.	Барајево , Светосавска бр. 2а	S-6	4					
		CO ₂ -5	1					
5.	Лазаревац , Карађорђева бр. 39	S-6	1					
		S-9	3					
		CO ₂ -5	2					
6.	Обреновац , М. Обреновића бр. 124	S-9	6					
		S-6	1					
		CO ₂ -5	2					
7.	Сопот , Кнеза Милоша бр. 52е	S-2	1					
		S-6	2					
		S-9	4					
		HL-6	1					
8.	Лајковац , Владике	S-6	1					
		S-9	2					

	Николаја бр. 6	S-12	1					
9.	Љиг, Војводе Мишића бр. 12	S-9	3					
10.	Мионица, Војводе Мишића бр. 52	S-9	3					
11.	Осечина, Карађорђева бр. 112	S-9	1					
		S-6	2					
12.	Уб, 3. Октобра бр. 2	S-6	2					
		S-9	2					
13.	Босилеград, Георги Димитрова бр. 756	S-9	5					
14.	Бујановац, Косметска бр. 2	S-9	3					
		CO ₂ -5	1					
15.	Владичин Хан, Ратка Павловића бр. 1	S-6	1					
		S-9	3					
		CO ₂ -5	1					
16.	Прешево, Маршала Тита бр. 44	S-9	3					
17.	Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4	S-6	1					
		S-9	4					
		CO ₂ -5	1					
18.	Трговиште, Краља Петра I Карађорђеви ћа бр. 4	S-9	3					
19.	Мајданпек, Шашка бр. 5	S-9	6					
20.	Сокобања, Алексе Маркишића бр. 11	S-6	2					
		S-9	4					
		CO ₂ -5	1					
21.	Доњи Милановац, Краља Петра I бр. 73	S-9	2					
22.	Деспотовац, Краља Милана бр. 12	S-6	2					
		S-9	2					
23.	Рековац,	S-6	2					

	Краља Петра I бр. 38	S-9	2					
24.	Свилајнац, Устаничка бр. 4	S-6	3					
		S-9	3					
25.	Ћуприја, Иве Лоле Рибара бр. 1	S-6	3					
		S-9	2					
		CO ₂ -5	1					
26.	Аранђеловац, Кнеза Милоша Обреновића бр. 192	S-9	3					
		CO ₂ -5	1					
27.	Баточина, Краља Петра I бр. 64	S-6	2					
		S-9	1					
28.	Кнић, Главни пут бб	S-6	2					
		S-9	1					
29.	Рача, Карађорђева бр. 37	S-6	2					
		S-9	2					
30.	Топола, Булевар краља Александра бр. 37	S-6	4					
		S-9	1					
		HL-6	1					
31.	Врњачка Бања, Крушевачка бр. 17	S-9	2					
		HL-6	1					
32.	Александровац, Трг ослобођења бб	S-6	1					
		S-9	3					
33.	Брус, Краља Петра бр. 70	S-6	2					
		S-9	3					
34.	Варварин, Марина Мариновића бр. 87	S-6	1					
		S-9	4					
35.	Бојник, Трг слободе бр. 3	S-9	3					
36.	Власотинце, Трг ослобођења бр. 27	S-6	4					
		S-9	1					
37.	Лебане, Косте Стаменковића бр. 1	S-6	3					
		S-9	2					
38.	Медвеђа, Солунских ратника бр.	S-6	2					
		S-9	1					

	8a							
39.	Крупањ, Маршала Тита бр. 9	S-9	4					
40.	Љубовија Војводе Мишића бр. 55	S-9	3					
		CO ₂ -5	1					
41.	Мали Зворник, Краља Петра I бр. 26	S-9	3					
		CO ₂ -5	1					
42.	Алексинац, Момчила Поповића бр. 45	S-6	9					
		S-9	1					
		CO ₂ -5	1					
43.	Ражањ, Партизанска бр. 34	S-6	2					
		S-9	2					
44.	Сврљиг, Хацићева бр. 21	S-6	1					
		S-9	3					
45.	Рашка, Немањина бр. 10	S-9	4					
		CO ₂ -5	1					
46.	Сјеница, Светозара Марковића бр. 15	S-9	5					
		CO ₂ -5	1					
47.	Тутин, Омладинска бр. 4	S-6	1					
		S-9	3					
48.	Бабушница, Саше Ивковића бр. 3	S-6	3					
		S-9	1					
		CO ₂ -5	1					
49.	Димитровгр ад, Балканска бр. 51	S-6	2					
		S-9	2					
		CO ₂ -5	1					
50.	Бела Паланка, Ср пских владара бб	S-6	2					
		S-9	1					
		S-50	1					
		CO ₂ -5	1					
51.	Велико Градиште, Житни трг бр. 2	S - 9	4					
52.	Голубац, Цара Лазара бр. 15	S - 9	3					
53.	Жабари, Кнеза	S - 9	3					

	Милоша бр. 74							
54.	Жагубица, Краља Милана бр. 16	S - 6	1					
		S - 9	3					
55.	Кучево, Светог Саве бр. 97	S - 9	4					
56.	Петровац на Млави, Српских владара бр. 240	S - 6	2					
		S-9	2					
57.	Филијала Пријеполје, Санџачких бригада бр. 47	S-1	2					
		S-6	7					
		S-9	3					
		CO ₂ -5	3					
58.	Блаце, Краља Петра I Карађорђевића бр. 24	S-9	5					
		CO ₂ -5	1					
59.	Куршумлија, Палих бораца бр. 25	S-6	1					
		S-9	3					
60.	Велика Плана, Милоша Великог бр. 42	S-6	3					
		S-9	2					
		S-50	1					
		CO ₂ -2	1					
		CO ₂ -3	2					
		CO ₂ -5	2					
61.	Ариље, Светог Ахилија бр. 20	S-6	2					
		S-9	1					
		CO ₂ -5	2					
62.	Бајина Башта, Кнеза Милоша Обреновића бр. 24	S-6	2					
		S-9	1					
		CO ₂ -5	1					
63.	Ивањица, Мајора Илића бр. 1	S-6	3					
		S-9	2					
64.	Косјерић, Олге Грбић бр. 9	S-6	1					
		S-9	1					
		CO ₂ -5	1					
65.	Чајетина, Златиборска бр. 13	S-6	2					
		S-9	1					
		CO ₂ -5	1					
66.	Гуча, Трг	S-6	1					

	Републике бб	S-9	2					
		CO ₂ -5	1					
67.	Лучани, ЈНА, Центар, ламела бр. 2	S-9	5					
		CO ₂ -5	1					
68.	Богатић, Мике Митровића бр. 2	S-6	1					
		S-9	3					
69.	Владимириц и, Светог Саве бр. 2ц	S-6	1					
		S-9	3					
70.	Коцељева, Душанова бр. 35	S-6	1					
		S-9	2					
		CO ₂ -5	1					
71.	Филијала Нови Сад, Модене бр. 7	FOXER - 2kg	2					
72.	Бач, Маршала Тита бр. 2	S-6	1					
		S-9	2					
		CO ₂ -5	1					
73.	Бачки Петровац, Коларова бр. 6	S-6	1					
		S-9	1					
		CO ₂ -5	1					
74.	Темерин, Кошут Лајоша бр. 31/1	S-6	2					
		S-9	1					
75.	Тител, Главна бр. 1	S-9	2					
76.	Житиште, Цара Душана бр. 15	S-9	3					
77.	Нова Црња, Кошут Лајоша бб	S-9	3					
78.	Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4	S-6	2					
		S-9	2					
		CO ₂ -5	1					
79.	Сечањ, Вожда Карађорђа бб	S-9	3					
80.	Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђеви ћа бр. 6	S-9	4					
		CO ₂ -5	1					
81.	Алибунар, Жарка Зрењанина	S-9	2					
		CO ₂ -5	1					

	бр. 3							
82.	Ковин, ЈНА бр. 5	S-9	3					
83.	Апатин, Српских владара бр. 1	S-9	9					
		CO ₂ -5	2					
84.	Шид, Светог Саве бр. 8	S-6	3					
		S-9	3					
		CO ₂ -5	1					
85.	Кањижа, Главни трг бр. 4	S-6	4					
86.	Лепосавић, 24. новембра бб	S-9	9					
		S-6	1					
Укупно:								

VI ВРСТА КОНТРОЛЕ – шестомесечна	Количина (број објеката)	Цена по објекту, (без ПДВ-а)	Укупна цена (без, ПДВ-а)
1	2	3	4 (2x3)
Контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија (објекти наведени у табели за противпожарне апарате)	86		

Р.бр.	Унутрашња јединица	Карактеристике/ врста гаса	Ј. мере	Кол.	Цена по јединици мере, (без ПДВ-а)	Укупна цена гаса (без ПДВ-а)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Централа, Поп Лукина бр. 7-9, Београд	Noves 1230, две боце	кг	321		
2.	Централа, Поп Лукина бр. 7-9, Београд	Noves 1230, једна боца	кг	51		
3.	Филијала Нови Сад, Модене бр. 7	FM200, једна боца	кг	149		
Укупно:						

Р.бр.	Врста услуге	Ј. мере	Кол.	Цена услуге (без ПДВ-а)	Цена услуге (са ПДВ-ом)
1.	Утврђивање врсте квара и поправка опреме и инсталације (за све врсте поправки)	Радни сат	1		

IX РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. бр.	Врста контроле	Укупна цена, без ПДВ-а	Укупна цена, са ПДВ-ом
1.	Контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара ПП централе (шестомесечни и годишњи преглед)		
2.	Контролни преглед и испитивање инсталација и уређаја стабилног система за гашење пожара (шестомесечни преглед)		
3.	Контрола хидрантске инсталације - мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме – (шестомесечна контрола)		
4.	Контрола хидрантских црева - контролно испитивање непропусности ватрогасних - хидрантских црева на притисак воде од 7 бара – (годишња контрола)		
5.	Противпожарни апарати - мобилна опрема за гашење почетних пожара - пп апарата – (шестомесечни преглед) и контролно испитивање на хладни водени притисак (НВП)		
6.	Контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија		
7.	Цена гаса за пуњење боца - у саставу стабилног система за гашење пожара Novex 1230 и FM200		

Цена радног сата за утврђивање врсте квара и поправку инсталације и опреме (за све врсте поправки), износи: _____ динара, без ПДВ-а, односно _____ динара, са ПДВ-ом.

Рок плаћања износи: _____ дана.
(не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана)

Гарантни рок за извршене услуге износи: _____ месеци од дана извршене услуге.
(минимум 12 месеци)

Гарантни рок за уграђене резервне делове мора бити за период назначен од стране произвођача резервних делова, а рачуна се од дана извршене уградње.

Рок важења понуде износи: _____ дана.
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда)

У _____
Дана: _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

VI -1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За партију 2

Понуда за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 08.04.2019. године, као и на интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса седишта:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Понуђач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање Уговора:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Подизвођач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Подизвођач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Учесник у заједничкој понуди (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Учесник у заједничкој понуди (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
	Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Средње В: Мало Г: Микро
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: одржавање и поправке опреме и инсталација за дојаву пожара типа Schrack Seconet.

РЕДОВНИ КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ - Опрема типа Schrack Seconet AG IP BX – ПП ЦЕНТРАЛЕ - Табела 1				
Р.б р.	Унутрашња јединица	Шестомесечни контролни преглед (цена без ПДВ-а)	Годишњи контролни преглед (цена без ПДВ-а)	Укупно (цена без ПДВ-а)
1	2	3	4	5
1.	Централа, Поп Лукина бр. 7-9, Београд, Опрема типа Schrack Seconet AG IP МХЕ			
2.	Експозитура Гроцка, Сутјеска бр. 4			
3.	Експозитура Барајево, Светосавска бр. 2а			
4.	Експозитура Сопот, Кнеза Милоша 52 Е			
5.	Прешево, Маршала Тита бр. 44			
6.	Експозитура Мајданпек, Шашка бр. 5			
7.	Експозитура Ћуприја, Иве Лоле Рибара бр. 1			
8.	Врњачка Бања, Крушевачка бр. 17.			
9.	Власотинце, Трг ослобођења бр. 27			
10.	Алексинач, Момчила Поповића бр. 45			
11.	Ражањ, Партизанска бр. 34			
12.	Сврљиг, Хацићева бр.21			
13.	Бела Паланка, Српских владара бб.			
14.	Бајина Башта, Кнеза Милоша Обреновића бр. 24			
15.	Бач, Маршала Тита бр. 2			
16.	Сечањ, Војда Карађорђа бб			
17.	Апатин, Српских владара бр. 1			
18.	Кањижа, Главни трг бр. 4			
Укупно:				

РЕДОВНИ КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ И ПОПРАВКЕ - Опрема типа Schrack Seconet AG IP BX - Табела 2				
Р.б р.	Унутрашња јединица	Шестомесечни контролни преглед (цена без ПДВ-а)	Годишњи контролни преглед (цена без ПДВ-а)	Укупно (цена без ПДВ-а)
1	2	3	4	5
1.	Лазаревац, Карађорђева бр. 39			
2.	Обреновац, М. Обреновића бр. 124			
3.	Лајковац, Владике Николаја бр. 6			
4.	Љиг, Војводе Мишића бр. 12			
5.	Мионица, Војводе Мишића бр. 52			
6.	Осечина, Карађорђева бр. 112			
7.	Уб, 3. октобра бр. 2			
8.	Босилеград, Георги Димитрова 75б			
9.	Бујановац, Косметска бр. 2			
10.	Владичин Хан, Ратка Павловића 1			
11.	Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4			
12.	Сокобања, Алексе Маркишића бр. 11			

13.	Деспотовац, Краља Милана бр. 12			
14.	Рековац, Краља Петра I бр. 38			
15.	Свилајнац, Устаничка бр. 4			
16.	Аранђеловац, Кнеза Милоша бр. 192			
17.	Баточина, Краља Петра бр. 64			
18.	Кнић, Главни пут			
19.	Рача, Карађорђева бр. 37			
20.	Топола, Булевар краља Александра бр. 37			
21.	Александровац, Трг ослобођења бб			
22.	Брус, Краља Петра I бр. 70			
23.	Варварин, Марина Мариновића бр. 87			
24.	Бојник, Трг слободе бр. 3			
25.	Лебане, Косте Стаменковића бр. 1			
26.	Крупань, Маршала Тита бр. 9			
27.	Љубовија, Војводе Мишића бр. 55			
28.	Мали Зворник, Краља Петра I бр. 26			
29.	Рашка, Немањина бр. 10			
30.	Сјеница, Светозара Марковића бр. 15			
31.	Тутин, Омладинска бр. 4			
32.	Бабушница, Саше Ивковића бр. 3			
33.	Димитровград, Балканска бр. 51			
34.	Велико Градиште, Житни трг бр. 42			
35.	Кучево, Светог Саве бр. 97			
36.	Петровац на Млави, Српских владара бр. 240			
37.	Пријеполје, Санџачких бригада бр. 47			
38.	Блаце, Краља Петра I Карађорђевића бр. 24			
39.	Куршумлија, Палих бораца бр. 25			
40.	Велика Плана, Милоша Великог бр. 42			
41.	Ариље, Светог Ахилија бр. 20			
42.	Ивањица, Мајора Илића бр. 1			
43.	Косјерић, Олге Грбић бр. 9			
44.	Чајетина, Златиборска бр. 13			
45.	Гуча, Трг републике бб.			
46.	Лучани, ЈНА, Центар ламела, бр. 2			
47.	Богатић, М. Митровића бр. 2			
48.	Владимирци, Светог Саве бр. 2ц			
49.	Коцељева, Душанова бр. 35			
50.	Темерин, Кошут Лајоша бр. 31/1			
51.	Нова Црња, Кошут Лајоша бб			
52.	Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4			
53.	Шид, Светог Саве бр. 8			
Укупно:				

Редовни контролни прегледи и поправки - Опрема типа Schrack Seconet, Табела 2:
Цена радног сата за утврђивање врсте квара и поправку опреме и инсталације (за све врсте поправки), износи: _____ динара, без ПДВ-а, односно _____ динара, са ПДВ-ом.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама
Страна 54 од 97

Рок плаћања износи: _____ дана.

(не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана)

Гарантни рок за извршене услуге износи: _____ месеци од дана извршене услуге.
(минимум 12 месеци)

Гарантни рок за уграђене резервне делове мора бити за период назначен од стране произвођача резервних делова, а рачуна се од дана извршене уградње.

Рок важења понуде износи: _____ дана.

(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок за извршење услуге:

У унутрашњим јединицама наведеним у Табели 1, понуђач је у обавези да изврши редован контролни преглед (шестомесечни и годишњи/периодични) у гарантном року.

У унутрашњим јединицама наведеним у Табели 2, понуђач је у обавези да изврши редован контролни преглед (шестомесечни и годишњи/периодични) а након истека гарантног рока од 29. децембра 2019. године, има обавезу да врши и поправке по потреби, што подразумева пружање услуга на довођењу система у функционално стање услед насталих кварова и сметњи у раду, током важења уговора.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор, Београд, ул. Поп Лукина, бр. 7-9, ПИБ: 103964453, матични број: 17862146, ЈБКЈС: 10523, коју по Решењу о преносу овлашћења број: 112-00-1-2487/2018-001-008 од 02. новембра 2018. године, заступа помоћник директора Саша Ћелић (у даљем тексту: Наручилац) и

2. " _____ " _____ ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број _____ које заступа директор _____ (у даљем тексту: Пружалац услуга),
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а) _____

б) _____

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.

з а к љ у ч у ј у:

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

(За партију број 1 – Одржавање и поправка стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме)

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32, и 52. став 1, и чл. 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), покренуо поступак за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, у отвореном поступку, ОП број 16/2019, по партијама;

- да је Наручилац објавио Позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници Наручиоца дана 08.04.2019. године;

- да је Пружалац услуга, дана _____ 2019. године, доставио понуду број: _____, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део Уговора;

- да понуда Пружаоца услуга садржи Техничке спецификације услуга и Ценовник резервних делова и потрошног материјала који су саставни део овог уговора, Прилог 1;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Пружаоца услуга и Одлуке о додели уговора број: _____ од _____ 2019. године, изабрао Пружаоца услуга за предметну набавку.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је пружање услуге одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, са заменом резервних делова и потрошног материјала, и то:

- годишњи контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара – пп централе;
- шестомесечни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара – пп централе;
- шестомесечни контролни преглед стабилног система за гашење пожара;

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

- шестомесечну контролу хидрантске инсталације;
- годишњу контролу хидрантских црева;
- шестомесечну контролу противпожарних апарата;
- контролно испитивање ПП апарата на хладни водени притисак (HVP);
- пуњење гасом боца у саставу стабилног система за гашење пожара Noves 1230 и FM200;
- шестомесечно контролно испитивање и проверу исправности противпаничне расвете и АКУ батерија;
- утврђивање врсте квара и поправка инсталација и опреме за заштиту од пожара, (за све врсте поправки).

Члан 2.

Пружалац услуга је обавезан да контролне прегледе наведене у члану 1. овог уговора изврши у складу са техничким прописима, упутствима произвођача и стандардима за ову врсту услуга, уз несметано функционисање система.

Пружалац услуга је обавезан да динамику извршавања уговорених услуга прилагођава обављању пословних процеса Наручиоца у простору где се услуге пружају и у договору са Наручиоцем.

Пружалац услуга је обавезан да, у току важења Уговора, располаже техничким и кадровским капацитетима за пружање предметних услуга, у свему према конкурсној документацији, техничкој документацији, законима, прописима, стандардима, нормативима, правилима техничке струке, техничким прописима и спецификацијама везаним за предмет Уговора.

НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГА

Члан 3.

Пружалац услуга је обавезан да утврди врсту квара и поправи опрему и инсталације уколико се приликом контролне провере утврди одступање у раду или неисправност.

Поправка подразумева замену и уградњу резервних делова, потрошног материјала, монтажу и демонтажу боца у саставу стабилног система за гашење пожара и довођење противпожарних инсталација и опреме у исправно стање.

Пружалац услуге је дужан да се одазове на усмени или писани позив Наручиоца (тел/електронска пошта) у року од 6 часова за стабилне системе за гашење пожара (објекти у Београду, Поп Лукина 7-9 и Новом Саду, Модене број 7) и у року од 24 часа за остале врсте опреме, од момента упућеног позива Наручиоца.

Пружалац услуге је дужан да на радном налогу упише време када се одазвао на позив Наручиоца, односно упише време доласка на објекат, што потврђује Наручилац.

Пружалац услуге је дужан да после извршене поправке изврши контролно испитивање опреме или инсталација и о томе сачини Извештај. Контролно испитивање опреме или инсталација после извршене поправке се не фактурише посебно.

Уколико цена за поправке са уградњом резервних делова и потрошног материјала прелази износ од 10.000,00 динара, без ПДВ-а, Пружалац услуге је у обавези да Наручиоцу пре поправке достави понуду са подацима о врсти квара, потребним интервенцијама на отклањању квара, назив и цену резервних делова и потрошног материјала које треба уградити и укупну цену. Руководилац Сектора за људске и материјалне ресурсе у Централни Београд, за поправке чији укупан износ са уградњом резервних делова и потрошног материјала прелази 10.000,00 динара, без ПДВ-а, ће пре започињања поправке, потврдити да је сагласан са утврђеним кваром, предлогом за отклањање утврђеног квара и заменом резервних делова.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да ће се услуге из члана 1. овог уговора вршити по ценама: *(биће преузето из обрасца понуде)*.

Цене извршених услуга из става 1. овог члана укључују излазак на терен - трошкови пута, транспорт алата и људи, опреме за заштиту на раду, извештаје, ПВЦ кесице, гарантне листове, контролне листове, пломбирање, пломбе, жице за пломбирање, као и све зависне трошкове.

Цене извршених услуга из става 1. овог члана не укључују ПДВ, и плаћа га Наручилац.

Цене су фиксне и не могу се мењати за време важења овог уговора.

Цена радног сата за утврђивање врсте квара и поправку опреме и инсталације, за све врсте поправки, износи _____ динара, без ПДВ-а.

У цену радног сата урачунати су следећи трошкови: долазак на објекат Наручиоца, констатација врсте квара и поправка, уградња резервног дела и потрошног материјала, демонтажа и монтажа боца, путни трошкови Пружаоца услуге и сви други зависни трошкови. У цену радног сата није урачуната цена резервних делова и потрошног материјала за поправку, чију вредност понуђач посебно исказује у рачуну, по цени која је наведена у ценовнику резервних делова и потрошног материјала.

Укупна вредност овог уговора износи _____ динара, без ПДВ-а.
(понуђава Наручилац)

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Пружалац услуга је обавезан да приликом фактурисања предметних услуга, на рачуну наведе број Уговора под којим је исти заведен код Наручиоца као и да уз рачун достави копију потписане Исправе о извршеној услузи, без примедба, односно са констатацијом да су сви недостаци отклоњени.

Исправу о извршеној услузи у Централи и у унутрашњим јединицама Наручиоца, потписује запослени Пружаоца услуга.

Пружалац услуга ће рачун из става 1. овог члана испоставити у текућем месецу за претходни месец.

Члан 6.

Наручилац ће вршити плаћање на основу достављених рачуна за пружене услуге, уграђене резервне делове и потрошни материјал, преносом средстава на текући рачун Пружаоца услуга, број _____, код _____ банке.

Рок плаћања износи _____ дана *(уписује Пружалац услуга – не краћи од 15 и не дужи од 45 дана)* од дана службеног пријема исправног рачуна.

Пружалац услуга је обавезан да фактуру/рачун региструје у Централном регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/17).

Пружалац услуга је обавезан да фактуру/рачун у року од 3 (три) радна дана од дана регистравања фактуре/рачуна у Централном регистру фактура, достави на плаћање у Централну Наручиоца, Београд, Поп Лукина 7-9.

Пружалац услуга је обавезан да, уколико Наручилац изјави приговор на фактуру/рачун, у року од 2 (два) радна дана, од дана подношења приговора, предметну

фактуру/рачун откаже из Централног регистра фактура на период док се не реше евентуална спорна питања.

Уз рачун за плаћање, након извршене поправке инсталација и опреме, Пружалац услуге је у обавези да достави радни налог, потписан од стране представника унутрашње јединице Наручиоца и сервисера Пружаоца услуга. Радни налог треба да садржи: уписане податке о врсти поправке, место и датум извршења услуга, време када се Пружалац услуге одазвао на позив Наручиоца за поправку, замењене резервне делове и број утрошених радних сати.

Уз рачун за плаћање, Пружалац услуга је у обавези да достави и копију Исправе о извршеној услузи контролног прегледа (редован шестомесечни и годишњи), док оригиналан, потписан доказ о извршеној услузи доставља на локацију где је извршена услуга.

Пружалац услуга у рачуну посебно исказује вредност услуге по уговореним ценама, а посебно вредност резервних делова и потрошног материјала за поправку. Уколико резервни део који је потребно уградити није наведен у Ценовнику резервних делова и потрошног материјала, Пружалац услуга је дужан да обавести о томе Наручиоца, достави му важећи ценовник за наведени део и прибави писану сагласност Наручиоца за набавку и уградњу резервног дела и потрошног материјала, а уз рачун за пружене услуге да достави фотокопију рачуна добављача резервних делова и потрошног материјала, или извод из ценовника (може са интернета) којим се оправдава износ цене.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Пружалац услуга је обавезан да у моменту потписивања овог уговора достави *регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла*, оверену и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 10 (десет) дана дужим од рока важења Уговора.

Достављена меница и менично писмо – овлашћење, морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Пружалац услуга наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да Пружалац услуга не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА

Члан 8.

Пружалац услуга ће услуге извршавати у присуству одговорног лица Наручиоца у Централи и унутрашњим јединицама Наручиоца.

Уколико је неопходно да се услуге изврше ван објеката из става 1. овог члана, односно у пословном простору Пружаоца услуга, обавеза је ангажованог лица Пружаоца услуга и одговорног лица унутрашње јединице Наручиоца да, у случају извршења предметних услуга у пословном простору Пружаоца услуга, потпишу записник о елементима опреме Наручиоца, који су изнети из објеката Наручиоца, као и да по извршењу услуга, записнички констатују да су услуге извршене, а елементи враћени у објекте Наручиоца из којих су однети.

Пружалац услуга је обавезан да за елементе опреме које износи из објеката Наручиоца, као и за елементе опреме које враћа у објекте Наручиоца, приложи служби обезбеђења Наручиоца записник из става 2. овог члана.

Пружалац услуга је обавезан да о свом трошку обезбеди превоз опреме Наручиоца и запослених Пружаоца услуга.

АНГАЖОВАНА ЛИЦА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Члан 9.

Пружалац услуга је обавезан да Наручиоцу, писаним путем, достави у року од 3 (три) дана, од дана потписивања Уговора, списак лица који ће непосредно бити ангажовани на пружању предметних услуга, са њиховим личним подацима (име и презиме, број личне карте и сл.).

Уколико у току пружања предметних услуга дође до промене ангажованих лица или личних података ангажованих лица из става 1. овог члана, Пружалац услуга је обавезан да у року од 3 (три) дана, о томе писаним путем обавести лице одређено за праћење реализације Уговора код Наручиоца из члана 14. Уговора.

ПРИЈЕМ УСЛУГА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА

Члан 10.

Представник Наручиоца је обавезан да приликом примопредаје извршене услуге, замењени резервни део и потрошни материјал прегледа на уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Пружаоцу услуга.

Ако се и након извршене услуге, покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Пружаоца услуга без одлагања.

Наручилац има право, у случају из става 2. овог члана, да захтева од Пружаоца услуга да отклони недостатак или да другим резервним делом и/или потрошним материјалом изврши поново услугу без недостатака (испуњење Уговора).

Уколико се Исправом о извршеној услузи утврде недостаци, Пружалац услуга је у обавези да исте отклони у року од 5 (пет) дана од дана потписивања Исправе, а уколико то не учини, Наручилац има право на једнострани раскид Уговора и накнаду штете, као и на реализацију средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

ГАРАНЦИЈА

Члан 11.

Пружалац услуга гарантује квалитет пружених услуга и замењених резервних делова и потрошног материјала у складу са понудом Пружаоца услуга.

Гарантни рок за извршене услуге износи _____ месеци (*биће преузето из понуде*), од датума сачињавања Исправе о извршеној услузи, без примедба.

Гарантни рок за уграђени резервни део и потрошни материјал не може бити краћи од периода назначеног од стране произвођача резервног дела и потрошног материјала и рачуна се од дана уградње резервног дела.

Пружалац услуга се обавезује да у гарантном року на писани позив Наручиоца, о сопственом трошку, отклони недостатке који су настали његовом кривицом а који се односе на извршење услуга односно замену неисправног резервног дела и потрошног материјала, у року који му одреди Наручилац.

Уколико се током гарантног рока појаве недостаци, Пружалац услуга је у обавези да исти отклони о свом трошку, у року од 24 часа од пријема писаног захтева Наручиоца.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 12.

Пружалац услуга је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које је полазећи од специфичности послова, које су предмет Уговора, технологије

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

рада и стеченог искуства, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Наручиоца, трећа лица и имовина.

Пружалац услуга је обавезан да, евентуалну штету која настане некавалитетним пружањем предметних услуга, а која је изазвана од стране Пружаоца услуга, надокнади Наручиоцу у целости.

Члан 13.

Пружалац услуга је обавезан да, обустави послове пружања предметних услуга у просторијама Наручиоца, уколико је забрану рада, односно забрану употребе средства за рад у просторијама Наручиоца издало лице одређено да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад код Наручиоца, а све док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Пружалац услуга нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова, на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 14.

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац одређује следећа лица _____ (*попуњава Наручилац*)

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Пружалац услуга одређује _____ телефон: _____ (*попуњава Пружалац услуга*).

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

Члан 15.

Пружалац услуга је обавезан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора о пружању услуга и да је документује на начин прописан Законом.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 16.

Уговорне стране се обавезују да ће поступати у складу са прописима који регулишу заштиту тајних података приликом и у вези са извршењем предмета Уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, примењује се од 02.06.2019. године и важи годину дана.

Уговорне стране су сагласне да Уговор престаје да важи и пре истека рока из става 1. овог члана утрошком средстава Наручиоца за предметне услуге по Уговору у укупном износу из члана 4. став. 7. Уговора, о чему Наручилац писаним путем обавештава Пружаоца услуга.

Члан 18.

Уговорне стране су сагласне да се Уговор може, писаним путем, једнострано раскинути и то у случају неиспуњења или неуредног испуњења обавеза преузетих овим уговором.

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана, и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Уколико дође до једностраног раскида Уговора од стране Пружаоца услуга, Наручилац задржава право реализације средства финансијског обезбеђења из члана 7. овог уговора и то право може искористити најкасније до истека отказног рока из става 2. овог члана.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

Члан 19.

За све што није предвиђено Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Сва спорна питања и тумачења у примени Уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 20.

Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.

**ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
ДИРЕКТОР**

**НАРУЧИЛАЦ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА**

Саша Ћелић

Напомене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће поунити и потписати модел уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Прилог 1

Техничка спецификација предмета набавке – Партија 1

Предмет јавне набавке су услуге - контролни прегледи, испитивање и поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара.

Р.бр.	Предмет набавке
	<p>Контролни прегледи, испитивање и поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара и то:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара, (члан 44. Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони); 2. инсталација и уређаја стабилног система за гашење пожара, („Сл. лист СФРЈ“ бр. 44/83 и 31/89 и члан 44. Закона о заштити од пожара, „Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони); 3. мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме (члан 40. Закона о заштити од пожара, („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и члан 32. Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, („Сл. Гласник РС " бр. 3/2018); 4. контролно испитивање непропусности ватрогасних-хидрантских црева на притисак воде од 7 бара, члан 43. Закона о заштити од пожара, („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и члан 40. Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, („Сл. лист СФРЈ“ бр. 30/91); 5. мобилне опреме за гашење почетних пожара-пп апарата, (члан 43. Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони); 6. контролно испитивање ПП апарата на хладни водени притисак (НVP), Правилник о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримиране, течне и под притиском растворене гасове, („Сл. Лист СФРЈ“ број 25/80, 9/86 и „Сл. Лист СРЈ“ број 21/94, 56/95, 1/2003 и „Сл. Гласник РС“ бр. 21/2010) и Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони); 7. Пуњење гасом боца у саставу стабилног система за гашење пожара Novex 1230 и FM200; 8. контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија, (члан 40. Закона о заштити од пожара „Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони и члан 120. Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, („Сл. лист СФРЈ“ бр. 53 и 54/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 28/95); 9. Поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара. <p>Контролни прегледи и испитивање инсталација и опреме за заштиту од пожара, могу се вршити и мимо редовних и периодичних контролних прегледа на захтев наручиоца, (због кварова опреме и инсталација, по налогу МУП-а, и сл).</p>
1.	<p>Контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара подразумева:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Редовни шестомесечни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара <ul style="list-style-type: none"> Приликом редовне контроле обавезно се испитују: <ol style="list-style-type: none"> 1) најмање један јављач по примарном воду; 2) сви елементи за узбуњивање; 3) сви предајници и пријемници сигнализације; 4) сви уређаји за аутоматско гашење; 5) склопни уређаји за искључивање вентилације; 6) уређаји за напајање енергије, (визуелни преглед прикључака и електролита). Редовни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву врши се на сваких 6 (шест) месеци; Мере редовног одржавања морају се унети у контролну књигу. 2. Редовни годишњи-периодични преглед инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара <ul style="list-style-type: none"> Приликом годишњег периодичног прегледа стабилних инсталација и уређаја за гашење

	<p>пожара врши се функционална контрола и детаљан преглед свих саставних делова, која обавезно обухвата:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проверу контролне књиге о извршеном претходном прегледу и попис радова који су изведени на инсталацији; 2) преглед и испитивање спојница на акумулатору, нивоа и густоће електролита у свакој ћелији и мерење капацитета акумулатора; 3) провера рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи као и сва искључења и управљања технолошком опремом; 4) испитивање рада елемената за узбуњивање, предајника и пријемника даљинске сигнализације о пожару и о неисправности; 5) испитивање индикатора сметњи – симулирајући кварове на примарним водовима и уређајима за напајање енергијом; 6) провера рада сваког појединачног јављача према упутству произвођача; 7) преглед каблова, водова, разводних ормара, стезаљки и разводних кутија, (да су неоштећени и адекватно заштићени и означени). <p>Периодични преглед стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се једанпут годишње. Формирање контролне књиге о редовном одржавању система за рано откривање и дојаву пожара и израда плана алармирања, (уколико исти не постоје), је обавеза понуђача уз први контролни преглед-контролу по потписивању уговора и не фактурише се посебно.</p>
2.	<p>Контролни прегледи и испитивање инсталација и уређаја стабилног система за гашење пожара</p> <p>Приликом прегледа стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се функционална контрола и детаљан преглед свих саставних делова, у складу са техничким прописима и упутством произвођача опреме и обухвата:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) детаљну контролу цевне мреже како би се установило њено стање (у случају било којих знакова корозије или механичких оштећења, неопходно је репарирати или заменити новим); 2) детаљну контролу свих боца (да нема било којих знакова корозије или механичких оштећења); 3) проверу свих отвора за вентилацију (да су проходни); 4) функционалну пробу рада уређаја без истицања гаса. <p>Контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се једанпут у шест месеци.</p>
3.	<p>Контролни преглед и испитивање хидрантске инсталације</p> <p>Контролни прегледи и испитивање хидрантске инсталације обухвата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контролно мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме; - контролно испитивање непропусности ватрогасних - хидрантских црева на притисак воде од 7 бара; - контролно испитивање опреме за одржавање притиска у хидрантској мрежи објекта у Поп Лукиној 7-9, Београд, (контрола електро ормана, пумпи и експанзионе посуде уређаја и симулација рада уређаја са контролом аутоматике); - давање стручног налаза. <p>Контролно мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме врши се једанпут у 6 (шест) месеци, а контролно испитивање непропусности ватрогасних - хидрантских црева на притисак воде од 7 бара врши се једанпут годишње.</p>
4.	<p>Контролни преглед мобилне опреме за гашење почетних пожара</p> <p>Контролни преглед мобилне опреме за гашење почетних пожара обухвата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверу исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара, (све врсте ручних и покретних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара типа „S“, „CO₂“, „HL“ и „FOXER“). <p>Контролни лист и ПВЦ кесица улазе у цену контролног прегледа апарата за гашење пожара.</p> <p>Редовни контролни преглед мобилне опреме за гашење почетних пожара врши се једанпут у шест месеци.</p>
5.	<p>Контролно испитивање ИП апарата на хладни водени притисак (HVP):</p> <p>Контролно испитивање мобилне опреме за гашење пожара на хладни водени притисак (HVP) врши се у складу са законом прописаним роковима, препорукама произвођача апарата и</p>

	опреме.
6.	Контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија - једном у шест месеци.
7.	Пуњење гасом боца у саставу стабилног система за гашење пожара Noves 1230 и FM200: Обавеза је понуђача да, за време трајања уговора, изврши пуњење гасом боца уколико се приликом било које контроле утврди потреба за истим. Понуђач посебно исказује цену гаса.
8.	Поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара: Поправка инсталација и уређаја за заштиту од пожара мора се обавити ако се приликом било које контроле утврде одступања у раду или неисправности. Поправке опреме за заштиту од пожара подразумевају замену и уградњу резервних делова потрошног материјала и довођење противпожарних инсталација и опреме у исправно стање, монтажа и демонтажа боца у саставу стабилног система за гашење пожара и довођење система у радно стање. Понуђач посебно исказује цену демонтаже и монтаже боца кроз цену радног сата. Поправке се врше приликом обављања редовних и периодичних контролних испитивања опреме и инсталација, након утврђивања квара на инсталацијама или опреми, а по потреби и ван претходно назначених периодичних прегледа. Обавеза је понуђача да после извршене поправке изврши контролно испитивање опреме или инсталација и сачини извештај о истом. Контролно испитивање опреме или инсталација после извршене поправке се не фактурише посебно.

Место извршења услуга и врста опреме

I УРЕЂАЈИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА - ПП ЦЕНТРАЛЕ	
Унутрашња јединица	Тип опреме
Филијала Стари град, Обилићев венац бр. 9-11	CZ10-03 Cerberus

II СТАБИЛНИ СИСТЕМИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	
Унутрашња јединица	Карактеристике
Централа, Поп Лукина бр. 7-9, Београд	Noves 1230 - Две (2) боце по 160,5 кг гаса - Једна боца са 51 кг гаса
Филијала Нови Сад, Модене бр.7	FM200 (1 боца) 149 кг по боци

III ХИДРАНТИ И ХИДРАНТСКА ЦРЕВА			
Ред. бр.	Унутрашња јединица	Хидранти	Хидрантска црева
1.	Централа Београд, Поп Лукина бр. 7-9, Београд	19	19
		Уређај за издизање притиска воде из хидр. инсталације	
		2	
2.	Филијала Стари град, Обилићев венац бр. 9-11, Београд	12	12
3.	Гроцка, Сутјеска бр. 4	2	2
4.	Барајево, Светосавска бр. 2а	1	1
5.	Лазаревац, Карађорђева бр. 39	2	2
6.	Обреновац, М. Обреновића бр. 124	1	1
7.	Сопот, Кнеза Милоша бр. 52 Е	1	1
8.	Мионица, Војводе Мишића бр. 52	1	1
9.	Уб, 3. Октобра бр. 2	1	1
10.	Бујановац, Косметска бр. 2	1	1
11.	Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4	3	3
12.	Сокобања, Алексе Маркишића бр. 11	1	1
13.	Мајданпек, Шашка бр. 5	1	1
14.	Деспотовац, Краља Милана бр. 12	1	1

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

15.	Свилајнац , Устаничка бр. 4	1	1
16.	Ђуприја , Иве Лоле Рибара бр. 1	3	3
17.	Аранђеловац , Кнеза Милоша Обреновића бр. 192	1	1
18.	Топола , Булевар краља Александра бр. 37	2	2
19.	Власотинце , Трг ослобођења бр. 27	1	1
20.	Медвеђа , Солунских ратника бр. 8а	1	1
21.	Мали Зворник , Краља Петра I 26	1	1
22.	Алексинац , Момчила Поповића бр. 45	1	1
23.	Ражањ , Партизанска бр. 34	1	1
24.	Рашка , Немањина бр. 10	1	1
25.	Сјеница , Светозара Марковића бр. 15	1	1
26.	Бабушница , Саше Ивковића бр. 3	1	1
27.	Петровац на Млави , Српских владара бр. 240	1	1
28.	Лучани , ЈНА, Центар, ламела бр. 2	1	1
29.	Богатић , Мике Митровића бр. 2	2	2
30.	Владимирци , Светог Саве бр. 2ц	1	1
31.	Нови Бечеј , Жарка Зрењанина бр. 4	1	1
32.	Сечањ , Војда Карађорђа бб	1	1
33.	Апатин , Српских владара бр. 1	3	3
34.	Шид , Светог Саве бр. 8	2	2

IV ПП АПАРАТИ			
Ред. бр.	Унутрашње јединице	ПП апарати	Количина
1.	Централа Београд , Поп Лукина бр. 7-9, Београд	S-1	39
		S-2	4
		S-6	13
		S-9	29
		CO ₂ -5	31
		HL-3	1
		HL-25	2
2.	Филијала Стари град , Обилићев венац бр. 9-11, Београд	S-6	14
		S-9	16
		S-50	1
		CO ₂ -5	7
		HL-6	2
3.	Гроцка , Сутјеска бр. 4	S-6	2
		S-9	2
		CO ₂ -5	1
		HL-6	1
4.	Барајево , Светосавска бр. 2а	S-6	4
		CO ₂ -5	1
5.	Лазаревац , Карађорђева бр. 39	S-6	1
		S-9	3
		CO ₂ -5	2
6.	Обреновац , М. Обреновића бр. 124	S-9	6
		S-6	1
		CO ₂ -5	2
7.	Сопот , Кнеза Милоша бр. 52е	S-2	1
		S-6	2
		S-9	4
		HL-6	1
8.	Лајковац , Владике Николаја бр. 6	S-6	1

		S-9	2
		S-12	1
9.	Љиг , Војводе Мишића бр. 12	S-9	3
10.	Мионица , Војводе Мишића бр. 52	S-9	3
11.	Осечина , Карађорђева бр. 112	S-9	1
		S-6	2
12.	Уб , 3. Октобра бр. 2	S-6	2
		S-9	2
13.	Босилеград , Георги Димитрова 75б	S-9	5
14.	Бујановац , Косметска бр. 2	S-9	3
		CO ₂ -5	1
15.	Владичин Хан , Ратка Павловића бр. 1	S-6	1
		S-9	3
		CO ₂ -5	1
16.	Прешево , Маршала Тита бр. 44	S-9	3
17.	Сурдулица , Томе Ивановића бр. 4	S-6	1
		S-9	4
		CO ₂ -5	1
18.	Трговиште , Краља Петра I Карађорђевића бр. 4	S-9	3
19.	Мајданпек , Шашка бр. 5	S-9	6
20.	Сокобања , Алексе Маркишића бр. 11	S-6	2
		S-9	4
		CO ₂ -5	1
21.	Доњи Милановац , Краља Петра I бр. 73	S-9	2
22.	Деспотовац , Краља Милана бр. 12	S-6	2
		S-9	2
23.	Рековац , Краља Петра I бр. 38	S-6	2
		S-9	2
24.	Свилајнац , Устаничка бр. 4	S-6	3
		S-9	3
25.	Ћуприја , Иве Лоле Рибара бр. 1	S-6	3
		S-9	2
		CO ₂ -5	1
26.	Аранђеловац , Кнеза Милоша Обреновића бр. 192	S-9	3
		CO ₂ -5	1
27.	Баточина , Краља Петра I бр. 64	S-6	2
		S-9	1
28.	Кнић , Главни пут бб	S-6	2
		S-9	1
29.	Рача , Карађорђева бр. 37	S-6	2
		S-9	2
30.	Топола , Булевар краља Александра бр. 37	S-6	4
		S-9	1
		HL-6	1
31.	Врњачка Бања , Крушевачка бр. 17	S-9	2
		HL-6	1
32.	Александровац , Трг ослобођења бб	S-6	1
		S-9	3
33.	Брус , Краља Петра бр. 70	S-6	2

		S-9	3
34.	Барварин , Марина Мариновића бр. 87	S-6	1
		S-9	4
35.	Бојник , Трг слободе бр. 3	S-9	3
36.	Власотинце , Трг ослобођења бр. 27	S-6	4
		S-9	1
37.	Лебане , Косте Стаменковића бр. 1	S-6	3
		S-9	2
38.	Медвеђа , Солунских ратника, 8а	S-6	2
		S-9	1
39.	Крупањ , Маршала Тита бр. 9	S-9	4
40.	Љубовија Војводе Мишића бр. 55	S-9	3
		CO ₂ -5	1
41.	Мали Зворник , Краља Петра I бр. 26	S-9	3
		CO ₂ -5	1
42.	Алексинач , Момчила Поповића бр. 45	S-6	9
		S-9	1
		CO ₂ -5	1
43.	Ражањ , Партизанска бр. 34	S-6	2
		S-9	2
44.	Сврљиг , Хацићева бр. 21	S-6	1
		S-9	3
45.	Рашка , Немањина бр. 10	S-9	4
		CO ₂ -5	1
46.	Сјеница , Светозара Марковића бр. 5	S-9	5
		CO ₂ -5	1
47.	Тугин , Омладинска бр. 4	S-6	1
		S-9	3
48.	Бабушница , Саше Ивковића бр. 3	S-6	3
		S-9	1
		CO ₂ -5	1
49.	Димитровград , Балканска бр. 51	S-6	2
		S-9	2
		CO ₂ -5	1
50.	Бела Паланка , Српских владара бб	S-6	2
		S-9	1
		S-50	1
		CO ₂ -5	1
51.	Велико Градиште , Житни трг бр. 2	S - 9	4
52.	Голубац , Цара Лазара бр. 15	S - 9	3
53.	Жабари , Кнеза Милоша бр. 74	S - 9	3
54.	Жагубица , Краља Милана бр. 16	S - 6	1
		S - 9	3
55.	Кучево , Светог Саве бр. 97	S - 9	4
56.	Петровац на Млави , Српских владара бр. 240	S - 6	2
		S-9	2
57.	Филијала Пријепоље , Санџачких бригада бр. 47	S-1	2
		S-6	7
		S-9	3
		CO ₂ -5	3

58.	Блаце , Краља Петра I Карађорђевића бр. 24	S-9	5
		CO ₂ -5	1
59.	Куршумлија , Палих бораца бр. 25	S-6	1
		S-9	3
60.	Велика Плана , Милоша Великог бр. 42	S-6	3
		S-9	2
		S-50	1
		CO ₂ -2	1
		CO ₂ -3	2
		CO ₂ -5	2
61.	Ариље , Светог Ахилија бр. 20	S-6	2
		S-9	1
		CO ₂ -5	2
62.	Бајина Башта , Кнеза Милоша Обреновића бр. 24	S-6	2
		S-9	1
		CO ₂ -5	1
63.	Ивањица , Мајора Илића бр. 1	S-6	3
		S-9	2
64.	Косјерић , Олге Грбић бр. 9	S-6	1
		S-9	1
		CO ₂ -5	1
65.	Чајетина , Златиборска бр. 13	S-6	2
		S-9	1
		CO ₂ -5	1
66.	Гуча , Трг Републике бб	S-6	1
		S-9	2
		CO ₂ -5	1
67.	Лучани , ЈНА, Центар, ламела бр. 2	S-9	5
		CO ₂ -5	1
68.	Богатић , Мике Митровића бр. 2	S-6	1
		S-9	3
69.	Владимирци , Светог Саве бр. 2ц	S-6	1
		S-9	3
70.	Коцељева , Душанова бр. 35	S-6	1
		S-9	2
		CO ₂ -5	1
71.	Филијала Нови Сад , Модене бр.7	FOXER - 2kg	2
72.	Бач , Маршала Тита бр. 2	S-6	1
		S-9	2
		CO ₂ -5	1
73.	Бачки Петровац , Коларова бр. 6	S-6	1
		S-9	1
		CO ₂ -5	1
74.	Темерин , Кошут Лајоша бр. 31/1	S-6	2
		S-9	1
75.	Тител , Главна бр. 1	S-9	2
76.	Житиште , Цара Душана бр. 15	S-9	3
77.	Нова Црња , Кошут Лајоша бб	S-9	3
78.	Нови Бечеј , Жарка Зрењанина бр. 4	S-6	2
		S-9	2

		CO ₂ -5	1
79.	Сечањ, Вожда Карађорђа бб	S-9	3
80.	Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр. 6	S-9	4
		CO ₂ -5	1
81.	Алибунар, Жарка Зрењанина бр. 3	S-9	2
		CO ₂ -5	1
82.	Ковин, ЈНА бр. 5	S-9	3
83.	Апатин, Српских владара бр. 1	S-9	9
		CO ₂ -5	2
84.	Шид, Светог Саве бр. 8	S-6	3
		S-9	3
		CO ₂ -5	1
85.	Кањижа, Главни трг бр. 4	S-6	4
86.	Лепосавић, 24. новембра бб	S-9	9
		S-6	1

V ВРСТА КОНТРОЛЕ

контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија, (објекти наведени у табели за противпожарне апарате)

контролно испитивање ПП апарата на хладни водени притисак (HVP), (објекти наведени у табели за противпожарне апарате)

VI ПУЊЕЊЕ БОЦА ГАСОМ

Пуњење гасом боца у саставу стабилног система за гашење пожара Novex 1230 и FM200

VII ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА

Поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара – радни сат

Р.бр	VIII РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.	Контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара ПП централе (шестомесечни и годишњи преглед)
2.	Контролни преглед инсталације и уређаја стабилног система за гашење пожара (шестомесечни)
3.	Контрола хидрантске инсталације - мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме - шестомесечна контрола
4.	Контрола хидрантских црева - контролно испитивање непропусности ватрогасних-хидрантских црева на притисак воде од 7 бара- годишња контрола
5.	Противпожарни апарати - мобилна опреме за гашење почетних пожара-пп апарата (шестомесечни преглед) и контролно испитивање на хладни водени притисак (HVP)
6.	Пуњење гасом боца - у саставу стабилног система за гашење пожара Novex 1230 и FM200
7.	Контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија
8.	Поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара - радни сат

Потпис овлашћеног лица

VII-1 МОДЕЛ УГОВОРА

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор, Београд, ул. Поп Лукина, бр. 7-9, ПИБ: 103964453, матични број: 17862146, ЈБКЈС: 10523, коју по Решењу о преносу овлашћења број: 112-00-1-2487/2018-001-008 од 02. новембра 2018. године, заступа помоћник директора Саша Ћелић (у даљем тексту: Наручилац) и

2. " _____ " _____ ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број _____ које заступа директор _____ (у даљем тексту: Пружалац услуга), и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а) _____

б) _____

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.

з а к љ у ч у ј у:

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

(За партију број 2 – Одржавање и поправке опреме и инсталација за дојаву пожара типа Schrack Seconet)

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32, и 52. став 1, и чл. 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), покренуо поступак за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, у отвореном поступку, ОП број 16/2019, по партијама;

- да је Наручилац објавио Позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници Наручиоца дана 08.04. 2019. године;

- да је Пружалац услуга, дана _____ 2019. године, доставио понуду број: _____, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације, садржи Техничке спецификације и Списак унутрашњих јединица Наручиоца у којима се пружају услуге, који су саставни део овог уговора, Прилог 1;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Пружаоца услуга и Одлуке о додели уговора број: _____ од _____ 2019. године, изабрао Пружаоца услуга за предметну набавку.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је пружање услуге одржавања и поправке опреме и инсталација за дојаву пожара типа Schrack Seconet, и то:

- годишњи контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара – пп централе;
- шестомесечни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара – пп централе.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

- утврђивање врсте квара и поправка опреме и инсталације (за све врсте поправки), у унутрашњим јединицама наведеним у Табели 2, из члана 2. став 2. Уговора.

НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГА

Члан 2.

Редовни контролни прегледи стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара врше се у унутрашњим јединицама Наручиоца и то:

РЕДОВНИ КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ - Опрема типа Schrack Seconet AG IP BX – III ЦЕНТРАЛЕ - Табела 1				
Р.б р.	Унутрашња јединица	Шестомесечни контролни преглед (цена без ПДВ-а)	Годишњи контролни преглед (цена без ПДВ-а)	Укупно (цена без ПДВ-а)
1	2	3	4	5
1.	Централа, Поп Лукина бр. 7-9, Београд, Опрема типа Schrack Seconet AG IP MXE			
2.	Експозитура Гроцка, Сутјеска бр. 4			
3.	Експозитура Барајево, Светосавска бр. 2а			
4.	Експозитура Сопот, Кнеза Милоша 52 Е			
5.	Прешево, Маршала Тита бр. 44			
6.	Експозитура Мајданпек, Шашка бр. 5			
7.	Експозитура Ћуприја, Иве Лоле Рибара бр. 1			
8.	Врњачка Бања, Крушевачка бр. 17.			
9.	Власотинце, Трг ослобођења бр. 27			
10.	Алексинац, Момчила Поповића бр. 45			
11.	Ражањ, Партизанска бр. 34			
12.	Сврљиг, Хацићева бр.21			
13.	Бела Паланка, Српских владара бб.			
14.	Бајина Башта, Кнеза Милоша Обреновића бр. 24			
15.	Бач, Маршала Тита бр. 2			
16.	Сечањ, Војда Карађорђа бб			
17.	Апатин, Српских владара бр. 1			
18.	Кањижа, Главни трг бр. 4			

Одржавање и поправке опреме и инсталација за дојаву пожара обавља се у пословном простору унутрашњих јединица наручиоца, и то:

РЕДОВНИ КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ И ПОПРАВКЕ - Опрема типа Schrack Seconet AG IP BX - Табела 2				
Р.бр.	Унутрашња јединица	Шестомесечни контролни преглед (цена без ПДВ-а)	Годишњи контролни преглед (цена без ПДВ-а)	Укупно (цена без ПДВ-а)
1	2	3	4	5
1.	Лазаревац, Карађорђева бр. 39			
2.	Обреновац, М. Обреновића бр. 124			
3.	Лајковац, Владике Николаја бр. 6			
4.	Љиг, Војводе Мишића бр. 12			
5.	Мионица, Војводе Мишића бр. 52			

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

6.	Осечина, Карађорђева бр. 112			
7.	Уб, 3. октобра бр. 2			
8.	Босилеград, Георги Димитрова 756			
9.	Бујановац, Косметска бр. 2			
10.	Владичин Хан, Ратка Павловића 1			
11.	Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4			
12.	Сокобања, Алексе Маркишића бр. 11			
13.	Деспотовац, Краља Милана бр. 12			
14.	Рековац, Краља Петра I бр. 38			
15.	Свилајнац, Устаничка бр. 4			
16.	Аранђеловац, Кнеза Милоша бр. 192			
17.	Баточина, Краља Петра бр. 64			
18.	Кнић, Главни пут			
19.	Рача, Карађорђева бр. 37			
20.	Топола, Булевар краља Александра бр. 37			
21.	Александровац, Трг ослобођења бб			
22.	Брус, Краља Петра I бр. 70			
23.	Варварин, Марина Мариновића бр. 87			
24.	Бојник, Трг слободе бр. 3			
25.	Лебане, Косте Стаменковића бр. 1			
26.	Крупань, Маршала Тита бр. 9			
27.	Љубовија, Војводе Мишића бр. 55			
28.	Мали Зворник, Краља Петра I бр. 26			
29.	Рашка, Немањина бр. 10			
30.	Сјеница, Светозара Марковића бр. 15			
31.	Тутин, Омладинска бр. 4			
32.	Бабушница, Саше Ивковића бр. 3			
33.	Димитровград, Балканска бр. 51			
34.	Велико Градиште, Житни трг бр. 42			
35.	Кучево, Светог Саве бр. 97			
36.	Петровац на Млави, Српских владара бр. 240			
37.	Пријеполје, Санџачких бригада бр. 47			
38.	Блаце, Краља Петра I Карађорђевића бр. 24			
39.	Куршумлија, Палих бораца бр. 25			
40.	Велика Плана, Милоша Великог бр. 42			
41.	Ариље, Светог Ахилија бр. 20			
42.	Ивањица, Мајора Илића бр. 1			
43.	Косјерић, Олге Грбић бр. 9			
44.	Чајетина, Златиборска бр. 13			
45.	Гуча, Трг републике бб.			
46.	Лучани, ЈНА, Центар ламела, бр. 2			
47.	Богатић, М. Митровића бр. 2			
48.	Владимирци, Светог Саве бр. 2ц			
49.	Коцељева, Душанова бр. 35			
50.	Темерин, Кошут Лајоша бр. 31/1			
51.	Нова Црња, Кошут Лајоша бб			

52.	Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4			
53.	Шид, Светог Саве бр. 8			

Члан 3.

Редовни шестомесечни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара обухвата испитивање:

- 1) најмање једног јављача по примарном воду;
- 2) свих елемената за узбуњивање;
- 3) свих предајника и пријемника сигнализације;
- 4) свих уређаја за аутоматско гашење;
- 5) склопних уређаја за искључивање вентилације;
- 6) уређаја за напајање енергије, (визуелни преглед прикључака и електролита).

Члан 4.

Редовни годишњи-периодични преглед инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара обухвата функционалну контролу и детаљан преглед свих саставних делова, који обавезно обухвата:

- 1) проверу контролне књиге о извршеном претходном прегледу и попис радова који су изведени на инсталацији;
- 2) преглед и испитивање спојница на акумулатору, нивоа и густоће електролита у свакој ћелији и мерење капацитета акумулатора;
- 3) провера рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи као и сва искључења и управљања технолошком опремом;
- 4) испитивање рада елемената за узбуњивање, предајника и пријемника даљинске сигнализације о пожару и о неисправности;
- 5) испитивање индикатора сметњи – симулирајући кварове на примарним водовима и уређајима за напајање енергијом;
- 6) провера рада сваког појединачног јављача према упутству произвођача;
- 7) преглед каблова, водова, разводних ормара, стезалки и разводних кутија, (да су неоштећени и адекватно заштићени и означени).

Члан 5.

Пружалац услуга је обавезан да, контролне прегледе наведене у члану 3. и 4. овог уговора, изврши у складу са техничким прописима, упутствима произвођача и стандардима за ову врсту услуга, тако да је обезбеђено несметано функционисање опреме и инсталације за дојаву пожара и сачини Извештај о истим.

Пружалац услуга је обавезан да динамику извршавања уговорених услуга прилагођава обављању пословних процеса Наручиоца у простору где се услуге пружају и у договору са Наручиоцем.

Пружалац услуга је обавезан да, у току важења Уговора, располаже техничким и кадровским капацитетима за пружање предметних услуга, у свему према конкурсној документацији, техничкој документацији, законима, прописима, стандардима, нормативима, правилима техничке струке, техничким прописима и спецификацијама везаним за предмет Уговора.

У унутрашњим јединицама наведеним у Табели 1, Пружалац услуга је у обавези да изврши редован контролни преглед (шестомесечни и годишњи/периодични) у гарантном року.

У унутрашњим јединицама наведеним у Табели 2, Пружалац услуга у обавези да изврши редован контролни преглед (шестомесечни и годишњи/периодични) а након истека гарантног рока од 29. децембра 2019. године, има обавезу да врши и поправке, по потреби, што подразумева пружање услуга на довођењу система у функционално стање услед насталих кварова и сметњи у раду, током важења Уговора.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

Члан 6.

Пружалац услуга је обавезан да утврди врсту квара и поправи опрему и инсталације након истека гарантног рока, наведеног у члану 5. став 5. овог уговора, уколико се приликом контролне провере утврди одступање у раду или неисправност предметне инсталације и опреме у унутрашњим јединицама Наручиоца наведеним у Табели 2.

Поправка подразумева замену и уградњу резервних делова, потрошног материјала, монтажу и демонтажу боца у саставу стабилног система за гашење пожара и довођење противпожарних инсталација и опреме у исправно стање.

Пружалац услуге је дужан да се одазове на усмени или писани позив Наручиоца (тел/електронска пошта) у року од 24 часа, од момента упућеног позива Наручиоца.

Пружалац услуге је дужан да на радном налогу упише време када се одазвао на позив овлашћеног лица Наручиоца, односно упише време доласка на објекат, што поврћује овлашћено лице Наручиоца.

Пружалац услуге је дужан да после извршене поправке изврши контролно испитивање опреме или инсталација и сачини Извештај о истом. Контролно испитивање опреме или инсталација после извршене поправке се не фактурише посебно.

Уколико цена за поправке са уградњом резервних делова и потрошног материјала прелази износ од 10.000,00 динара, без ПДВ-а, Пружалац услуге је обавезан да Наручиоцу пре поправке достави понуду са подацима о врсти квара, потребним интервенцијама на отклањању квара, назив и цену резервних делова и потрошног материјала које треба уградити и укупну цену. Руководилац Сектора за људске и материјалне ресурсе у Централни Београд, за поправке чији укупан износ са уградњом резервних делова и потрошног материјала прелази 10.000,00 динара, без ПДВ-а, ће пре започињања поправке, потврдити да је сагласан са утврђеним кваром, предлогом за отклањање утврђеног квара и заменом резервних делова.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да ће се услуге из члана 1. овог уговора вршити по ценама: *(биће преузето из обрасца понуде)*.

Цене извршених услуга из става 1. овог члана укључују излазак на терен - трошкови пута, транспорт алата и људи, опреме за заштиту на раду, извештаје, гарантне листове, контролне листове, као и све зависне трошкове.

Цена извршених услуга из става 1. овог члана не укључује ПДВ, и плаћа га Наручилац.

Цене су фиксне и не могу се мењати за време важења овог уговора.

Цена радног сата за утврђивање врсте квара и поправку опреме и инсталације, у унутрашњим јединицама Наручиоца, наведеним у члану 2. (Табела 2) овог уговора, за све врсте поправки, износи _____ динара, без ПДВ-а.

У цену радног сата урачунати су следећи трошкови: долазак на објекат Наручиоца, констатација врсте квара и поправка, уградња резервног дела и потрошног материјала, путни трошкови Пружаоца услуге и сви други зависни трошкови. У цену радног сата није урачуната цена резервних делова и потрошног материјала за поправку, чију вредност понуђач посебно исказује у рачуну, по цени која је наведена у ценовнику резервних делова и потрошног материјала.

Укупна вредност овог уговора износи _____ динара, без ПДВ-а.
(попуњава Наручилац)

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Пружалац услуга је обавезан да приликом фактурисања предметних услуга, на рачуну наведе број Уговора под којим је исти заведен код Наручиоца као и да уз рачун достави копију Исправе о извршеној услузи, потписане, без примедба.

Исправу о извршеној услузи у унутрашњим јединицама Наручиоца, потписује запослени Пружаоца услуга који је извршио услуге.

Пружалац услуга ће рачун из става 1. овог члана испоставити у текућем месецу за претходни месец и доставити Исправу о извршеној услузи, потписану од стране одговорног лица Пружаоца услуга.

Члан 9.

Наручилац ће вршити плаћање на основу достављених рачуна за пружене услуге, преносом средстава на текући рачун Пружаоца услуга, број _____, код _____ банке.

Рок плаћања износи _____ дана (*уписује Пружалац услуга – не краћи од 15 и не дужи од 45 дана*) од дана службеног пријема исправног рачуна.

Пружалац услуга је обавезан да фактуру/рачун региструје у Централном регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/17).

Пружалац услуга је обавезан да фактуру/рачун у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације фактуре/рачуна у Централном регистру фактура, достави на плаћање у Централну Наручиоца, Београд, Поп Лукина 7-9.

Пружалац услуга је обавезан да, уколико Наручилац изјави приговор на фактуру/рачун, у року од 2 (два) радна дана, од дана подношења приговора, предметну фактуру/рачун откаже из Централног регистра фактура на период док се не реше евентуална спорна питања.

Уз рачун за плаћање, Пружалац услуга је у обавези да достави и копију Исправе о извршеној услузи контролног прегледа (редован шестомесечни и годишњи), док оригиналан, потписан доказ о извршеној услузи доставља на локацију где је извршена услуга.

Уз рачун за плаћање, након извршене поправке инсталација и опреме, у унутрашњим јединицама Наручиоца наведеним у члану 2. (Табела 2) овог уговора, Пружалац услуге је у обавези да достави радни налог, потписан од стране представника унутрашње јединице Наручиоца и сервисера Пружаоца услуга. Радни налог треба да садржи: уписане податке о врсти поправке, место и датум извршења услуга, време када се Пружалац услуге одазвао на позив Наручиоца за поправку, замењене резервне делове и број утрошених радних сати.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Пружалац услуга је обавезан да у моменту потписивања овог уговора достави *регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла*, оверену и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 10 (десет) дана дужим од рока важења уговора.

Достављена меница и менично писмо – овлашћење, морју бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Пружалац услуга наводи у меничном овлашћењу – писму.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

Наручилац ће уновчити меницу у случају да Пружалац услуга не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

АНГАЖОВАНА ЛИЦА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Члан 11.

Пружалац услуга је обавезан да Наручиоцу, писаним путем, достави у року од 3 (три) дана, од дана потписивања Уговора, списак лица који ће непосредно бити ангажовани на пружању предметних услуга, са њиховим личним подацима (име и презиме, број личне карте и сл.).

Уколико у току пружања предметних услуга дође до промене ангажованих лица или личних података ангажованих лица из става 1. овог члана, Пружалац услуга је обавезан да у року од 3 (три) дана, о томе писаним путем обавести лице одређено за праћење реализације Уговора код Наручиоца из члана 14. Уговора.

ГАРАНЦИЈА

Члан 12.

Гарантни рок за извршене услуге износи _____ месеци (*биће преузето из понуде*) од дана извршене услуге и сачињавања Извештаја о извршеној услузи, без примедба.

Пружалац услуга је обавезан да у гарантном року на писани позив Наручиоца, о сопственом трошку, отклони недостатке који су настали његовом кривицом а који се односе на квалитет извршења, у року који му одреди Наручилац.

Уколико се током гарантног рока појаве недостаци, Пружалац услуга је обавезан да исти отклони о свом трошку, у року од 24 часа од пријема писаног захтева Наручиоца.

Пружалац услуга гарантује квалитет пружених услуга и замењених резервних делова и потрошног материјала у складу са понудом Пружаоца услуга.

Гарантни рок за уграђени резервни део и потрошни материјал не може бити краћи од периода назначеног од стране произвођача резервног дела и потрошног материјала и рачуна се од дана уградње резервног дела.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 13.

Пружалац услуга је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које је, полазећи од специфичности послова који су предмет Уговора, технологије рада и стеченог искуства, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Наручиоца, трећа лица и имовина.

Пружалац услуга је обавезан да евентуалну штету која настане неквалитетним пружањем предметних услуга, а која је изазвана од стране Пружаоца услуга, надокнади Наручиоцу у целости.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 14.

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац одређује следећа лица _____ (*попуњава Наручилац*)

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Пружалац услуга одређује _____ телефон: _____ (*попуњава Пружалац услуга*).

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

Члан 15.

Пружалац услуга је обавезан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

из поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора о пружању услуга и да је документује на начин прописан Законом.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 16.

Уговорне стране се обавезују да ће поступати у складу са прописима који регулишу заштиту тајних података приликом и у вези са са извршењем предмета Уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи годину дана, рачунајући од дана потписивања.

Уговорне стране су сагласне да Уговор престаје да важи и пре истека рока из става 1. овог члана утрошком средстава Наручиоца за предметне услуге по Уговору у укупном износу из члана 3. став. 5. Уговора, о чему Наручилац писаним путем обавештава Пружаоца услуга.

Члан 18.

Уговорне стране су сагласне да се Уговор може, писаним путем, једнострано раскинути и то у случају неиспуњења или неуредног испуњења обавеза преузетих овим уговором.

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана, и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Уколико дође до једностраног раскида Уговора од стране Пружаоца услуга, Наручилац задржава право реализације средства финансијског обезбеђења из члана 10. овог уговора и то право може искористити најкасније до истека отказног рока из става 2. овог члана.

Члан 19.

За све што није предвиђено Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Сва спорна питања и тумачења у примени Уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 20.

Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
ДИРЕКТОР

НАРУЧИЛАЦ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Саша Ћелић

Напомене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати модел уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Техничка спецификација – Партија 2

Одржавање и поправке опреме и инсталација за дојаву пожара типа Schrack Seconet, (у складу са чланом 44. Закона о заштити од пожара, „Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и подразумева:

1. Редовни шестомесечни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара

Приликом редовне контроле обавезно се испитују:

- 1) најмање један јављач по примарном воду;
- 2) сви елементи за узбуњивање;
- 3) сви предајници и пријемници сигнализације;
- 4) сви уређаји за аутоматско гашење;
- 5) склопни уређаји за искључивање вентилације;
- 6) уређаји за напајање енергије, (визуелни преглед прикључака и електролита).

Редовни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву врши се на сваких 6 (шест) месеци;

Мере редовног одржавања морају се унети у контролну књигу.

2. Редовни годишњи-периодични преглед инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара

Приликом годишњег периодичног прегледа стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се функционална контрола и детаљан преглед свих саставних делова, која обавезно обухвата:

- 1) проверу контролне књиге о извршеном претходном прегледу и попис радова који су изведени на инсталацији;
- 2) преглед и испитивање спојница на акумулатору, нивоа и густоће електролита у свакој ћелији и мерење капацитета акумулатора;
- 3) провера рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи као и сва искључења и управљања технолошком опремом;
- 4) испитивање рада елемената за узбуњивање, предајника и пријемника даљинске сигнализације о пожару и о неисправности;
- 5) испитивање индикатора сметњи – симулирајући кварове на примарним водовима и уређајима за напајање енергијом;
- 6) провера рада сваког појединачног јављача према упутству произвођача;
- 7) преглед каблова, водова, разводних ормара, стезалки и разводних кутија, (да су неоштећени и адекватно заштићени и означени).

Периодични преглед стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се једанпут годишње.

Формирање контролне књиге о редовном одржавању система за рано откривање и дојаву пожара и израда плана алармирања, (уколико исти не постоје), је обавеза понуђача уз први контролни преглед-контролу по потписивању уговора и не фактурише се посебно.

Одржавање опреме и инсталација за дојаву пожара обавља се у пословном простору унутрашњих јединица наручиоца, и то:

РЕДОВНИ КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ - Опрема типа Schrack Seconet AG IP BX – ПП ЦЕНТРАЛЕ - Табела 1		
Р.бр.	Унутрашња јединица	Тип опреме
1.	Централа, Поп Лукина бр. 7-9, Београд	Schrack Seconet AG IP MXE
2.	Експозитура Гроцка, Сутјеска бр. 4	Schrack Seconet AG IP BX
3.	Експозитура Барајево, Светосавска бр. 2а	Schrack Seconet AG IP BX

4.	Експозитура Сопот, Кнеза Милоша 52 Е	Schrack Seconet AG IP BX
5.	Прешево, Маршала Тита бр. 44	Schrack Seconet AG IP BX
6.	Експозитура Мајданпек, Шашка бр. 5	Schrack Seconet AG IP BX
7.	Експозитура Туприја, Иве Лоле Рибара бр. 1	Schrack Seconet AG IP BX
8.	Врњачка Бања, Крушевачка бр. 17.	Schrack Seconet AG IP BX
9.	Власотинце, Трг ослобођења бр. 27	Schrack Seconet AG IP BX
10.	Алексинач, Момчила Поповића бр. 45	Schrack Seconet AG IP BX
11.	Ражањ, Партизанска бр. 34	Schrack Seconet AG IP BX
12.	Сврљиг, Хаџићева бр. 21	Schrack Seconet AG IP BX
13.	Бела Паланка, Српских владара бб	Schrack Seconet AG IP BX
14.	Бајина Башта, Кнеза Милоша Обреновића бр. 24	Schrack Seconet AG IP BX
15.	Бач, Маршала Тита бр. 2	Schrack Seconet AG IP BX
16.	Сечањ, Војда Карађорђа бб	Schrack Seconet AG IP BX
17.	Апатин, Српских владара бр. 1	Schrack Seconet AG IP BX
18.	Кањижа, Главни трг бр. 4	Schrack Seconet AG IP BX

Одржавање и поправке опреме и инсталација за дојаву пожара обавља се у пословном простору унутрашњих јединица наручиоца, и то:

РЕДОВНИ КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ И ПОПРАВКЕ - Опрема типа Schrack Seconet AG IP BX - Табела 2		
Р.бр.	Унутрашња јединица	Тип опреме
1.	Лазаревац, Карађорђева бр. 39	Schrack Seconet AG IP BX
2.	Обреновац, М. Обреновића бр. 124	Schrack Seconet AG IP BX
3.	Лајковац, Владике Николаја бр. 6	Schrack Seconet AG IP BX
4.	Љиг, Војводе Мишића бр. 12	Schrack Seconet AG IP BX
5.	Мионица, Војводе Мишића бр. 52	Schrack Seconet AG IP BX
6.	Осечина, Карађорђева бр. 112	Schrack Seconet AG IP BX
7.	Уб, 3. октобра бр. 2	Schrack Seconet AG IP BX
8.	Босилеград, Георги Димитрова 75б	Schrack Seconet AG IP BX
9.	Бујановац, Косметска бр. 2	Schrack Seconet AG IP BX
10.	Владичин Хан, Ратка Павловића 1	Schrack Seconet AG IP BX
11.	Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4	Schrack Seconet AG IP BX
12.	Сокобања, Алексе Маркишића бр. 11	Schrack Seconet AG IP BX
13.	Деспотовац, Краља Милана бр. 12	Schrack Seconet AG IP BX
14.	Рековац, Краља Петра I бр. 38	Schrack Seconet AG IP BX
15.	Свилајнац, Устаничка бр. 4	Schrack Seconet AG IP BX
16.	Аранђеловац, Кнеза Милоша бр. 192	Schrack Seconet AG IP BX
17.	Баточина, Краља Петра I бр. 64	Schrack Seconet AG IP BX
18.	Кнић, Главни пут бб	Schrack Seconet AG IP BX
19.	Рача, Карађорђева бр. 37	Schrack Seconet AG IP BX
20.	Топола, Булевар краља Александра бр. 37	Schrack Seconet AG IP BX
21.	Александровац, Трг ослобођења бб	Schrack Seconet AG IP BX
22.	Брус, Краља Петра I бр. 70	Schrack Seconet AG IP BX
23.	Варварин, Марина Мариновића бр. 87	Schrack Seconet AG IP BX
24.	Бојник, Трг слободе бр. 3	Schrack Seconet AG IP BX
25.	Лебане, Косте Стаменковића бр. 1	Schrack Seconet AG IP BX
26.	Крупањ, Маршала Тита бр. 9	Schrack Seconet AG IP BX

27.	Љубовија, Војводе Мишића бр. 55	Schrack Seconet AG IP BX
28.	Мали Зворник, Краља Петра I 26	Schrack Seconet AG IP BX
29.	Рашка, Немањина бр. 10	Schrack Seconet AG IP BX
30.	Сјеница, Светозара Марковића бр. 15	Schrack Seconet AG IP BX
31.	Тутин, Омладинска бр. 4	Schrack Seconet AG IP BX
32.	Бабушница, Саше Ивковића бр. 3	Schrack Seconet AG IP BX
33.	Димитровград, Балканска бр. 51	Schrack Seconet AG IP BX
34.	Велико Градиште, Житни трг бр. 42	Schrack Seconet AG IP BX
35.	Кучево, Светог Саве бр. 97	Schrack Seconet AG IP BX
36.	Петровац на Млави, Српских владара бр. 240	Schrack Seconet AG IP BX
37.	Пријеполје, Санџачких бригада бр. 47	Schrack Seconet AG IP BX
38.	Блаце, Краља Петра I Карађорђевића бр. 24	Schrack Seconet AG IP BX
39.	Куршумлија, Палих бораца бр. 25	Schrack Seconet AG IP BX
40.	Велика Плана, Милоша Великог бр. 42	Schrack Seconet AG IP BX
41.	Ариље, Светог Ахилија бр. 20	Schrack Seconet AG IP BX
42.	Ивањица, Мајора Илића бр. 1	Schrack Seconet AG IP BX
43.	Косјерић, Олге Грбић бр. 9	Schrack Seconet AG IP BX
44.	Чајетина, Златиборска бр. 13	Schrack Seconet AG IP BX
45.	Гуча, Трг републике бб	Schrack Seconet AG IP BX
46.	Лучани, ЈНА, Центар, ламела бр. 2	Schrack Seconet AG IP BX
47.	Богатић, М. Митровића бр. 2	Schrack Seconet AG IP BX
48.	Владимирци, Светог Саве бр. 2ц	Schrack Seconet AG IP BX
49.	Коцељева, Душанова бр. 35	Schrack Seconet AG IP BX
50.	Темерин, Кошут Лајоша бр. 31/1	Schrack Seconet AG IP BX
51.	Нова Црња, Кошут Лајоша бб	Schrack Seconet AG IP BX
52.	Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4	Schrack Seconet AG IP BX
53.	Шид, Светог Саве бр. 8	Schrack Seconet AG IP BX

У унутрашњим јединицама наведеним у Табели 1, понуђач је у обавези да изврши редован контролни преглед (шестомесечни и годишњи/периодични) у гарантном року.

У унутрашњим јединицама наведеним у Табели 2, понуђач је у обавези да изврши редован контролни преглед (шестомесечни и годишњи/периодични) а након истека гарантног рока од 29. децембра 2019. године, има обавезу да врши и поправке по потреби, што подразумева пружање услуга на довођењу система у функционално стање услед насталих кварова и сметњи у раду, током важења уговора.

Потпис овлашћеног лица

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

-Партија 1-

За јавну набавку услуга одржавања, и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

Редни број	Врста услуга:	Укупна понуђена јединична цена са свим зависним трошковима, без ПДВ-а	Укупна понуђена јединична цена са свим зависним трошковима, са ПДВ-ом
1	2	3	4
1.	Контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара ПП централе (шестомесечни и годишњи преглед)		
2.	Контролни преглед инсталације и уређаја стабилног система за гашење пожара (шестомесечни преглед)		
3.	Контрола хидрантске инсталације - мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме – (шестомесечна контрола)		
4.	Контрола хидрантских црева - контролно испитивање непропусности ватрогасних-хидрантских црева на притисак воде од 7 бара – (годишња контрола)		
5.	Противпожарни апарати - мобилна опрема за гашење почетних пожара -пп апарата – (шестомесечни преглед) и контролно испитивање на хладни водени притисак (HVP)		
6.	Цена гаса за пуњење боца - у саставу стабилног система за гашење пожара Noves 1230 и FM200		
7.	Контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија		
Укупна цена услуга:			

Цена радног сата за утврђивање врсте квара и поправку инсталације и опреме (за све врсте поправки), износи: _____ динара, без ПДВ-а, односно _____ динара, са ПДВ-ом.

- У колони 3 треба уписати укупну понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима набавке, без ПДВ-а;
- У колони 4 треба уписати укупну понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима набавке, са ПДВ-ом.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

VIII-1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

-Партија 2-

За јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

РЕДОВНИ КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ - Опрема типа Schrack Seconet AG IP BX – ПП ЦЕНТРАЛЕ - Табела 1					
Р.б р.	Унутрашња јединица	Шестомесечни и контролни преглед (цена без ПДВ-а)	Годишњи контролни преглед (цена без ПДВ-а)	Укупно (цена без ПДВ-а)	Укупно (цена са ПДВ-ом)
1	2	3	4	5	6
1.	Централа, Поп Лукина бр. 7-9, Београд, Опрема типа Schrack Seconet AG IP MXE				
2.	Експозитура Гроцка, Сутјеска бр. 4				
3.	Експозитура Барајево, Светосавска бр. 2а				
4.	Експозитура Сопот, Кнеза Милоша 52 Е				
5.	Прешево, Маршала Тита бр. 44				
6.	Експозитура Мајданпек, Шашка бр. 5				
7.	Експозитура Ћуприја, Иве Лоле Рибара бр. 1				
8.	Врњачка Бања, Крушевачка бр. 17.				
9.	Власотинце, Трг ослобођења бр. 27				
10.	Алексинач, Момчила Поповића бр. 45				
11.	Ражањ, Партизанска бр. 34				
12.	Сврљиг, Хаџићева бр.21				
13.	Бела Паланка, Српских владара бб.				
14.	Бајина Башта, Кнеза Милоша Обреновића бр. 24				
15.	Бач, Маршала Тита бр. 2				
16.	Сечањ, Војда Карађорђа бб				
17.	Апатин, Српских владара бр. 1				
18.	Кањижа, Главни трг бр. 4				
Укупно:					

- У колони 3 треба уписати укупну понуђену јединичну цену шестомесечног контролног прегледа, са свим зависним трошковима набавке, без ПДВ-а;
- У колони 4 треба уписати укупну понуђену јединичну цену годишњег контролног прегледа, са свим зависним трошковима набавке, без ПДВ-а;
- У колони 5 треба уписати укупну цену, без ПДВ-а;
- У колони 6 треба уписати укупну цену, са ПДВ-ом.

РЕДОВНИ КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ И ПОПРАВКЕ - Опрема типа Schrack Seconet AG IP BX - Табела 2					
Р.бр.	Унутрашња јединица	Шестомесечни контролни преглед (цена без ПДВ- а)	Годишњи контролни преглед (цена без ПДВ-а)	Укупно (цена без ПДВ-а)	Укупно (цена са ПДВ- ом)
1	2	3	4	5	6
1.	Лазаревац, Карађорђева бр. 39				
2.	Обреновац, М. Обреновића бр. 124				
3.	Лајковац, Владике Николаја бр. 6				
4.	Љиг, Војводе Мишића бр. 12				
5.	Мионица, Војводе Мишића бр. 52				

Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама

6.	Осечина, Карађорђева бр. 112				
7.	Уб, 3. октобра бр. 2				
8.	Босилеград, Георги Димитрова 75б				
9.	Бујановац, Косметска бр. 2				
10.	Владичин Хан, Ратка Павловића 1				
11.	Сурдулица, Томе Ивановића бр. 4				
12.	Сокобања, Алексе Маркишића бр. 11				
13.	Деспотовац, Краља Милана бр. 12				
14.	Рековац, Краља Петра I бр. 38				
15.	Свилајнац, Устаничка бр. 4				
16.	Аранђеловац, Кнеза Милоша бр. 192				
17.	Баточина, Краља Петра бр. 64				
18.	Кнић, Главни пут				
19.	Рача, Карађорђева бр. 37				
20.	Топола, Булевар краља Александра бр. 37				
21.	Александровац, Трг ослобођења бб				
22.	Брус, Краља Петра I бр. 70				
23.	Варварин, Марина Мариновића бр. 87				
24.	Бојник, Трг слободе бр. 3				
25.	Лебане, Косте Стаменковића бр. 1				
26.	Крупањ, Маршала Тита бр. 9				
27.	Љубовија, Војводе Мишића бр. 55				
28.	Мали Зворник, Краља Петра I бр. 26				
29.	Рашка, Немањина бр. 10				
30.	Сјеница, Светозара Марковића бр. 15				
31.	Тутин, Омладинска бр. 4				
32.	Бабушница, Саше Ивковића бр. 3				
33.	Димитровград, Балканска бр. 51				
34.	Велико Градиште, Житни трг бр. 42				
35.	Кучево, Светог Саве бр. 97				
36.	Петровац на Млави, Српских владара бр. 240				
37.	Пријепоље, Санџачких бригада бр. 47				
38.	Блаце, Краља Петра I Карађорђевића бр. 24				
39.	Куршумлија, Палих бораца бр. 25				
40.	Велика Плана, Милоша Великог бр. 42				
41.	Ариље, Светог Ахилија бр. 20				
42.	Ивањица, Мајора Илића бр. 1				
43.	Косјерић, Олге Грбић бр. 9				
44.	Чајетина, Златиборска бр. 13				
45.	Гуча, Трг републике бб.				
46.	Лучани, ЈНА, Центар ламела, бр. 2				
47.	Богатић, М. Митровића бр. 2				
48.	Владимирци, Светог Саве бр. 2ц				
49.	Коцељева, Душанова бр. 35				
50.	Темерин, Кошут Лајоша бр. 31/1				
51.	Нова Црња, Кошут Лајоша бб				

52.	Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 4				
53.	Шид, Светог Саве бр. 8				
Укупно:					

Редовни контролни прегледи и поправке - Опрема типа Schrack Seconet, Табела 2: износи
_____ динара, без ПДВ-а, односно _____ динара, са ПДВ-ом.

- У колони 3 треба уписати укупну понуђену јединичну цену шестомесечног контролног прегледа, са свим зависним трошковима набавке, без ПДВ-а;
- У колони 4 треба уписати укупну понуђену јединичну цену годишњег контролног прегледа, са свим зависним трошковима набавке, без ПДВ-а;
- У колони 5 треба уписати укупну цену, без ПДВ-а;
- У колони 6 треба уписати укупну цену, са ПДВ-ом.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене.

IX ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

УГОВОРА

за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме
ОП 16/2019, по партијама

за партију _____ (уписати број партије)

Као заступник понуђача: _____, из _____, (уписати назив и седиште понуђача), у поступку јавне набавке услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор, у тренутку потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла, оверену и потписану од стране овлашћеног лица за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важење 10 (десет) дана дужим од рока важења уговора.

Достављена меница и менично писмо – овлашћење ће бити евидентирани у Регистру меница и овлашћење Народне банке Србије. Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац наплати средства финансијског обезбеђења, без посебног обавештења.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац.

IX - 1 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

за партију _____ (уписати број партије)

ДУЖНИК: _____

Седиште: _____

Матични број: _____

Порески идентификациони број ПИБ: _____

Текући рачун: _____

Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене (соло) менице –

КОРИСНИК: Министарство финансија - Управа за трезор, (Поверилац)

Седиште: Централа Београд, Београд, Поп Лукина 7-9

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије _____ и овлашћујемо Министарство финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 11/2018, по партијама, што номинално износи _____ динара, без ПДВ-а, а по основу менице за добро извршење посла.

Рок важења ове менице је од _____ 2019. године до _____ године.

Овлашћујемо Министарство финансија - Управу за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме), чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

**Датум и место издавања
овлашћења менице**

Дужник - издавалац

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац представља модел меничног овлашћења који ће доставити понуђач коме буде додељен уговор. Понуђач није у обавези да исти достави уз понуду.

Х ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за партију _____ (уписати број партије)

Приликом припремања понуде за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, по партијама, као понуђач: _____ имао сам следеће трошкове :

1.	_____	_____	-динара
2.	_____	_____	-динара
3.	_____	_____	-динара
4.	_____	_____	-динара
5.	_____	_____	-динара
6.	_____	_____	-динара
7.	_____	_____	-динара
8.	_____	_____	-динара
9.	_____	_____	-динара
10.	_____	_____	-динара

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац.

Достављање овог обрасца није обавезно.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

за партију _____ (уписати број партије)

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) _____ даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 16/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Повреда конкуренције може представљати негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на њега односи.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ: 75. СТ. 2. ЗАКОНА

за партију _____ (уписати број партије)

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	

(Уписати основне податке о понуђачу)

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) као понуђач дајем

ИЗЈАВУ

да сам при састављању Понуде деловодни број: _____ за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП 16/2019, по партијама, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

У _____

Понуђач
Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВУ

да у време подношења Понуде деловодни број: _____ за јавну набавку услуга одржавања и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП 16/2019, по партијама, немам на снази изречену меру забране обављања делатности.

У _____

Понуђач
Потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

**XIII ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈА ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
УГОВОРА И КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА**

за партију _____ (уписати број партије)

Лица одговорна за реализацију уговора и квалитет извршених услуга:

1. _____ контакт телефон _____
2. _____ контакт телефон _____
3. _____ контакт телефон _____

Мора постојати бар једно одговорно лице, а може и више од наведеног броја.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

Напомена:

Образац понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац.

Ценовник резервних делова и потрошног материјала за стабилни систем за гашење пожара

Р.бр.	Назив	ј. м.	Цена по ј. м. (без ПДВ-а)	Цена по ј. м. (са ПДВ-ом)

