



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-362-2/2019-001-008
30.05.2019. године
Поп Лукина 7-9
Београд

Одговор на питање у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга - Израда пројекта за извођење радова на демонтажи постојећих лифтова и уградњи нових, ЈНМБ број 12/2019.

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију

Питање:

Молим Вас да нам одговорите на питања везана за ЈНМБ број 12/2019

Због чега се у техничкој спецификацији тражи под III) Елаборат о заштити од пожара и главни пројекат заштите од пожара? С обзиром да ће се за замену лифтова тражити одобрење за радове по чл.145 Закона о планирању, нисте у обавези да израдите елаборат и пројекат заштите од пожара. При том се елаборат и главни противпожарни пројекат не могу радити само за лифтове већ за целу зграду. Да би се главни пројекат противпожарне заштите урадио морате имати урађене све пројекте за Вашу зграду по новом Закону о планирању са урађеним ревизијама (АГ- пројекат, пројекат ел. инсталација, грејања, водовода и канализације итд.), а то није предмет тендера.

Молим Вас да нам званично одговорите, како би смо могли да конкуришемо за израду лифтовских пројеката.

Одговор:

Предмет јавне набавке је услуга - Израда пројекта за извођење радова на демонтажи постојећих лифтова и уградњи нових. Предметна услуга обухвата израду пројектне документације за извођење радова на реконструкцији два путничка лифта у објекту Управе за Трезор - Централна Београд, у улици Поп Лукиној бр. 7-9.

На страници 4. Конкурсне документације, у поглављу III, Тачка 2, Наручилац (инвеститор) је навео да је потребно израдити:

Елаборат о заштити од пожара и Главни пројекат заштите од пожара (у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласнику РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закон) у 3 примерка у штампаној форми и једном примерку у електронској форми на CD-у, у PDF и DWG формату.

Чланом 49. Правилника о садржини, начину и поступку израде техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 72/18), прописано је да у случају да су на објекту предвиђени радови на **реконструкцији**, којима се утиче на основне захтеве за објекат, као прилог идејном пројекту се израђују и одговарајући елаборати и студије којима се прописују мере за испуњење тих основних захтева (нпр. у случају енергетске санације - када је неопходна израда елабората енергетске ефикасности, у случају реконструкције објекта којом се утиче на основни захтев „заштита од пожара“ - када је неопходна израда елабората заштите од пожара и др.).

Чланом 69. наведеног Правилника прописано је да Пројекат за извођење мора бити усаглашен са Главним пројектом заштите од пожара, израђеним у складу са законом којим се уређује област заштите од пожара.

Чланом 31. Закона о заштити од пожара („Службени гласнику РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закон), прописано је да је Главни пројекат заштите од пожара саставни део техничке документације за изградњу, доградњу и **реконструкцију** објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима.

Чланом 33. Закона , прописано је да Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара дају сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, за изградњу, **реконструкцију** и доградњу објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима и то: стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката површине веће од 2.000 м² или спратности П+4+Пк (ПС) и преко, зграда за становање заједница, хотела, мотела и зграда за трговину на велико и мало површине веће од 400 м² или спратности преко П+2, као и ресторана, барова и сличних угоститељских објеката.

С тим у вези, напомињемо да објекат Министарства финансија - Управа за трезор, Централа Београд, спада у категорију објеката површине веће од 2.000 м² или спратности П+4+Пк (ПС) и преко.

Такође, указујемо да је чланом 37. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15, 96/16, и 120/17), прописано да када је законом којим се уређује заштита од пожара утврђена обавеза прибављања сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, инвеститор доставља надлежном органу главни пројекат заштите од пожара, израђен у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и пројекат за извођење, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације.

Имајући у виду наведено образложење, наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку